

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟผ. ปี 2567
การไฟฟ้า กฟส.โพธาราม เขต กฟต.1 ประจำปี เดือน เมษายน 2567

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
 - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
 - 1.1.1 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 109.2-120.7 เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน
1	บริษัท กังวาลเท็กไทล์ จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	1 เม.ย. 67 09.00 น.	116.01	✓	-
2	บริษัท จีเอส เอนเนอจี จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	1 เม.ย. 67 09.00 น.	116.47	✓	-
3	บริษัท เจริญพัฒน์นาโนติตติง จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	1 เม.ย. 67 09.00 น.	112.65	✓	-

ผู้จัดทำข้อมูล...อภิรักษ์ สุขเศษะ...
(นายอภิรักษ์ สุขเศษะ)
วศก.6 ผปน.กฟอ.พร.

ผู้ตรวจสอบข้อมูล...วารการ จอกลอย...
(นายวารการ จอกลอย)
หนปน.กฟอ.พร.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ. ปี 2567

การไฟฟ้า กฟส.โพธาราม เขต กฟต.1 ประจำปีงบประมาณ 2567

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดซื้อ-ขาย)

1.1.2 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่สถานที่ไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง Tap	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
				ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)		ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)	ได้มาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
1	โพธาราม 1	1 หม้อแปลง 160 เควีเอ หมายเลข PEA 57-011162 ห่างจากสถานีประมาณ 3.52 ก.ม.	1 เม.ย. 67 10.30 น.	22.7 เควี	230 โวลท์	3	22.0 เควี	√	-

ผู้จัดทำข้อมูล...อภิรักษ์ สุขเดชะ....

(นายอภิรักษ์ สุขเดชะ)

วศก.6 ผ.ปบ.กฟอ.พร.

ผู้ตรวจสอบข้อมูล...วราร จอกลอย....

(นายวราร จอกลอย)

ทส.ปบ.กฟอ.พร.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟผ. ปี 2567
การไฟฟ้า กฟส.โพธาราม เขต กฟต.1 ประจำปี 2567 เดือน เมษายน 2567

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลท์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟส.โพธาราม	ปลายสายด้านซ้ายห่างจากหม้อแปลง PEA 65-005469 ประมาณ 150 เมตร	1 เม.ย. 67 11.00 น.	416	✓	-

ผู้จัดทำข้อมูล...อภิรักษ์ ผู้เบตชะ....
(นายอภิรักษ์ ผู้เบตชะ)
วศก.6 ผบ.กฟอ.พร.

ผู้ตรวจสอบข้อมูล...วรากร จอกลอย....
(นายวรากร จอกลอย)
หน.ปบ.กฟอ.พร.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ. ปี 2567

การไฟฟ้า กฟส.โพธาราม เขต กฟต.1 ประจำปี 2567

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ขอ-ขาย)

1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลท์

ลำดับที่	ชื่อ กฟพ.1,2	สถานที่วัดแรงดัน	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟส.โพธาราม	(ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.)) ปลายสายด้านขวาห่างจากหม้อแปลง PEA 52-013812 ประมาณ 250 เมตร	1 เม.ย. 67 10.00 น.	221	✓	-

ผู้จัดทำข้อมูล...อภิรักษ์ ศุภเดชะ....
(นายอภิรักษ์ ศุภเดชะ)
วศก.6 ผปบ.กฟอ.พร.

ผู้ตรวจสอบข้อมูล...วรกร จอกลอย..
(นายวรกร จอกลอย)
ทผ.ปบ.กฟอ.พร.