

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟผ. ปี 2567
การไฟฟ้า กฟส.โพธาราม เขต กฟต.1 ประจำปีเดือน มิถุนายน 2567

- 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
 - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
 - 1.1.1 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

ลำดับที่	สถานที่ไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบกิจการ และที่อยู่)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
				ได้มาตรฐาน 109.2-120.7 เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน
1	บริษัท กังวาลเท็กซ์ไทล์ จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	5 มิ.ย. 67 09.00 น.	117.18	✓	-
2	บริษัท จีเอส เอนเนอจี้ จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	5 มิ.ย. 67 07.00 น.	117.30	✓	-
3	บริษัท เจียมพัฒนานิคม จำกัด อ.โพธาราม จ.ราชบุรี	5 มิ.ย. 67 07.00 น.	112.90	✓	-

ผู้จัดทำข้อมูล.....อภิรักษ์ ผุยเดช.....

(นายอภิรักษ์ ผุยเดช)

วศก.6 ผปบ.กฟอ.พร.

ผู้ตรวจสอบข้อมูล..วรากร จอกลอย...

(นายวรากร จอกลอย)

ทผ.ปบ.กฟอ.พร.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ. ปี 2567
 การไฟฟ้า กฟส.โพธาราม เขต กฟต.1 ประจำปีงบประมาณ 2567

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
 - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
 - 1.1.2 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่สถานีไฟฟ้าฯ	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
				ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง	Tap	ที่คำนวณได้	ได้ตามมาตรฐาน	ไม่ได้มาตรฐาน
1	โพธาราม 1	3 หม้อแปลง 160 เควีเอ หมายเลข PEA 39-005650 ห่างจากสถานีประมาณ 7.40 ก.ม.	4 พ.ค. 67 10.00 น.	22.7 เควี	230 โวลท์	3	22.05 เควี	√	-

ผู้จัดทำข้อมูล...อธิรักษ์ ผุยเดช...
 (นายอธิรักษ์ ผุยเดช)
 วศก.6 ผปบ.กฟอ.พธร.

ผู้ตรวจสอบข้อมูล...วรากร จอกลอย...
 (นายวรากร จอกลอย)
 ทส.ปบ.กฟอ.พธร.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟผ. ปี 2567
การไฟฟ้า กฟผ.โพธาราม เขต กฟผ.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2567

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลท์

ลำดับที่	ชื่อ กฟผ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟผ.โพธาราม	ปลายสายด้านซ้ายห่างจากหม้อแปลง PEA 39-005650 ประมาณ 150 เมตร	5 มิ.ย. 67 09.00 น.	399.51	√	-

ผู้จัดทำข้อมูล...อภิรักษ์ ศุภเดชะ....
(นายอภิรักษ์ ศุภเดชะ)
วศก.6 ผปบ.กฟผ.พธธ.

ผู้ตรวจสอบข้อมูล...วรากร จอกลอย....
(นายวรากร จอกลอย)
ทผ.ปป.กฟผ.พธธ.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ. ปี 2567

การไฟฟ้า กฟส.โพธาราม เขต กฟต.1 ประจำปีเตือน มิถุนายน 2567

- 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
- 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ขอ-ขาย)
- 1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลท์

ลำดับที่	ชื่อ กฟพ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ	วัน เดือน ปี เวลา	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟส.โพธาราม	ปลายสายด้านซ้ายห่างจากหม้อแปลง PEA 41-002776 ประมาณ 270 เมตร	6 มิ.ย. 67 11.00 น.	225	✓	-

ผู้จัดทำข้อมูล...อภิรักษ์ ผุยเดชะ....

(นายอภิรักษ์ ผุยเดชะ)

วศก.6 ผปบ.กฟอ.พรธ.

ผู้ตรวจข้อมูล..วรกร จอกลอย..

(นายวรกร จอกลอย)

หน.ปบ.กฟอ.พรธ.