



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ประกาศการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องมือเชื่อมสายแรงสูง ๓๓ kV. (๓๒ รายการ)
จำนวน ๑๐ ชุด ประจำปี ๒๕๖๓ ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ตามประกาศ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องมือเชื่อมสายแรงสูง ๓๓ kV.
(๓๒ รายการ) จำนวน ๑๐ ชุด ประจำปี ๒๕๖๓ ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
Bidding) เลขที่ ต.๓ กบข.(ปย.) ๘๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ นั้น

ชุดเครื่องมือเชื่อมสายแรงสูง ๓๓ kV. (๓๒ รายการ) จำนวน ๑๐ ชุด จำนวน ๑ หน่วย/unit ผู้เสนอราคา
ที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ บริษัท แพลน มาร์เก็ต โกลด์ จำกัด (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ) โดยเสนอราคาต่ำสุด
เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๒๔๗,๙๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น
ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายเมธี อินทร์พวงค์)

ผู้อำนวยการกอง

กองบำรุงรักษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต ๓ (ภาคใต้) จ.ยะลา

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ กก.อ.๐๐.๐๐ / ๕๒๑๑๐ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓.	ชื่อหน่วยงาน กองบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา ที่อยู่ ๒๑๖ หมู่ ๙ ถนนสายเอเชียตำบล บ้านพร อำเภอกาบัง จังหวัด สงขลา ๙๐๒๕๐
เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน บริษัท แพลน มาร์เก็ต โกลด์ จำกัด ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องมือเชื่อมสายแรงสูง ๓๓ kV. (๓๒ รายการ) จำนวน ๑๐ ชุด ประจำปี ๒๕๖๓ ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้ ☒ เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก ● เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ○ เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด ☐ ไม่ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก ○ เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ○ เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด ○ ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้ ☐ ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน ☐ มีความสมบัติไม่ครบถ้วน ☐ ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ ☐ ยกเลิกรายการพิจารณา	
การอุทธรณ์	
หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อร ๒) ต่อกองบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่	
โทรศัพท์ ๐-๗๔๒๑-๖๖๑๕ โทรสาร ๐-๗๔๒๑-๖๖๑๖	ขอแสดงความนับถือ  (นายเมธี อินทร์พวงค์) ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ สท ๕๓๐๐.๕๐/ ๕๒๑๓๕ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓.	ชื่อหน่วยงาน กองบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา ที่อยู่ ๒๑๖ หมู่ ๙ ถนนสายเอเชียตำบล บ้านพร อำเภอกาบัง จังหวัด สงขลา ๙๐๒๕๐
เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน บริษัท นอร์ท พาวเวอร์ซิสเต็ม จำกัด ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องมือเชื่อมสายแรงสูง ๓๓ kV. (๓๒ รายการ) จำนวน ๑๐ ชุด ประจำปี ๒๕๖๓ ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้ ☐ เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก ☐ เป็นผู้มีความสมบูรณ์และข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ☐ เป็นผู้มีความสมบูรณ์และข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด ☒ ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก ☐ เป็นผู้มีความสมบูรณ์และข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ☐ เป็นผู้มีความสมบูรณ์และข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด ☒ ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้ ☒ ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน ☐ มีความสมบูรณ์ไม่ครบถ้วน ☐ ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ ☐ ยกเลิกรายการพิจารณา	
ชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ ดังนี้	
<u>นอร์ท.pdf</u>	
การอุทธรณ์	
หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อร ๒) ต่อกองบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่	
โทรศัพท์ ๐-๗๕๒๑-๖๖๑๕ โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๖๖๑๖	ขอแสดงความนับถือ  (นายเมธี อินทร์พวงค์) ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา

เลขที่โครงการ : ๖๓๐๔๗๐๑๒๕๕๙

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องมือเชื่อมสายแรงสูง ๓๓ kV. (๓๒ รายการ) จำนวน ๑๐ ชุด
ประจำปี ๒๕๖๓ ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๕๐๕๕๖๒๐๑๑๗๙๐

ชื่อผู้เสนอราคา บริษัท นอร์ท พาวเวอร์ซิสเต็ม จำกัด

รายการพิจารณา : ชุดเครื่องมือเชื่อมสายแรงสูง ๓๓ kV. (๓๒ รายการ) จำนวน ๑๐ ชุด

คุณลักษณะของพัสดุที่นำเสนอ ไม่เป็นไปตามสเปคของ กฟผ.

เหตุผล : เนื่องจากชุดเครื่องมือเชื่อมสายแรงสูง เป็นเครื่องประเภทไม้ฉนวน (Hotstick) , เครื่องมือ
ประเภทอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูง (Cover) และเครื่องมือประเภทเครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องยึดถือตามสเปคของ กฟผ.ที่กำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
ชุดเครื่องมือดังกล่าว เหตุผลที่ไม่ผ่านการพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้

- รายการที่ ๕ Conductor Cover (Class ๔) ตามสเปคของ กฟผ. เลขที่ R-๒๓๔/๒๕๓๙
Item ๒ ระบุให้มีความยาว (Overall length) ๑.๕ เมตร หรือ ๕ ฟุต แต่สินค้าที่บริษัทฯ นำเสนอ
มีความยาวเพียง ๔ ฟุต ๖ นิ้ว ซึ่งมีความสั้นกว่ามาตรฐานที่ สเปค กฟผ.กำหนดไว้ ส่งผลต่อระยะ
ความปลอดภัยในการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน
- รายการที่ ๑๐ Insulator Cover (Class ๔) ตามสเปคของ กฟผ. เลขที่ R-๒๓๔/๒๕๓๙ item๓
ระบุให้มีความยาว (Overall length) ๕๖๐ มม. ถึง ๘๖๐ มม. หรือ ๒๒ นิ้ว ถึง ๓๔ นิ้ว และ
สามารถปรับเลื่อนได้ (adjustable) แต่สินค้าที่บริษัทนำเสนอ มีความยาวเพียง ๒๒ นิ้ว และ
ไม่สามารถปรับเลื่อนได้ จึงทำให้มีความยาวไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ซึ่งไม่ตรงตามมาตรฐาน
ที่สเปค กฟผ.กำหนดไว้ ส่งผลต่อระยะความปลอดภัยในการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน

- รายการที่ ๑๕ Spliced Disconnect Sticks ตามสเปคของ กฟผ. เลขที่ RHOT-๐๐๑/๒๕๔๗ Item ๓ กำหนดให้ลักษณะของข้อต่อ มี ๒ ลักษณะ คือ ๑.)สลักในเป็นแบบเกลียวหมุน/ปลอกนอกเป็นแบบสวมหมุนล็อกเกลียว (Internal Screw/Thread Collar) ๒.)สลักในเป็นแบบเสียบใส่/ปลอกนอกเป็นแบบสวมหมุนล็อกเกลียว (Internal Insert/Thread Collar) แต่สินค้าที่บริษัทนำเสนอ มีลักษณะข้อต่อ สลักในเป็นแบบเสียบใส่ แต่ปลอกนอกเป็นแบบสวม ไม่มีเกลียวหมุนล็อก ซึ่งไม่ตรงตามมาตรฐานที่สเปค กฟผ.กำหนดไว้ ส่งผลต่อความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยในการใช้งานของผู้ปฏิบัติงาน
- รายการที่ ๒๑ Multi-range Voltage Detector for Overhead system ๒๒ - ๓๓ kV. ตามสเปคของ กฟผ. เลขที่ RTES-๐๐๕/๒๕๖๑ item ๑ ระบุว่า “Note : ๑)The bidder shall be sold distributor or authorized representative; otherwise shall not be accepted.” แต่จากการตรวจสอบเอกสารที่บริษัทนำเสนอ จำนวน ๘ หน้า ไม่พบเอกสารหรือหนังสือแต่งตั้งจากผู้ผลิต ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารสำคัญในการยืนยันถึงผู้ผลิต รวมถึงการรับประกันในตัวสินค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือดังกล่าวจำเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ



(นายประสิทธิ์ นุ่นชูคันธ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา

ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่ ๓๓๕๓๐๐.๕๐/๕๒๐๓๕ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓	ชื่อหน่วยงาน กองบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา ที่อยู่ ๒๑๖ หมู่ ๙ ถนนสายเอเชียตำบล บ้านพร อำเภอกาบัง จังหวัด สงขลา ๙๐๒๕๐
เรื่อง ขอแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง เรียน บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ตามที่ท่านได้ยื่นข้อเสนอเพื่อเข้าร่วมทำการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องมือเชื่อมสายแรงสูง ๓๓ kV. (๓๒ รายการ) จำนวน ๑๑ ชุด ประจำปี ๒๕๖๓ ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นั้น คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พิจารณาแล้ว มีมติให้ ☐ เป็นผู้ได้รับคัดเลือก เนื่องจาก ☐ เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ☐ เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนและเป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด ☒ ไม่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจาก ☐ เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด ☐ เป็นผู้มีความสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคถูกต้องครบถ้วนแต่ไม่เป็นผู้ได้คะแนนรวมสูงสุด ☒ ไม่ผ่านการตรวจสอบ ดังนี้ ☒ ยื่นเอกสารไม่ถูกต้องและครบถ้วน ☐ มีความสมบัติไม่ครบถ้วน ☐ ยื่นข้อเสนอทางเทคนิคไม่เป็นไปตามที่ประกาศ ☐ ยกเลิกรายการพิจารณา	
ขี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม ตามเอกสารแนบ ดังนี้	
<u>กันกุล.pdf</u>	
การอุทธรณ์	
หากท่านไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาดังกล่าว ท่านสามารถยื่นอุทธรณ์ตามแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อร ๒) ต่อกองบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา ได้ภายใน ๗ วันทำการนับแต่วันประกาศผลผู้ชนะในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th วันที่	
ขอแสดงความนับถือ  (นายเมธี อินทร์พวงค์) ผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคใต้) จ.ยะลา	
โทรศัพท์ ๐-๗๕๒๑-๖๖๑๕ โทรสาร ๐-๗๕๒๑-๖๖๑๖	

แบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่ผ่านการพิจารณา

เลขที่โครงการ : ๖๓๐๔๗๐๑๒๕๕๙

ชื่อโครงการ : ประกวดราคาซื้อจัดซื้อชุดเครื่องมือเชื่อมสายแรงสูง ๓๓ kV. (๓๒ รายการ) จำนวน ๑๐ ชุด
ประจำปี ๒๕๖๓ ตามแผนสนับสนุนการดำเนินงาน ระยะที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

รหัสประจำตัวผู้เสียภาษีอากร ๐๑๐๗๕๕๒๐๐๐๑๔๖

ชื่อผู้เสนอราคา บริษัท กันกุล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน)

รายการพิจารณา : ชุดเครื่องมือเชื่อมสายแรงสูง ๓๓ kV. (๓๒ รายการ) จำนวน ๑๐ ชุด

คุณลักษณะของพัสดุที่นำเสนอ ไม่เป็นไปตามสเปคของ กฟผ.

เหตุผล : เนื่องจากชุดเครื่องมือเชื่อมสายแรงสูง เป็นเครื่องประเภทไม้ฉนวน (Hotstick) , เครื่องมือ
ประเภทอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าแรงสูง (Cover) และเครื่องมือประเภทเครื่องมือวัด
ทางไฟฟ้า จึงมีความจำเป็นต้องยึดถือตามสเปคของ กฟผ.ที่กำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
ชุดเครื่องมือดังกล่าว เหตุผลที่ไม่ผ่านการพิจารณา มีรายละเอียดดังนี้

- รายการที่ ๒๑ Multi-range Voltage Detector for Overhead system ๒๒ - ๓๓ kV.
ตามสเปคของ กฟผ. เลขที่ RTE5-๐๐๕/๒๕๖๑ item ๑ ระบุว่า "Note : ๑)The bidder shall
be sold distributor or authorized representative; otherwise shall not be accepted."
แต่จากการตรวจสอบเอกสารที่บริษัทนำเสนอ จำนวน ๓ หน้า ไม่พบเอกสารหรือหนังสือแต่งตั้ง
จากผู้ผลิต ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารสำคัญในการยืนยันถึงผู้ผลิต รวมถึงการรับประกันในตัวสินค้า
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องมือดังกล่าวจำเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ซึ่งมี
ผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

ลงชื่อ



(นายประสิทธิ์ นุ่นชูพันธ์)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองบำรุงรักษา

ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์