

งาน/โครงการงาน	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ค.	ไตรมาส 3	
2. มาตรฐานการให้บริการทั่วไป (Overall Standards)						
2.1 สามารถจ่ายไฟฟ้าคืนได้ร้อยละ 90 หลังจาก ระบบไฟฟ้าขัดข้อง นับจากเวลาที่ได้รับแจ้ง ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน	ไม่น้อยกว่า 90%	100.00%	100.0%	#DIV/0!	100.00%	
- สามารถจ่ายไฟคืนภายใน 4 ชม. (ครึ่ง)		100	92	0	192	
- จ่ายไฟคืนเกินกว่า 4 ชม. (ครึ่ง)		0	0	0	0	
2.2 สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนในเรื่องแรงดันไฟฟ้า ได้ร้อยละ 95 ภายใน 4 เดือน(ร้องเรียนเป็น ลายลักษณ์อักษร)	ไม่น้อยกว่า 95%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
- สามารถแก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 4 เดือน (เรื่อง)		0	0	0	0	
- แก้ไขข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า 4 เดือน (เรื่อง)		0	0	0	0	

2.3 การอ่านหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริง						
2.3.1 ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบทอ่านหน่วยทุกเดือน ทุกราย - อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย) - จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตชนบททั้งหมด (ราย)	ไม่น้อยกว่า 98%	100%	100%	100%	100%	
2.3.2 ผู้ใช้ไฟฟ้าในเขตเมืองอ่านหน่วย ทุกเดือน ทุกราย - อ่านค่าหน่วยไฟฟ้าที่ใช้จริงทุกเดือน (ราย) - จำนวนผู้ใช้ไฟฟ้าเขตเมืองทั้งหมด (ราย)	100%	100%	100%	100%	100%	
2.4 จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 - จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้า (ราย) - จำนวนใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าทั้งหมด (ราย)	ไม่น้อยกว่า 95%	100.00%	100.00%	#DIV/0!	100.00%	

2.5 ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้า หลังจากได้รับคำร้อง ภายใน 30 วันทำการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 - สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 30 วันทำการ (เรื่อง) - ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า 30 วันทำการ (เรื่อง)	ไม่น้อยกว่า 100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
2.6 ตอบข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ไฟฟ้าทางโทรศัพท์ (call center) ภายใน 10 นาที ไม่น้อยกว่า ร้อยละ90 - สามารถตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า ภายใน 10 นาที - ตอบคำถามของผู้ใช้ไฟฟ้า เกินกว่า 10 นาที	ไม่น้อยกว่า 90%					ตามหนังสือเลขที่ กวป.(วบ) 527/ 2561 ล.ว. 25 มิ.ย. 61 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ รายเดือน ในหัวข้อ Call center ไม่ต้อง รายงานผล เพราะ กวป. ใช้ผลการดำเนินงาน จาก กบท.

งาน/โครงการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน				ปัญหาอุปสรรค
		ก.ค.	ส.ค.	ก.ค.	ไตรมาส 3	
3. มาตรฐานการให้บริการที่การไฟฟ้ารับประกันกับผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟภ. (Guaranteed Standards of Performance)						
3.1 คุณภาพไฟฟ้า						
3.1.1 การแจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้าเพื่อปฏิบัติงาน ตามแผน (Planned Outage) สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งหม้อแปลงขนาดรวมกันตั้งแต่ 300 kVA ขึ้นไป ยกเว้น กรณีฉุกเฉิน						
การแจ้งดับไฟ	100%	100%	100%	#DIV/0!	100%	
- แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 3 วัน (ราย)		25	10	0	35	
- แจ้งขอตัดไฟฟ้าล่วงหน้า น้อยกว่า 3 วัน (ราย)		0	0	0	0	
การปฏิบัติงาน	100%	100%	100%	#DIV/0!	100%	
- ปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย)		25	10	0	35	
- ไม่สามารถปฏิบัติงานทันตามระยะเวลาที่แจ้งไว้ (ราย)		0	0	0	0	

3.2 ระยะเวลาที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้ารายใหม่ขอใช้ไฟฟ้า (นับถัดจากวันที่ผู้ขอใช้ไฟฟ้าชำระเงินและ ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน) กรณีมีระบบ จำหน่ายพร้อมอยู่แล้ว 3.2.1 ระบบแรงดันต่ำ (380/230 โวลต์) 3.2.1.1 ผู้ขอใช้ไฟฟ้าที่ขอติดตั้งมีเตอร์ขนาดไม่เกิน 30 แอมป์ 3 เฟส - เขตเมือง ภายใน 2 วันทำการ (ราย) เกิน 2 วันทำการ (ราย) - นอกเขตเมือง ภายใน 5 วันทำการ (ราย) เกิน 5 วันทำการ (ราย)						
	100%	100.00%	100%	#DIV/0!	100.00%	
		57	55	0	112	
		0	0	0	0	
	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100.0%	
		39	0	0	39	
		0	0	0	0	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเสเดา

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

มาตรฐานคุณภาพบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์ม วป. (ผก.) ๔๕ -๐๕/๑๖

๑. มาตรฐานด้านเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standard)

๑.๒ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

พิกัดแรงดันไฟฟ้าในระบบ ๓๓ เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับ ที่	สถานีไฟฟ้า ฯ	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่ ,หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.)	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดัน ฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส		ตำแหน่ง TAP หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง (เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานี ฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ (โวลต์)			ได้มาตรฐาน ๓๑.๓ - ๓๔.๗ เควี	ไม่ได้ มาตรฐาน
๑	SQA	๗	บมจ.ศรีตรังโกลฟส์ (ประเทศไทย) (STGT-PS) PEA ๒๓๐๕๑๗๖๒ ระยะห่าง ๑.๒๕ กม.	๑๓ ส.ค. ๖๕ ๑๐.๐๐ น.	๓๓.๙	๔๑๐.๖๗	๓	๓๓.๘๘	/	
๒	SQB	๑	บจก.บริดจสโตน เนเชอรัล รับเบอร์ (ประเทศไทย) PEA ๒๓๐๕๑๗๓๐ ระยะห่าง ๙.๕ กม.	๑๐ ส.ค. ๖๕ ๑๔.๐๐ น.	๓๕	๔๐๔.๘๕	๓	๓๓.๔	/	
๓	DDA	๙	บจก.ท้อปโกลฟ เมดิกอล (ไทยแลนด์) PEA ๒๓๐๕๓๕๐๓ ระยะห่าง ๒.๗ กม.	๒๖ ส.ค. ๖๕ ๑๔.๐๐ น.	๓๓.๙	๔๑๐.๙๑	๓	๓๓.๙	/	
๔										

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเตา

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

มาตรฐานคุณภาพบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์ม วป. (ผภ.) ๔๕ -๐๕/๑๖

๑. มาตรฐานด้านเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standard)

๑.๓ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

พิกัดแรงดันไฟฟ้าในระบบ ๒๒๐ โวลต์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ. ชั้น ๑ , ๒ , ๓	สถานที่วัดแรงดัน ฯ (ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ , ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลาที่วัดแรงดัน ฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๒๐๐-๒๔๐ โวลต์	ไม่ได้ มาตรฐาน
๑	กฟอ.สด. SQA๐๒	บจก.สินวัฒนาเทรดดิ้งหาดใหญ่ PEA No. ๒๔๔๑๐๘๓๕ ระยะจากสถานีไฟฟ้า ๑๗.๔ กม.	๒๕ ส.ค. ๖๕ ๑๘.๓๐ น.	๒๓๒.๗๑	/	
๒	กฟอ.สด. SQB๐๒	หจก.ชะมวงปิโตรเลียม PEA No. ๒๕๒๔๖๓๕๓ ระยะจากสถานีไฟฟ้า ๑๑.๕ กม.	๒๕ ส.ค. ๖๕ ๑๘.๓๐ น.	๒๓๓.๖๔	/	
๓	กฟอ.สด. DDA๐๕	บจก.คิวมิทซ์ซัพพลาย PEA No. ๒๕๒๔๖๑๗๘ ระยะจากสถานีไฟฟ้า ๒.๘ กม.	๒๕ ส.ค. ๖๕ ๑๘.๓๐ น.	๒๓๒.๘๕	/	
๔						

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสะเดา

ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

มาตรฐานคุณภาพบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

แบบฟอร์ม วป. (ผก.) ๔๕ -๐๕/๑๖

๑. มาตรฐานด้านเทคนิคของ กฟภ. (Technical Standard)

๑.๔ มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ - ขาย)

พิกัดแรงดันไฟฟ้าในระบบ ๓๘๐ โวลต์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ. ชั้น ๑ , ๒ , ๓	สถานที่วัดแรงดัน ฯ (ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ , ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลาที่วัดแรงดัน ฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง ๓ เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน ๓๔๒-๔๑๘ โวลต์	ไม่ได้ มาตรฐาน
๑	กฟอ.สต. SQA๐๒	บจก.สินวัฒนาเทรดดิ้งหาดใหญ่ PEA No. ๒๔๔๑๐๘๓๕ ระยะจากสถานีไฟฟ้า ๑๗.๔ กม.	๒๕ ส.ค. ๖๕ ๑๘.๓๐ น.	๔๐๓.๐๗	/	
๒	กฟอ.สต. SQB๐๒	หจก.ชะมวงปิโตรเลียม PEA No. ๒๕๒๔๖๓๕๓ ระยะจากสถานีไฟฟ้า ๑๑.๕ กม.	๒๕ ส.ค. ๖๕ ๑๘.๓๐ น.	๔๐๔.๖๘	/	
๓	กฟอ.สต. DDA๐๕	บจก.คิวมิกรักษ์ชัยพลาย PEA No. ๒๕๒๔๖๑๗๘ ระยะจากสถานีไฟฟ้า ๒.๘ กม.	๒๕ ส.ค. ๖๕ ๑๘.๓๐ น.	๔๐๓.๓๑	/	
๔						