

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการของ กฟภ.

แบบฟอร์ม วป. ( ผก.) 45 -05/16

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจะนะ

ประจำเดือน ธันวาคม 2562

มาตรฐานคุณภาพบริการของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1. มาตรฐานด้านเทคนิคของ กฟภ. ( Technical Standard )

1.4 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า ( จุดที่ซื้อ - ขาย )

พิกัดแรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

เป้าหมายในการดำเนินการ ดำเนินการจ่ายไฟฟ้าโดยรักษาแรงดันไฟฟ้า ณ จุดซื้อขายทุกจุดให้ได้ตามมาตรฐาน

| ลำดับที่ซื้อ กฟภ. ชั้น 1 , 2 , 3 | สถานที่วัดแรงดัน ฯ<br>( ชื่อสถานที่ , หมายเลขเสาหรือมิเตอร์ , ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.) | วัน เดือน ปี<br>เวลา<br>ที่วัดแรงดัน ฯ | ค่าเฉลี่ยแรงดัน<br>ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส<br>( โวลต์ ) | ผลการวัดแรงดัน                                                                       |                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                                  |                                                                                        |                                        |                                                     | ได้มาตรฐาน<br>342-418 โวลต์                                                          | ไม่ได้<br>มาตรฐาน |
| 1                                | กฟอ.จะนะ<br>บ้านปากบาง ม.14 ต.นาทับ                                                    | 8/ม.ค./63                              | 387.33 V                                            |  | -                 |
|                                  | PEA.44-001729 ขนาด 100 KVA                                                             | 10.30 น.                               |                                                     |                                                                                      |                   |
|                                  |                                                                                        |                                        |                                                     |                                                                                      |                   |
|                                  | ระยะห่าง                                                                               |                                        |                                                     |                                                                                      |                   |
|                                  | สฟพ.จะนะ - หม้อแปลง = 25 กม.                                                           |                                        |                                                     |                                                                                      |                   |
|                                  | หม้อแปลง - มิเตอร์ = 800 ม.                                                            |                                        |                                                     |                                                                                      |                   |

ถ้าสุด