



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

คำสั่ง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจะนะ

ที่ จะนะ ๐๔๕ /๒๕๖๖

เรื่อง มอบหมายงานให้ รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.จะนะ

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับ กฟผ.ว่าด้วยระเบียบพนักงาน พ.ศ. ๒๕๑๗ และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๙ สอดคล้อง วรรคสอง เพื่อให้การปฏิบัติการปฏิบัติงานด้านบริหาร กฟส.จะนะ เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงขอมอบหมายการปฏิบัติงานให้ นายสุรพงษ์ ทิพย์รากุล รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟส.จะนะ ในลักษณะงานทางด้านการบริหารดังต่อไปนี้

๑. งานนโยบาย

- ๑.๑ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานสายเทคนิค ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ คำสั่ง กฟผ.
- ๑.๒ ควบคุมการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บังคับบัญชาระดับสูง
- ๑.๓ ริเริ่ม เสนอแนะ สร้างสรรค์ และให้คำแนะนำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กิจการ ของ กฟผ.
- ๑.๔ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท/ลูกจ้าง ๒ ปี สายเทคนิค และ กฟส. ในสังกัด

๒. มอบอำนาจให้ปฏิบัติงานแทน

- ๒.๑ พิจารณาและอนุมัติแผนผัง,หลักการ,ประมาณการ,ค่าใช้จ่ายหน้างาน,อนุมัติเปิดงาน ของงานขยายเขตฯ,ปรับปรุงทุกขบทุกโครงการ อำนาจ ผจก.ที่ติดตั้งหม้อแปลงรวมกันไม่เกิน ๒๕๐ KVA พร้อมลงนามแจ้งค่าใช้จ่าย และมีอำนาจดำเนินการ งานจนแล้วเสร็จ และอนุมัติจ่ายไฟ
- ๒.๒ พิจารณาและอนุมัติติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำประกอบ CT,มิเตอร์แรงต่ำ ๑ เฟส,๓ เฟส
- ๒.๓ พิจารณาอนุมัติดับไฟ เพื่อการปฏิบัติงานและสั่งการให้ชุดฮอตไลน์ เข้าร่วมปฏิบัติงาน
- ๒.๔ พิจารณาและอนุมัติอุปกรณ์ซ่อมแซมระบบจำหน่ายและแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง
- ๒.๕ ลงนามในเอกสารขออนุมัติดับไฟ เพื่อการปฏิบัติงานและลงนามในหนังสือแจ้งการดับไฟให้ลูกค้าทราบ
- ๒.๖ ลงนามในหนังสือส่งประกาศและหนังสือประกาศดับไฟให้สถานีวิทยุ,สื่อมวลชน,กฟต.๓ รับทราบ
- ๒.๗ ดูแล ตรวจสอบค่า LOSS และค่า SAIFI SAIDI ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ กฟผ. และ กฟต.๓ กำหนด
- ๒.๘ พิจารณาอนุมัติสับเปลี่ยนหม้อแปลงและลงนามในการติดตั้งถอนคืนหม้อแปลง (มป.๑๐) ตลอดจนลงนามนำส่งรายงาน
- ๒.๙ พิจารณาอนุมัติ ค่าตรวจสอบบำรุงรักษาหม้อแปลงของผู้ใช้ไฟ ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง-รื้อถอน และ ค่าเข้าหม้อแปลง พร้อมลงนามในหนังสือแจ้งค่าใช้จ่าย
- ๒.๑๐ อนุมัติติดตั้ง,ถอนคืน,ย้าย,โอน,สับเปลี่ยน เพิ่ม-ลด ขนาด,ตัดฝากมิเตอร์ทุกขนาด
- ๒.๑๑ อนุมัติคิดค่าใช้จ่าย และดำเนินการต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์ขนส่งไฟฟ้า
- ๒.๑๒ อนุมัติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบงานรื้อถอนระบบจำหน่าย
- ๒.๑๓ อนุมัติให้เข้าที่ครอบสาย (Conductor Cover)

- ๒.๑๔ อนุมัติให้พนักงาน ลูกจ้างบริษัท อยู่เวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง
๒.๑๕ อนุมัติให้จัดเวรแทนพนักงาน-ลูกจ้างบริษัท ตามข้อ ๒.๑๔
๒.๑๖ ลงนามรับทราบการมาปฏิบัติงาน สายเทคนิค
๒.๑๗ ลงนามในแบบฟอร์ม ตรวจสอบสภาพหน้างานและผลการแก้ไข
๒.๑๘ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเวรแก้ไฟฟ้าขัดข้อง ให้เป็นไปตามกำหนด
๒.๑๙ ลงนามอนุมัติสั่งการในแบบฟอร์มขออนุมัติดำเนินการกรณีเตอร์ชำรุด,ป้องกันมิเตอร์สูญหาย
๒.๒๐ ลงนามสั่งการ รายงานผลการดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้อง กรณีมิเตอร์ชำรุด
๒.๒๑ ลงนามสั่งการ รายงานผลในแบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖



(นายวิโรจน์ ธรรมประพัทธ์)

ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจะนะ