

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๘.๓๕/ฉ.๓ กวว.(สอ.) ๕๖๔
๕๔ มี.ค. ๒๕๕๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
๓ หมู่ ๒ ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรณีผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา(Solar PV Rooftop)

เรียน นายสรายุทธ :

อ้างถึง ๑. บันทึกข้อความ นายสรายุทธ เลขที่ ๔๗๗๕ ลว.๓๐ ธ.ค.๒๕๕๔
๒. สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ PV-PEA-NE๓-๐๔๐๓/๒๕๕๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ นายสรายุทธ แจ้งความประสงค์ขอขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อขาย
ไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในปริมาณ ๗.๕๐ กิโลวัตต์ (kWp) จากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่
ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๔ ตำบลโคกกลาง อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๑๘๐ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ PV-PEA-NE๓-๐๔๐๓/๒๕๕๔ (อ้างถึง ๒) โดยติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิก
ผลิตภัณฑ์ JETION รุ่น J๒๕๐PLE ขนาดแผงละ ๒๕๐ Wp จำนวน ๓๐ แผง กำลังการผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด
๗.๕๐ kWp และ Grid-Connected Inverter ผลิตภัณฑ์ Schneider รุ่น Conext RL ๕๐๐๐E (ระบบ ๑ เฟส)
ขนาด ๕.๐๐ kW จำนวน ๒ ชุด รวมพิกัด Inverter ๑๐.๐๐ kW นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ นายสรายุทธ ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าว
ได้ ซึ่งในการดำเนินการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าว มีค่าใช้จ่ายด้านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าพร้อมตู้เป็นเงิน
๑๐,๐๐๐ บาท ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % เป็นเงิน ๗๐๐ บาท รวมเป็นเงินที่เรียกเก็บจาก นายสรายุทธ
ทั้งสิ้น ๑๐,๗๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน) โดยสามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอำเภอชุมพวง ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวยังไม่รวมกรณีที่มีการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรง
ต่ำเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าว ซึ่งหากมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอจักราช จะเรียก
เก็บค่าใช้จ่ายในโอกาสต่อไป

อนึ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการอนุญาตขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ
นายสรายุทธ หากพบหรือเห็นว่าการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะไม่ชำระเงินค่าพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เกินกว่าจำนวนในสัญญา
ซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
พิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

