



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๘.๓๕/ฉ.๓ กวว.(สอ.)- ๒๕๕๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
๓ หมู่ ๒ ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๑ กย. ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้ บริษัท ดงฮั่ว ไรซ์ จำกัด เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เรียน ประธานกรรมการ บริษัท ดงฮั่ว ไรซ์ จำกัด

อ้างถึง หนังสือ บริษัท ดงฮั่ว ไรซ์ จำกัด เลขที่รับ ๓๖๐๕ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ดงฮั่ว ไรซ์ จำกัด จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔ หมู่ ๕

อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา แจ้งความประสงค์ขอเชื่อมโยงระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) เข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้ในการภายใน ดังความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตรวจสอบแล้ว บริษัท ดงฮั่ว ไรซ์ จำกัด ได้ติดตั้งแผงโฟโตโวลเทอิกผลิตภัณฑ์ Jinko รุ่น Eagle Dual 60 JKM 300M-60-DV ขนาด ๓๐๐ Wp จำนวน ๓๓๐ แผ่น รวมกำลังการผลิตติดตั้ง ๙๙๐ kWp และติดตั้ง-SMA รุ่น STP ๒๕๐๐๐ TL-๓๐ (ระบบ ๓ เฟส) ขนาด ๒๕ kW จำนวน ๑๗ ชุด และ Grid Connected Inverter ผลิตภัณฑ์ ABB รุ่น PV-๑๐๐/๑๒๐-TL (ระบบ ๓ เฟส) ขนาด ๒๕ kW จำนวน ๔ ชุด รวมพิกัด Inverter ๕๒๕ kW เชื่อมโยงผ่านหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓,๐๐๐ KVA จำนวน ๑ เครื่อง

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้พิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องที่ บริษัท ดงฮั่ว ไรซ์ จำกัด ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าว กับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่ง บริษัท ดงฮั่ว ไรซ์ จำกัด จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ดังนี้

- ๑) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๙
- ๒) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการปฏิบัติการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๙
- ๓) ระเบียบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคว่าด้วยข้อกำหนดการใช้บริการระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ขอให้ บริษัท ดงฮั่ว ไรซ์ จำกัด ดำเนินการจัดส่งใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องในการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบไฟฟ้า ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพิจารณา ก่อนการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนานกับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และในการดำเนินการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าว มีค่าทดสอบอุปกรณ์ป้องกัน (กรณีแรงสูง) ค่าตรวจสอบแบบเพื่อการขนานเครื่อง (กรณีแรงสูง)

ค่าตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า

รวมเป็นเงินที่เรียกเก็บ


จาก บริษัท ดงฮั่ว ไรซ์ จำกัด ทั้งสิ้น ๕๘,๘๕๐ บาท (ห้าหมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยสามารถชำระค่าใช้จ่ายได้ที่ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบัวใหญ่ ในวันและเวลาราชการ

/อนึ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค.....

อนึ่ง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการอนุญาตการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ บริษัท ดงฮั่ว ไรซ์ จำกัด หากพบหรือเห็นว่าการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ บริษัท ดงฮั่ว ไรซ์ จำกัด มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ บริษัท ดงฮั่ว ไรซ์ จำกัด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุริยะ)

รองผู้อำนวยการฝ่าย

รักษาการแทนผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา

แผนกส่งเสริมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

กองวิศวกรรมและวางแผน

โทรศัพท์ ๐๔๔-๒๑๔๓๓๔-๕ ต่อ ๑๐๑๒๖