

สำเนาฉบับ

ที่ ปจ ๗๓๗/๐๑/๖๕๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
๓๓๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี ๒๕๑๑๐

๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี


สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๓ ชุด

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๘๐ ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าว ตามแบบ ทส. ๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล แล้วจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. ๒ เสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ซึ่งได้รับอำนาจตามกฎหมายกระทรวงฯ ให้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าว จึงรวบรวมรายงาน ตามแบบ ทส. ๒ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ มาแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษประจำจังหวัดปราจีนบุรี เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ แวนำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โทร./โทรสาร ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐
WWW.tambonnontree.com

๖๗๙
๕๗๖
๒๓ กรกฎาคม ๖๒

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่าง 
พิมพ์ 
ตรวจ 
ปลัด อบต. 



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายประเสริฐ.....แวนนำ.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าพนักงานท้องถิ่น...
หน่วยงาน ...อบต.นนทรี อ.ภินทรบุรี จ.ปราจีนบุรี.....ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา
๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์
วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย
พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต
อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน มิถุนายน... พ.ศ.๒๕๖๒..... โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	๑	๒
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[] โรงแรม		
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	๑	๒
๖. การเลี้ยงสุกร	๑	๒
๗. ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๓	๖

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....
.....

ลงชื่อ.....

๒๕๖๒

(นายประเสริฐ แวนนำ)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ ถ้อยปฏิบัติ

กองการศึกษา
 ค.ก.กบ.0061/2562
☒ กองสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 เลขที่รับ 1582
 วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 เลขที่รับ 098
 วันที่ 16. 7. 62 เวลา น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

4 กรกฎาคม 2562

เรื่อง นำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน มิถุนายน 2562 ตามแบบ ทส.2

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำรวมโรงงาน (A7)
 เลขทะเบียน 3-101-1/38 ปจ.

ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ออกกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือนนั้น บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนและตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอจัดส่งสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน มิถุนายน 2562

รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี รับทราบ

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ
 - เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอากรณ์ บุญสม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นายสนทยา ทับขันต์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม

(นายประเสริฐ แวนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นางสาวนริศรา นาริจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 037-205203-7

โทรสาร : 037-205202

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สาขาที่ 00002 : 1 หมู่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001340 โทร. 0-3720-5203-5 โทรสาร. 0-3720-5202



SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

BRANCH 00002 : 1 MOO 5, NONSI, KABINBURI DISTRICT, PRACHINBURI 25110, THAILAND.

TAX ID. 0107537001340 TEL. 0-3720-5203-5 FAX. 0-3720-5202

☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ ถือบปฏิบัติ

9000
 กองการศึกษาศึกษา
 คก.กบ.0061/2562
☒ กองสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 เลขที่รับ 1582
 วันที่ 11 ก.ค. 2562 เวลา.....น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 เลขที่รับ 099
 วันที่ 16. 7. 62 เวลา.....น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

4 กรกฎาคม 2562

เรื่อง นำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน มิถุนายน 2562 ตามแบบ ทส.2

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำรวมโรงงาน (A7)
 เลขทะเบียน 3-101-1/38 ปจ.

ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ออกกฎกระทรวง เรื่อง กำหนด
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ
 ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดทำรายงาน
 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็น
 ประจำทุกเดือนนั้น บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน
 และตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอจัดส่งสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน มิถุนายน 2562

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ
 - เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอากรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นายสนทยา ทับจันทร์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม

(นายประเสริฐ แวนนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นางสาวนริศรา นาริจันทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 037-205203-7

โทรสาร : 037-205202

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สาขาที่ 00002 : 1 หมู่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001340 โทร. 0-3720-5203-5 โทรสาร. 0-3720-5202



SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

BRANCH 00002 : 1 MOO 5, NONSI, KABINBURI DISTRICT, PRACHINBURI 25110, THAILAND.

TAX ID. 0107537001340 TEL. 0-3720-5203-5 FAX. 0-3720-5202

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
เลขที่รับ.....1577
วันที่ 11.1.1.ป.ค. 2562 เวลา.....น.
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

 **SSDC**

☐ สำนักปลัดฯ ☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
☐ กองคลังฯ ☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ กองช่าง ☐ ก่อปฏิบัติ
ที่ SSDC ๐๖๘/๒๕๖๒
☐ กองการศึกษา
☒ กองสาธารณสุข

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ.....๐๖๒
วันที่ 1๑.๗.๖๒ เวลา.....น.
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

ตามที่ ประกาศกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ของพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้จัดทำรายงานผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้รับทราบ ต่อไป

เรียน นายกา/ปลัดฯ

- เพื่อโปรดทราบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนริศรา นาริจันทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายคมสรร์ ศรีตุมแก้ว)

กรรมการ

บริษัท เอสเอสดีซี(ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด

(นายอากรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

๖๖.๓๗/๒๕๖๒

๑๑/๐๖/๖๒

(นายประเสริฐ แวนนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

SSDC

☐ สำนักปลัด ☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
☐ กองคลัง ☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ กองช่าง ☐ ก่อปฏิวัติ
☐ กองการศึกษา ☐ กองสาธารณสุข

๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ.....๐๖๖
วันที่ 1๑.๗.๖๒ เวลา.....น.
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒

ตามที่ ประกาศกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ของพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้จัดทำรายงานผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้รับทราบ ต่อไป

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ

- เพื่อโปรดทราบ
ซึ่งเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายอนันต์ชัย รัตนกาญจน์)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิศรา นาริจันทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายคมสร ศรีตุมแก้ว)

กรรมการ

บริษัท เอสเอสดีซี(ไทยเกอร์เท็กซ์) จำกัด

(นายอากรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

๑๑.๗.๖๒

๑๑.๗.๖๒

๑๑.๗.๖๒

(นายประเสริฐ แวนาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ซอย -
 ถนน สุวรรณศรี แขวง/ตำบล นนทบุรี เขต/อำเภอ กบินทร์บุรี
 จังหวัด ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-205038 ต่อ 107 โทรสาร 037-290235
 มี บริษัท เอสเอสซีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ฟอกย้อม ตกแต่งสำเร็จ และเส้นค้าย
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3-22(3)-1/35 ออกให้โดย กระทรวง หมดอายุ 1 มกราคม 2563
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 62 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายคมสรณ์ ศรีตูมแก้ว)

บจ.อิสเทิร์นไทยคอนกรีต 1992 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ บ123-48-004 หมดอายุ -

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

- ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -

ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง Activated Sludge+ ABR

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 3,500 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบละออง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)
 ปล่อยเข้าไปบำบัดต่อที่โครงการส่วนกลาง

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด
 ส่งกำจัดฝังกลบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 140,016.39 KWh./เดือน

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 80,823 ลบ.ม./เดือน

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,627 ลบ.ม./วัน

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 2,101 ลบ.ม./วัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 157,105 กิโลกรัม/เดือน

☐ สำนักปลัดฯ	☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
☐ กองคลังฯ	☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ กองช่างที่นท.๖๒๑	☒ ถือปฏิบัติ
☐ กองการศึกษาฯ	
☒ กองสาธารณสุขฯ	

ฟาร์มสุกรนนทรี

๑๕...กรกฎาคม...๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
เลขที่รับ.....1592
วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา.....น.
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ.....291
วันที่ 18 ก.ค. 2562 เวลา.....น.
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานน้ำเสีย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ประกาศกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูล การบันทึกข้อมูล
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ของพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัด
น้ำเสียในแต่ละเดือน ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ
- เพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(นายรัฐสิทธิ์ นาคประสิทธิ์)
ผู้จัดการฟาร์ม

(นางสาวนริศรา นาริจันทร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายอากรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นายประเสริฐ แวนนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

☐ สำนักปลัดฯ	☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
☐ กองคลังฯ	☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ กองช่างพื้นที่ท.๖๒๑๖	☒ ถือปฏิบัติ
☐ กองการศึกษาฯ	
☒ กองสาธารณสุขฯ	

ฟาร์มสุกรนนทรี

๑๕...กรกฎาคม...๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
เลขที่รับ.....1592
วันที่ 15 ก.ค. 2562 เวลา.....น.
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ.....291
วันที่ 18 ก.ค. ๖๒ เวลา.....
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการทำนํ้าเสีย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
เรียน นายกองคํการบริหารส่วนตำบลนนทรี
สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานสรุปผลการทำนํ้าเสียของระบบบำบัดนํ้าเสีย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ประกาศกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูล การบันทึกข้อมูล
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำนํ้าเสียของระบบบำบัดนํ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ของพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้จัดทำรายงานผลการทำนํ้าเสียของระบบบำบัด
นํ้าเสียในแต่ละเดือน ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ขอส่งรายงานสรุปผลการทำนํ้าเสียของระบบ
บำบัดนํ้าเสียให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ
- เพื่อโปรดทราบ

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐสิทธิ์ นาคประสิทธิ์)
ผู้จัดการฟาร์ม

(นางสาวนรตรา นารีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายอาภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นายประเสริฐ แวนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่92..... หมู่ที่14..... ซอย.....-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบลนนทบุรี..... เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....จังหวัด
 ปราจีนบุรี..... โทรศัพท์037-486753..... โทรสาร-.....
 มีบมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทฟาร์มเลี้ยงสุกรประเภท ก.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .040/2562.. ออกให้โดย ..อบต.นนทบุรี... หหมดอายุ4 มีนาคม 2563

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือนมิถุนายน..... พ.ศ.2562..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....นายรัฐสิทธิ์นายประสิทธิ์.....)

.....-..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หหมดอายุ-.....
 ออกให้โดย-.....

.....-..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หหมดอายุ-.....
 ออกให้โดย-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียcover lagoon.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย500..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ..24.... ชั่วโมง/วัน
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบน้ำตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)บ่อกักน้ำบำบัด.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด-.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)518.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 9,382.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)2760.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย-.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-....
-
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลำไย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี
ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
 จาก (นาย/นาง/นางสาว) บริษัท สหพัฒนอินเตอร์เอดลิง จำกัด (มหาชน)
 แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๑/๑ หมู่ที่ ๕ ซอย ถนน สุวรรณศรี
 แขวง/ตำบล นนทรี เขต/อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
 ประกอบกิจการประเภท บำบัดน้ำเสียรวมจากชุมชน

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....ผู้รับรายงาน
 (นางสาวนริศรา นารีนทร์)
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 เจ้าพนักงานท้องถิ่น



องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี
ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
จาก (นาย/นาง/นางสาว) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๑๔ ซอย ถนน สุวรรณศรี
แขวง/ตำบล นนทรี เขต/อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
ประกอบกิจการประเภท ฟาร์มสุกรประเภท ก

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๑๘ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....ผู้รับรายงาน

(นางสาวนริศรา นารีนรินทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานท้องถิ่น