

สำเนาฉบับ

ที่ ปจ ๗๓๗๐๑/ ๗๐๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
๓๓๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลนนทรี อำเภอบึงนาราง
จังหวัดพิจิตร ๖๕๑๑๐

๒๓ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร


สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๓ ชุด

ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษหรือผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียตามมาตรา ๘๐ ต้องเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน และจัดทำบันทึกรายละเอียดดังกล่าว ตามแบบ ทส. ๑ เก็บไว้ ณ สถานที่ตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นระยะเวลาสองปีนับแต่วันที่มีการเก็บสถิติและข้อมูล แล้วจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. ๒ เสนอรายงานดังกล่าวต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายในวันที่สิบห้าของเดือนถัดไป นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ซึ่งได้รับอำนาจตามกฎหมายกระทรวงฯ ให้รับผิดชอบดูแลในเรื่องดังกล่าว จึงรวบรวมรายงาน ตามแบบ ทส. ๒ ที่อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลนนทรี อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒ มายังเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษประจำจังหวัดพิจิตร เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ




(นายประเสริฐ แวนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
งานควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โทร./โทรสาร ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐
WWW.tambonnontree.com

รับทราบ

วันรับทราบ

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ร่าง 
พิมพ์ 
ตรวจ 
ปลัด อบต. 



แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้า.....นายประเสริฐ.....แวนนา.....ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าพนักงานท้องถิ่น...
หน่วยงาน ...อุบลนันทรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี.....ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และ มาตรา
๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนด หลักเกณฑ์
วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด น้ำเสีย
พ.ศ. ๒๕๕๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขต
อำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน สิงหาคม... พ.ศ.๒๕๖๒..... โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑. โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	๑	๒
๒. อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[] อาคารชุด		
[] โรงแรม		
[] โรงพยาบาล		
[] โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[] อาคารที่ทำการ		
[] ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า		
[] ตลาด		
[] ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓. ที่ดินจัดสรร		
๔. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕. ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน	๑	๒
๖. การเลี้ยงสุกร	๑	๒
๗. ทำเทียมเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐. บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๓	๖

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ แวนนา)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

ตอนที่สอง (ตอนฉีก)

.....
ได้รับรายงานของเดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....๒๕๖๒.....จากเจ้าพนักงานท้องถิ่นของหน่วยงาน
.....องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี.....ไว้ครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.

ลงชื่อ.....
(.....)

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

☒ รวบรวมปลัดฯ
☐ กองคลังฯ
☐ กองช่าง
☐ กองการศึกษาฯ
☒ กองสาธารณสุขฯ

☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ ถ้อยปฏิบัติ

ที่ กก.กบ.0087/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี
 เลขที่รับ.....2046
 วันที่ 9 ก.ย. 2562 เวลา.....น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 เลขที่รับ.....3246
 วันที่ 9 ก.ย. 62 เวลา.....น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

4 กันยายน 2562

เรื่อง นำส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน สิงหาคม 2562 ตามแบบ ทส.2

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ปรับคุณภาพน้ำรวมโรงงาน (A7)
 เลขทะเบียน 3-101-1/38 ปจ.

ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ออกกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือนนั้น บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอนและตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอจัดส่งสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน สิงหาคม 2562 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี รับทราบ

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ
 - เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(นางสาวนริศรา นาริจันทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 037-205203-7

โทรสาร : 037-205202

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนทยา ทับจันทร์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม

(นายอาภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

(นายประเสริฐ แวนานา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

บริษัท สหพัฒนานิเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สาขาที่ 00002 : 1 หมู่ 5 ตำบลนนทบุรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001340 โทร. 0-3720-5203-5 โทรสาร. 0-3720-5202



SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

BRANCH 00002 : 1 MOO 5, NONSI, KABINBURI DISTRICT, PRACHINBURI 25110, THAILAND.

TAX ID. 0107537001340 TEL. 0-3720-5203-5 FAX. 0-3720-5202

☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ ถือบปฏิบัติ
 ที่ กก.กบ.0087/2562
☐ กองการศึกษา
☒ กองสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 เลขที่รับ 2046
 วันที่ 9 ก.ย. 2562 เวลา น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 เลขที่รับ 242
 วันที่ 9 ก.ย. 62 เวลา น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เรื่อง นำส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน สิงหาคม 2562 ตามแบบ ทส.2

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของศูนย์ปรับปรุงคุณภาพน้ำรวมโรงงาน (A7)
 เลขทะเบียน 3-101-1/38 ปจ.

ตามที่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ ออกกฎกระทรวง เรื่อง กำหนด
 หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ
 ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 โดยให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดทำรายงาน
 สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเป็น
 ประจำทุกเดือนนั้น บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามขั้นตอน
 และตามข้อกำหนดอย่างครบถ้วน

ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอจัดส่งสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเดือน สิงหาคม 2562
 รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย เพื่อรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี รับทราบ

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ
 - เพื่อโปรดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

(นางสาวนริศรา นาริจันทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 037-205203-7

โทรสาร : 037-205202

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนทยา ทับจันทร์)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานพัฒนาสวนอุตสาหกรรม

(นายอาภรณ์ บุญสม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นายประเสริฐ แวนนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

สาขาที่ 00002 : 1 หมู่ 5 ตำบลนนทรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107537001340 โทร. 0-3720-5203-5 โทรสาร. 0-3720-5202



SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED

BRANCH 00002 : 1 MOO 5, NONSI, KABINBURI DISTRICT, PRACHINBURI 25110, THAILAND.


TAX ID. 0107537001340 TEL. 0-3720-5203-5 FAX. 0-3720-5202

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่111/1.....หมู่ที่ ...5..... ซอย-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบลนนทบุรี..... เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....
 จังหวัดปราจีนบุรี..... โทรศัพท์037-205203..... โทรสาร ...037-205202.....
 มีบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครอง
 แหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภทปรับปรุงคุณภาพน้ำเสียรวม.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)3-101-1/38ปจ..... ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม.....
 หมดอายุ 1 มกราคม 2564.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ
 สำหรับเดือนสิงหาคม..... พ.ศ.2562..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่ง
 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ



.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน).....)

.....บริษัท อีสเทิร์นไทย คอนซัลติง 1992 จำกัด..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่บ. 123-48-004..... หมดอายุ 3 สิงหาคม 2563
 ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียActivated. Sludge.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย2,000..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง24... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ
☒ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ เครื่องกวนผสมสารเคมี
☒ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) .ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง-โรงงาน.(3-101-1/44 ปจ)...

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดฝังกลบตาม

หลักสุขาภิบาล.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย).....46,086.00.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)-.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)..... 44,045.93.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ...ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง-โรงงาน.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)28.0....kg.....
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (กิโลกรัม.) .-.....
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

สำนักงานปลัดฯ ☒ เพื่อทราบและดำเนินการ

☐ กองคลัง ☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

☐ กองช่างฯ ☐ ลือปฏิบัติ

☐ ที่ SSDC ๐๙๕ / ๒๕๖๒

☐ กองการศึกษา

☒ กองสาธารณสุข

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เลขที่รับ..... 2079

วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา..... น.

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เลขที่รับ..... ๕๓๐

วันที่ 10 ก.ย. ๖๒ เวลา..... น.

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

ตามที่ ประกาศกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การบันทึก รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ของพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้จัดทำรายงานผลการทำงานของระบบ บำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ขอส่งรายงานสรุปผลการทำงานของ ระบบบำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้รับทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ

- เพื่อโปรดทราบ

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวนริศรา นาริจันทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมสรร์ ศรีตูมแก้ว)

กรรมการ

บริษัท เอสเอสดีซี(ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด

(นายอาภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นายประเสริฐ แวนน้ำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

สำนักงานปลัดฯ ☒ เพื่อทราบและดำเนินการ 

☐ กองคลัง ☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

☐ กองช่างฯ ☐ ถือปฏิบัติ

☐ ที่ SSDC ☐ ต้องการศึกษาศึกษา / ๒๕๖๒

☒ กองสาธารณสุขฯ

๑๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี
เลขที่รับ..... 2079
วันที่ 10 ก.ย. 2562 เวลา..... น.
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ..... ๕๐๐
วันที่ 10 ก.ย. ๖๒ เวลา..... น.
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒

ตามที่ ประกาศกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การบันทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ของพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือนยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย บริษัทฯ ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้รับทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
เรียน นายกฯ/ปลัดฯ
- เพื่อโปรดทราบ

(นายอนันต์ชัย รัตนกาญจน์)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

นางสาวนริศรา นาริจันทร์)
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ขอแสดงความนับถือ

(นายคมสรร์ ศรีตูมแก้ว)

กรรมการ

บริษัท เอสเอสดีซี(ไทยเกอร์เท็กซ์) จำกัด

(นายอาภรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

(นายประเสริฐ แวนนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 5 ซอย -
 ถนน สุวรรณศรี แขวง/ตำบล นนทบุรี เขต/อำเภอ กบินทร์บุรี
 จังหวัด ปราจีนบุรี โทรศัพท์ 037-205038 ต่อ 107 โทรสาร 037-290235
 มี บริษัท เอสเอสคี่ซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภท ฟอกย้อม ตกแต่งสำเร็จ และเส้นด้าย
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 3-22(3)-1/35 ออกให้โดย กระทรวง หมดอายุ 1 มกราคม 2563
 ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 62 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (นายคมสรร์ ศรีตูมแก้ว)

บจ. อีสเทิร์นไทยคอนกรีต 1992 ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ บ123-48-004 หมดอายุ -

ออกให้โดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม

() ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

()

ใบอนุญาตเลขที่ - หมดอายุ -

ออกให้โดย -

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย Activated Sludge+ ABR

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 3,500 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☒ เครื่องสูบลำโพง ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ปล่องเข้าไปบำบัดต่อที่โครงการส่วนกลาง

(๕) วิธีการจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ส่งกำจัดฝังกลบ

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 131, 352 KWh./เดือน

(๒) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 60,530 ลบ.ม./เดือน

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,017 ลบ.ม./วัน

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย 1,614 ลบ.ม./วัน

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 170,000 กิโลกรัม/เดือน

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่น ๆ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) 1,705.43 ตัน

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

งานกับปลัดฯ ☒ เพื่อทราบและดำเนินการ

☐ กองคลังฯ ☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

☐ กองฯ พ.บ. ๖๒๐๘ ☒ ถือปฏิบัติ

☐ กองการศึกษา

☒ กองสาธารณสุข

ฟาร์มสุกรนนทรี

๑๒...กันยายน...๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
เลขที่รับ... 2098
วันที่ 12 ก.ย. 2562 เวลา.....น.
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เลขที่รับ... ๑๖๕
วันที่ 1๒ ก.ย. ๖๒ เวลา.....
อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานน้ำเสีย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ประกาศกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูล การบันทึกข้อมูล
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ของพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัด
น้ำเสียในแต่ละเดือน ขึ้นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกฯ/ปลัดฯ
- เพื่อโปรดทราบ

(นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐสิทธิ์ นาคประสิทธิ์)
ผู้จัดการฟาร์ม

(นางสาวนริศรา นาริจันทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายอาภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นายประเสริฐ แวนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

☐ นักปลัดฯ ☒ เพื่อทราบและดำเนินการ
☐ กองคลังฯ ☐ แจ้งเวียน/แจ้งผู้เกี่ยวข้อง
☐ กองช่างพื้นท.๖๒๐๘ ☐ ถือปฏิบัติ
☐ กองการศึกษา
☒ กองสาธารณสุขฯ

ฟาร์มสุกรนนทรี

๑๒...กันยายน...๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 เลขที่รับ... 2098
 วันที่ 12 ก.ย. 2562 เวลา... น.
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 เลขที่รับ... ๕๖๖
 วันที่ 1๒ ก.ย. ๖2 เวลา...
 อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เรื่อง ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานน้ำเสีย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
 เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 สิ่งที่แนบมาด้วย รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ ประกาศกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบเก็บสถิติและข้อมูล การบันทึกข้อมูล
 รายละเอียด และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๕๕ ของพระราชบัญญัติ
 ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของระบบบำบัด
 น้ำเสียในแต่ละเดือน ยื่นต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น

ดังนั้น เพื่อให้มีการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมาย ขอส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบ
 บำบัดน้ำเสียให้กับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับทราบต่อไป

จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
 เรียน นายกฯ/ปลัดฯ
 - เพื่อโปรดทราบ
 (นายอนันตชัย รัตนกาญจน์)
 นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ

ขอแสดงความนับถือ
 (นายรัฐสิทธิ์ นาคประสิทธิ์)
 ผู้จัดการฟาร์ม

(นางสาวนริศรา นารีจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(นายอำภรณ์ บุญสม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(นายประเสริฐ แวนนา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่92..... หมู่ที่14..... ซอย.....-.....
 ถนน-..... แขวง/ตำบลนนทบุรี..... เขต/อำเภอ.....กบินทร์บุรี.....จังหวัด
 ปราจีนบุรี..... โทรศัพท์037-486753..... โทรสาร-.....
 มีบมจ.ซีพีเอฟ(ประเทศไทย)..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 ประกอบกิจการประเภทฟาร์มเลี้ยงสุกรประเภท ก.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) .040/2562.. ออกให้โดย ..อบต.นนทบุรี... หหมดอายุ4 มีนาคม 2563

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือนสิงหาคม..... พ.ศ.2562..... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
 และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....นายรัฐสิทธิ์นาคประสิทธิ์.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หหมดอายุ-.....
 ออกให้โดย-.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่-..... หหมดอายุ-.....
 ออกให้โดย-.....

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียcover lagoon.....
 ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย500..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ..24.... ชั่วโมง/วัน
 แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ
 เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
 เครื่องสูบลตะกอน อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)บ่อพักน้ำบำบัด.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด-.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)596.....
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 9,585.....
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)3810.....
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย-.....
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)-....
-
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย / ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำตะกอน ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
-

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดย แสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี
ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
จาก (นาย/นาง/นางสาว) บริษัท สหพัฒนนิคมเทคโนโลยีสถิตติ้ง จำกัด (มหาชน)
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๑/๑ หมู่ที่ ๕ ซอย ถนน สุวรรณศรี
แขวง/ตำบล นนทรี เขต/อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
ประกอบกิจการประเภท บำบัดน้ำเสียรวมจากชุมชน

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ ผู้รับรายงาน

(นางสาวนิศรา นารีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานสาธารณสุข



องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี
ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
จาก (นาย/นาง/นางสาว) บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๙๒ หมู่ที่ ๑๔ ซอย - ถนน สุวรรณศรี
แขวง/ตำบล นนทรี เขต/อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
ประกอบกิจการประเภท ฟาร์มสุกรประเภท ก

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ ผู้รายงาน

(นางสาวนริศรา นารีนรินทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานสาธารณสุข



องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี
ใบรับรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. ๒)

ได้รับรายงานประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๒
จาก (นาย/นาง/นางสาว) บริษัท/เอสเอสดีที (ไพเพอร์เทคส์) จำกัด
แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๕ ซอย ถนน สุวรรณศรี
แขวง/ตำบล เขต/อำเภอ กบินทร์บุรี จังหวัด ปราจีนบุรี
ประกอบกิจการประเภท ฟอกย้อม ตกแต่งสิ่งเรจ และเส้นด้าย

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

ลงชื่อ.....ผู้รับรายงาน

(นางสาวนริศรา นารีจันทร์)

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เจ้าพนักงานสาธารณสุข