

สำเนาฉบับ



ที่ อย ๗๒๐๐๖/ ๔๑๓

สำนักงานเทศบาลตำบลบางนมโค
๗๙ หมู่ที่ ๗ ตำบลบางนมโค
อำเภอเสนา อย ๑๓๑๑๐

๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส.๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ้างถึง สำเนาหนังสือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ อย ๐๐๓๗.๒๐/ว ๙๖๖ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี เดือน กันยายน

พ.ศ. ๒๕๖๒

จำนวน ๒ ฉบับ

๒. รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบ ทส.๒

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานตามกฎหมายกระทรวง
ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๔ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงฯ ดังกล่าวให้เจ้าของหรือผู้ครอบครอง
แหล่งกำเนิดมลพิษได้รับรู้รับทราบถึงบทบาทหน้าที่ ที่ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ

เทศบาลตำบลบางนมโค ได้ดำเนินการเสร็จพร้อมจัดส่งรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำปี เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ฉบับ ให้เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
(สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชา ดัสตุลย์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โทร.๐-๓๕๗๕-๐๓๘๕-๖

ได้รับต้นฉบับแล้ว

ผู้รับ

วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๖๒

๙
๑๓๐๓๗๖

พิมพ์/ทว.

พน.ส.

ผอ.กอง

รองปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาล

แบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ข้าพเจ้านายปรีชา ตัสตุลย์ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลบางนมโค หน่วยงาน เทศบาลตำบลบางนมโค ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและข้อมูลการจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. ๒๕๓๕ ขอรวบรวมรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๗๐ ในเขตอำนาจความรับผิดชอบ ของเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุป ดังนี้

ประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ	จำนวน (แห่ง)	จำนวนเอกสาร (แผ่น)
๑.โรงงานอุตสาหกรรมและนิคมอุตสาหกรรม	๑ แห่ง	๒ แผ่น
๒.อาคารบางประเภทและบางขนาด		
[]อาคารชุด		
[]โรงแรม		
[]โรงพยาบาล		
[]โรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา		
[]อาคารที่ทำการ บจก.ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบก่อสร้าง		
[]ศูนย์การค้าหรือห้างสรรพสินค้า	๑ แห่ง	๒แผ่น
[]ตลาด		
[]ภัตตาคารหรือร้านอาหาร		
๓.ที่ดินจัดสรร		
๔.สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง		
๕.ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน		
๖.การเลี้ยงสุกร		
๗.ท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา		
๘.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด		
๙.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อย		
๑๐.บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง		
รวม	๒ แห่ง	๔แผ่น

ความเห็น ข้อเสนอแนะ

.....

.....

ลงชื่อ.....

(นายปรีชา ตัสตุลย์)
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

วันที่.....

ตอนที่สอง(ตอนฝึก)

ได้รับรายงานเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จากพนักงานท้องถิ่น ของหน่วยงานเทศบาลตำบลบางนมโค
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไว้ครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลงชื่อ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ ...49..... หมู่ที่1..... ซอย

ถนน แขวง/ตำบล ..บางนมโค..... เขต/อำเภอ.....เสนา.....

จังหวัด ..พระนครศรีอยุธยา..... โทรศัพท์035-782701....โทรสาร..035-782708.....

มีคุณวรรณลดา เชาว์วัชรินทร์..(ผู้จัดการร้าน).. เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิด

มลพิษ ประกอบกิจการประเภทอาคารห้างสรรพสินค้า ประเภท ข..

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดยหมคอายุ.....

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน กันยายน พ.ศ. ..2562... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....คุณวรรณลดา เชาว์วัชรินทร์.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ

ออกให้โดย

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายุ

ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียแอคทีเวเต็ดสลัดจ์.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย160..... ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ แบบต่อเนื่อง .24..... ชั่วโมง/วัน

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☒ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบละกอน ☐ อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)ลำรางสาธารณะ.....

(๕) วิธีการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัดมีการจัดเก็บใน
บ่อพัก.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)10,650 หน่วย.....

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)2,649 ลบ.ม.....

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)1,955 ลบ.ม.....

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียระบาย.....Over Flow.....

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ...ไม่ได้ใช้.....

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มี.....

- เครื่องสูบน้ำตะกอน ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)ไม่มี.....

- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)มีการนำไป
เก็บไว้ในบ่อเก็บตะกอน.....

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

.....
.....

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง
ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตาม
มาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือ
ทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน
โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่81..... หมู่ที่11..... ซอย
 ถนนสามโคก-เสนา..... แขวง/ตำบลบางนมโค..... เขต/อำเภอ.....เสนา.....จังหวัด
 พระนครศรีอยุธยา..... โทรศัพท์035-743531..... โทรสาร035-743550.....มีบริษัท ชาเคซ่า
 (ประเทศไทย)จำกัด.....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
จัดแต่งตำราเรียง และเคลือบสีหนังสือ.....
 ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมคอายู

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
 เดือน ...กันยายน..... พ.ศ. ...2562... ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๘๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
 สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
 (.....ชวน พาโบล เพอเรน เฟอเรโร.....)

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
 (.....บจก. บ้านแพน เอนจิเนียริง แอนด์ โซลคิง.....)

ใบอนุญาตเลขที่บ.103-48-028.....
 ออกให้โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม.....
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
 (.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมคอายู
 ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสียAS+CHEMICAL TREATMENT.....

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย400.....ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☒แบบต่อเนื่อง ...24... ชั่วโมง/วัน

☐แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒เครื่องสูบน้ำ ☐เครื่องเติมอากาศ

☐เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐เครื่องสูบลตะกอน ☐อื่น ๆ (ระบุ)

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)สระน้ำภายใน โครงการสวนอุตสาหกรรมบ้านแพน.....

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด.....ส่งฝังกลบตามกฎหมาย.....

๓. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 868
- (๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 16,264
- (๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 33,036
- (๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- (๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม)
- (๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องกวน/ผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - เครื่องสูบละกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
 - อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- (๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)
- (๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗