



มาตรา9(1)

ขออนุญาตขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ลำดับที่	เดือน	ขออนุมัติขนาน	คำร้องที่อนุมัติ	คำร้องที่ไม่อนุมัติ	หมายเหตุ
1	มกราคม 2559	3	3	-	-
2	กุมภาพันธ์ 2559	-	-	-	-
3	มีนาคม 2559	-	-	-	-
4	เมษายน 2559	-	-	-	-
5	พฤษภาคม 2559	-	-	-	-
6	มิถุนายน 2559	-	-	-	-
7	กรกฎาคม 2559	-	-	-	-
8	สิงหาคม 2559	-	-	-	-
9	กันยายน 2559	-	-	-	-
10	ตุลาคม 2559	-	-	-	-
11	พฤศจิกายน 2559	-	-	-	-
12	ธันวาคม 2559	-	-	-	-
13	มกราคม 2559	-	-	-	-

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ : ศูนย์ พรบ.ข้อมูลข่าวสารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอปราสาท
ตั้งอยู่เลขที่ 36 ม.3 ตำบลก่งแ่น อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140
โทร. 0-4455-1668 โทรสาร. 0-4455-1263



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๘.๓๕/ฉ.๓ กวว.(สอ.) ๑๔

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
๓ หมู่ ๒ ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๕ น.ค. ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้ขานานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรณีผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา(Solar PV Rooftop)

เรียน นายกานต์ เกิดชื่น

อ้างถึง ๑. หนังสือบันทึกข้อความเลขที่ ๔๔๕๒ ลว.๑๔ ธ.ค.๒๕๕๘

๒. สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ PV-PEA-NE๓-๐๒๐๙/๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปแจ้งค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ นายกานต์ เกิดชื่น แจ้งความประสงค์ขอนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อขาย
ไฟฟ้าให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปริมาณ ๕.๐๐๐ กิโลวัตต์ (kWp) จากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ~~ที่ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ได้ยื่นขอ~~
~~ขออนุญาตต่อ กฟภ. เพื่อเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า~~ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ PV-PEA-NE๓-๐๒๐๙/๒๕๕๘ (อ้างถึง ๒) นั้น

กฟภ. พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ นายกานต์ เกิดชื่น ขานานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยติดตั้งแผงโฟโตโวลเท
อิก ผลิตภัณฑ์ Sunsolar รุ่น SSP๒๕๐-๒๐/Wd ขนาดแผงละ ๒๕๐ Wp จำนวน ๒๐ แผง กำลังการผลิตติดตั้งรวม
ทั้งหมด ๕.๐๐๐ kWp และ Grid-Connected Inverter ผลิตภัณฑ์ JFY รุ่น SUNSEED ๕๐๐๐TLขนาด ๕.๐๐ kW
จำนวน ๑ ชุด รวมกำลังการผลิต ๕.๐๐ kW ได้ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย

อนึ่ง กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการอนุญาตขานานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ นายกานต์ เกิดชื่น หากพบ
หรือเห็นว่าการขานานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของ กฟภ. และ กฟภ. จะไม่ชำระเงินค่าพลังงาน
ไฟฟ้าส่วนที่เกินกว่าจำนวนในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ กฟภ. พิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการขานานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจารณ์ คลังบุญครอง)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สรุปค่าใช้จ่ายในการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า กฟภ. ของ นายกานต์ เกิดขึ้น
สัญญาเลขที่ PV-PEA-NE3-0209/2558

~~ค่าใช้จ่ยในการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า กฟภ. ของ นายกานต์ เกิดขึ้น~~

ที่	รายละเอียด	ราคา (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าพร้อมตู้	10,000.-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	700.-
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,700.-

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติม(ถ้ามี) การไฟฟ้าหน้างานที่เกี่ยวข้องจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยตรงจาก นายกานต์ เกิดขึ้น สัญญาเลขที่ PV-PEA-NE3-0209/2558



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๘.๓๕/ฉ.๓ กวว.(สอ.) ๒๕๕๘

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
๓ หมู่ ๒ ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๒๖ ๖ ๒๕๕๘

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรณีผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา(Solar PV Rooftop)

เรียน นายวิมล สุขสกุลเบญจมาศ

อ้างถึง ๑. หนังสือบันทึกข้อความเลขที่ ๔๖๗๑ ลว. ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๘

๒. สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ PV-PEA-NE๓-๐๒๒๔/๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปแจ้งค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ นายวิมล สุขสกุลเบญจมาศ แจ้งความประสงค์ขอขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เพื่อ
ขายไฟฟ้าให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปริมาณ ๔.๘๐๐ กิโลวัตต์ (kWp) จากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ~~ผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย (PMU) ที่ติดตั้งบนหลังคา~~

~~ผู้ผลิตไฟฟ้ารายย่อย (PMU) ที่ติดตั้งบนหลังคา~~ ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ PV-PEA-NE๓-๐๒๒๔/๒๕๕๘ (อ้างถึง ๒) นั้น

กฟภ. พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ นายวิมล สุขสกุลเบญจมาศ ขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยติดตั้งแผงโฟ
โตโวลเทอิก ผลิตภัณฑ์ LG รุ่น Mono X๒ ๒๘๐ ขนาดแผงละ ๒๘๐ Wp จำนวน ๓๕ แผง กำลังการผลิตติดตั้งรวม
ทั้งหมด ๔.๘๐๐ kWp และ Grid-Connected Inverter ผลิตภัณฑ์ SMA รุ่น Sunny Boy ๕๐๐๐TL ขนาด ๔.๖๐
kW จำนวน ๒ ชุด รวมกำลังการผลิต ๔.๒๐ kW ได้ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย

อนึ่ง กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการอนุญาตขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ นายวิมล สุขสกุลเบญจมาศ
หากพบหรือเห็นว่าการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของ กฟภ. และ กฟภ. จะไม่ชำระเงินค่า
พลังงานไฟฟ้าส่วนที่เกินกว่าจำนวนในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ กฟภ. พิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจารณ์ คลังบุญครอง)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สรุปค่าใช้จ่ายในการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า กฟผ. ของ นายวิมล สุขสกุลเบญจมาศ
สัญญาเลขที่ PV-PEA-NE3-0229/2558

~~บัญชีประกอบสัญญา เลขที่ PV-PEA-NE3-0229/2558 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมที่ 1)~~

ที่	รายละเอียด	ราคา (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าพร้อมตู้	10,000.-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	700.-
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,700.-

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติม(ถ้ามี) การไฟฟ้าหน้างาน
ที่เกี่ยวข้องจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยตรงจาก นายวิมล สุขสกุลเบญจมาศ สัญญาเลขที่ PV-PEA-NE3-
0229/2558



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

ที่ มท ๕๓๐๘.๓๕/ฉ.๓ กวว.(สอ.) ๖๐

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
๓ หมู่ ๒ ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง
จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๔ มี.ค. ๒๕๕๙

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณาอนุญาตให้ขานานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรณีผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา(Solar PV Rooftop)

เรียน ร้อยตำรวจตรีสุชาติ วิรัชภักษ์

อ้างอิง ๑. หนังสือบันทึกข้อความเลขที่ ๔๕๗๕ ลว. ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๘
๒. สัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ PV-PEA-NE๓-๐๒๓๒/๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สรุปแจ้งค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง ๑ ร้อยตำรวจตรีสุชาติ วิรัชภักษ์ แจ้งความประสงค์ขออนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
เพื่อขายไฟฟ้าให้กับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ในปริมาณ ๓.๐๘๐ กิโลวัตต์ (kWp) จากการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Solar PV Rooftop) ~~ตั้งอยู่ที่ บ้านเลขที่ ๒๓๒ หมู่ ๒ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา~~
~~โดยขอ~~ตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเลขที่ PV-PEA-NE๓-๐๒๓๒/๒๕๕๘ (อ้างถึง ๒) นั้น

กฟภ. พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ ร้อยตำรวจตรีสุชาติ วิรัชภักษ์ ขานานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า โดยติดตั้ง
แผงโฟโตโวลเทอิก ผลิตภัณฑ์ Suntech รุ่น STP ๒๘๐-๒๔ Vd ขนาดแผงละ ๒๘๐ Wp จำนวน ๑๑ แผง กำลังการ
ผลิตติดตั้งรวมทั้งหมด ๓.๐๘๐ kWp และ Grid-Connected Inverter ผลิตภัณฑ์ JFY รุ่น SUNSEED ๓๐๐๐TL
ขนาด ๓.๐๐ KW จำนวน ๑ ชุด รวมกำลังการผลิต ๓.๐๐ KW ได้ ซึ่งในการดำเนินการดังกล่าวมีรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง กฟภ. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการอนุญาตขานานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของ ร้อยตำรวจตรีสุชาติ วิรัชภักษ์
หากพบหรือเห็นว่าการขานานเครื่องกำเนิดไฟฟ้า มีผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าของ กฟภ. และ กฟภ. จะไม่ชำระ
เงินค่าพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เกินกว่าจำนวนในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
ในการปรับปรุงระบบไฟฟ้าที่ กฟภ. พิจารณาแล้วเห็นว่าเกี่ยวข้องกับการขานานเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดังกล่าว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิจารณ์ คลังบุญครอง)

ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมและบริการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จ.นครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สรุปค่าใช้จ่ายในการขนานเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากับระบบไฟฟ้า กฟภ. ของ ร้อยตำรวจตรีสุชาติ วิรัชภาพันธ์
สัญญาเลขที่ PV-PEA-NE3-0232/2558

~~ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี~~

ที่	รายละเอียด	ราคา (บาท)
1	ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าพร้อมตู้	10,000.-
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	700.-
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	10,700.-

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำเพิ่มเติม(ถ้ามี) การไฟฟ้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยตรงจาก ร้อยตำรวจตรีสุชาติ วิรัชภาพันธ์ สัญญาเลขที่ PV-PEA-NE3-0232/2558