



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก กฟจ.นม 3 (สรน)

ถึง กฟฉ.3

เลขที่ ฉ.3 กฟจ.นม3 (สรน) (บห.) 1132/9566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (ภาค2) และงานเพิ่มเติม (กฟฉ.3) ของ กฟจ.นม 3 (สรน) และกฟฟ.ในสังกัด ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค-พ.ค. 2566)

เรียน ผชก.ฉ3 (อก.บล.)

ตามลงนาม ผชก.(ฉ3) ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 เห็นชอบแผนปฏิบัติการ ของ กฟฉ.3 ประจำปี 2566 ต่อท้ายหนังสือเลขที่ ฉ.3กบล.(ผธ)3380/2565 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2565 จำนวน 35 แผนงาน 132 กิจกรรม และหนังสือเลขที่ฉ.3กบล.(ผธ)1709/2566 ลว. 28 มิถุนายน 2566 ให้ กฟฟ.ชั้น 1-3 จัดส่งรายงานผล และประชุมติดตามแผนปฏิบัติฯ และงานเพิ่มเติม กฟฉ.3 พร้อมชี้แจงแนวทางแก้ไข กรณี ดำเนินกิจกรรมไม่ได้ตามแผน/เป้าหมาย รายงานให้ กฟฉ.3 ทราบ พร้อมสำเนาให้ กบล.ฉ.3 (ผธ.) ภายใน วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 นั้น

ในการนี้ กฟจ.นม 3 (สรน) และกฟฟ.ในสังกัด ได้ร่วมประชุมหารือติดตามงาน ตามแผนปฏิบัติฯ พร้อมทั้งวิเคราะห์หาสาเหตุ และสรุปแนวทางการแก้ไข กิจกรรมที่ไม่ผ่านค่าเป้าหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามข้อมูลดังนี้

1. งานตามแผนปฏิบัติการ (ภาค2) กฟจ.นม3 (สรน) รับผิดชอบจำนวน 94 กิจกรรม ดำเนินการผ่านค่าเป้าหมาย จำนวน 91 กิจกรรม และไม่ผ่านค่าเป้าหมาย จำนวน 3 กิจกรรม (ตามรายละเอียดแนบ)

2. งานตามแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม) กฟจ.นม 3 (สรน) รับผิดชอบจำนวน 113 กิจกรรม ดำเนินการผ่านค่าเป้าหมาย จำนวน 110 กิจกรรม และไม่ผ่านค่าเป้าหมาย จำนวน 63กิจกรรม (ตามรายละเอียดแนบ)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นายอำนวยการ ลักษณะ)

ผจก.กฟจ.นม 3 (สรน)

กฟจ.นม.3 ผบห. โทร. 044-465805

ดาวเทียม 15522

SCAN แล้ว

วันที่.....1-3-ก.ค.....2566

สถานะผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของ กฟจ.นม3 (สรน) และกฟฟ.ในสังกัด (ตามแผนปฏิบัติภ2) ประจำปี 2566
(สถานะ ม.ค.-พ.ค. 2566)

ลำดับ	ด้าน	จำนวนกิจกรรมทั้งหมด	สถานะการดำเนินงาน		
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1	งานตามนโยบาย	26	26	-	-
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	-	-	-	-
3	ด้านลูกค้า	6	6	-	-
4	ด้านกระบวนการภายใน	56	53	3	-
5	ด้านการเรียนรู้ และการพัฒนา	6	6	-	-
รวม		94	91	3	-

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านของแผนปฏิบัติการ ของ กฟจ.นม3 (สรน) และกฟฟ.ในสังกัด (ตามแผนปฏิบัติฯ ร2)
ประจำปี 2565 (สถานะ ม.ค.-พ.ค. 2566) ที่ไม่ผ่านจำนวน 3 กิจกรรม (กิจกรรมที่1)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย ประจำปี 2566	เป้าสะสม (ม.ค.- พ.ค. 2566)	ผลสะสม (ม.ค.- พ.ค. 2566)	ผลการ ดำเนินงาน กฟจ.นม. และกฟฟ. ในสังกัด	สาเหตุ/คำชี้แจง/ แนวทางการแก้ไข	ผล ดำเนินงาน เฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผล ดำเนินการ ต่ำกว่าค่า เป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผล ดำเนินการ ต่ำกว่าค่า เป้าหมาย และ ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ รายงาน
กิจกรรมที่ 1 ด้านงาน กระบวนการ ภายใน แผนงาน การเพิ่ม คุณภาพ ระบบ จำหน่าย ไฟฟ้า	ข้อ 1.1.1.2 ดำเนินการติดตั้ง Arinal Barrier (ตามข้อ 1.1.1.1) ให้แล้วเสร็จในไตร มาส 4	20 เครื่อง	3 เครื่อง	0 เครื่อง	0.00 %	<u>สาเหตุ</u> 1.ดำเนินการในระบบเป็น ZPM2 ครบทุกงานแล้ว แต่ กระบวนการต้องทำเป็น ZPM4 <u>แนวทางการแก้ไข</u> 1. ถอยขั้นตอนงาน เปลี่ยนจาก ZPM2 เป็น ZPM4	กฟจ.นม3 (สรน) 0.00 %		กฟจ.นม3 (สรน) 0.00%	ผบ.สรน..

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านของแผนปฏิบัติการ ของ กฟจ.นม3 (สรน) และกฟฟ.ในสังกัด (ตามแผนปฏิบัติฯ ก2)
ประจำปี 2565 (สถานะ ม.ค.-พ.ค. 2566) ที่ไม่ผ่านจำนวน 3 กิจกรรม (กิจกรรมที่2)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย ประจำปี 2566	เป้า สะสม (ม.ค.- พ.ค. 2566)	ผลสะสม (ม.ค.- พ.ค. 2566)	ผลการ ดำเนินงาน กฟจ.นม3 (สรน) และกฟฟ. ในสังกัด	สาเหตุ/คำชี้แจง/ แนวทางการแก้ไข	ผล ดำเนินงาน เฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผล ดำเนินการ ต่ำกว่าค่า เป้าหมาย แต่สูงกว่า ค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผล ดำเนินการ ต่ำกว่าค่า เป้าหมาย และ ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ รายงาน
กิจกรรมที่ 2 ด้าน กระบวนการ ภายใน มาตรการสำรวจ และตรวจสอบ มิเตอร์ไฟ สาธารณะและ ไฟทางหลวง	3.8.1.1 สำรวจจุด ติดตั้งดวงโคม เหมาจ่ายไฟ สาธารณะและ ประเมินหน่วยการ ใช้ไฟฟ้า ให้ถูกต้อง ครบถ้วน	100% จำนวน 1,882 ดวงโคม สำรวจ ลงใน โปรแกรม survey123 ครบ 100 %	100% จำนวน 597 ดวงโคม	0.00 %	0.00 %	สาเหตุ การใช้โปรแกรม Survey 123 โทรศัพท์บางยี่ห้อไม่ สามารถใช้งานได้ แนวทางการแก้ไข -ปัจจุบัน อัปเดตโปรแกรม ให้เป็นปัจจุบัน	กฟจ.นม3 (สรน) และกฟฟ. ในสังกัด : 0.00 %		กฟจ.นม3 (สรน)และกฟฟ. ในสังกัด : กฟจ.นม3 (สรน) 0.00 %	ผบ.สรน.

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านของแผนปฏิบัติการ ของ กฟจ.นม3 (สรน) และกฟฟ.ในสังกัด (ตามแผนปฏิบัติ ก2)
ประจำปี 2565 (สถานะ ม.ค.-พ.ค. 2566) ที่ไม่ผ่านจำนวน 3 กิจกรรม (กิจกรรมที่3)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมาย ประจำปี 2566	เป้า สะสม (ม.ค.- พ.ค. 2566)	ผลสะสม (ม.ค.- พ.ค. 2566)	ผลการ ดำเนินงาน กฟจ.นม. และกฟฟ. ในสังกัด	สาเหตุ/คำชี้แจง/ แนวทางการแก้ไข	ผล ดำเนินงาน เฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผล ดำเนินการ ต่ำกว่าค่า เป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผล ดำเนินการ ต่ำกว่าค่า เป้าหมาย และ ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ รายงาน
กิจกรรมที่ 3 ด้าน กระบวนการ ภายใน การบำรุงรักษา หม้อแปลงแรง ต่ำตามวาระ	4.12.2 หม้อแปลง 1 เฟส จำนวน 33 %	จำนวน 50 เครื่อง	จำนวน 15 เครื่อง	จำนวน 6 เครื่อง 40.00%	จำนวน 6 เครื่อง 40.00 %	สาเหตุ การบำรุงรักษาหม้อ แปลง และการลง ข้อมูลรายงานการ บำรุงรักษาหม้อแปลง ในระบบ Bismar2 บางครั้งระบบมี ปัญหา แนวทางการแก้ไข ปัจจุบันเร่ง ดำเนินการ บำรุงรักษาให้ มากกว่าเป้าหมายใน แต่ละวัน	กฟจ.นม. และกฟฟ. ในสังกัด : 40.00 %		กฟจ.นม. และกฟฟ.ใน สังกัด :	ฉบับ.สรน.

สถานะผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ของ กฟจ.นม3 (สรน)และกฟฟ.ในสังกัด (เพิ่มเติม) ประจำปี 2566
(สถานะ ม.ค.-ก.พ. 2566)

ลำดับ	ด้าน	จำนวนกิจกรรมทั้งหมด	สถานะการดำเนินงาน		
			ผ่าน	ไม่ผ่าน	อยู่ระหว่างดำเนินการ
1	งานตามนโยบาย	27	26	1	-
2	ด้านเป้าหมายองค์กร	9	9	-	-
3	ด้านลูกค้า	10	10	-	-
4	ด้านกระบวนการภายใน	55	55	-	-
5	ด้านการเรียนรู้ และการพัฒนา	12	12	2	-
รวม		113	110	3	-

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านของแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ผชก.(ฉ3)) ของ กฟจ.นม3 (สรน) และกฟฟ.ในสังกัด
ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค.-พ.ค. 2566)ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค.-พ.ค. 2566) ที่ไม่ผ่านจำนวน 3 กิจกรรม (กิจกรรมที่ 1)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมายประจำปี 2566	เป้าสะสม (ม.ค.-พ.ค. 2566)	ผลสะสม (ม.ค.-พ.ค. 2566)	ผลการดำเนินงาน กฟจ.นม 3(สรน) และกฟฟ. ในสังกัด	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการแก้ไข	ผลดำเนินงานเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการต่ำกว่าค่าเป้าหมาย และ ต่ำกว่า ค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบ รายงาน
กิจกรรมที่ 1 ด้านเป้าหมายองค์กร การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm)	2.1.2 การบันทึกเวลาปฏิบัติงาน (Time Confirm) ระบบงาน WBS (เฉพาะประเภทใบสั่งงานZW01 (ใบสั่งที่เป็นทรัพย์สิน)	1,827	1,827	704.827 คิดเป็น 38.58 %	38.58%	<u>สาเหตุ</u> - พนักงานมีความเข้าใจในกระบวนการน้อยจึงปิดทำให้ปิดใบสั่งล่าช้า - การลงเวลาทำงานในใบสั่งงาน (Time Confirm)ดำเนินการไม่ครบถ้วน - มีงานเป็นปริมาณมาก ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน <u>แนวทางการแก้ไข</u> ส่วนเกี่ยวข้องติดตามงานอย่างใกล้ชิด OJT สร้างความเข้าใจในระบบงาน และสร้างรับรู้เรื่องความสำคัญในการปิดใบสั่งงานตามกรอบเวลา	กฟจ.นม3 (สรน) และกฟฟ.ในสังกัด : 38.58 %		กฟจ.นม3 (สรน) และกฟฟ.ในสังกัด : กฟจ.นม 3 (สรน) 38.58 %	ผบ.ป.สรน.

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านของแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ผชก.(ฉ3)) ของ กฟจ.นม3 (สรน) และกฟฟ.ในสังกัด
ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค.-พ.ค. 2566) ที่ไม่ผ่านจำนวน 3 กิจกรรม (กิจกรรมที่ 2)

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมายประจำปี 2566	เป้าสะสม (ม.ค.-พ.ค. 2566)	ผลสะสม (ม.ค.-พ.ค. 2566)	ผลการดำเนินงาน กฟจ.นม. และกฟฟ. ในสังกัด	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการแก้ไข	ผลดำเนินงานเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.ที่มีผลดำเนินการต่ำกว่าค่าเป้าหมาย และ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบรายงาน
กิจกรรมที่2 ด้านกระบวนการภายใน กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์	1.1.2 ดำเนินการติดตั้งCover และเปลี่ยนสายหุ้มของหม้อแปลงเป็นชนิดหุ้มฉนวน ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 4	15	2	0	00.00 %	<u>สาเหตุ</u> 1.ดำเนินการในระบบเป็น ZPM2 ครบทุกงานแล้ว แต่กระบวนการต้องทำเป็น ZPM4 <u>แนวทางการแก้ไข</u> 1. ถอยขั้นตอนงานเปลี่ยนจาก ZPM2 เป็น ZPM4	กฟจ.นม. และกฟฟ. ในสังกัด : 0.00 %		กฟจ.นม3 (สรน) และกฟฟ.ในสังกัด : กฟจ.นม3 (สรน) 0.00 %	ผปบ.สรน.

รายละเอียดกิจกรรมที่ไม่ผ่านของแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม ผชก.(จ3)) ของ กฟจ.นม3 (สรน) และกฟฟ.โปลังกัต
ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค.-พ.ค. 2566) ที่ไม่ผ่านจำนวน 3 กิจกรรม (กิจกรรมที่ 3)

ประจำปี 2566 (สถานะ ม.ค.-พ.ค. 2566) กฟฟ.โปลังกัต

ลำดับ	กิจกรรม	เป้าหมายประจำปี 2566	เป้าสะสม (ม.ค.-พ.ค. 2566)	ผลสะสม (ม.ค.-พ.ค. 2566)	ผลการดำเนินงาน กฟจ.นม 3(สรน) และกฟฟ.โปลังกัต	สาเหตุ/คำชี้แจง/แนวทางการแก้ไข	ผลดำเนินงานเฉลี่ย	กฟฟ.โปลังกัตดำเนินการต่ำกว่าค่าเป้าหมาย แต่สูงกว่าค่าเฉลี่ย	กฟฟ.โปลังกัตดำเนินการต่ำกว่าค่าเป้าหมาย และ ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย	ผู้รับผิดชอบรายงาน
กิจกรรมที่3 ด้านกระบวนการภายใน กิจกรรมป้องกันไฟดับจากสัตว์	1.1.8 ดำเนินการติดตั้ง Animal Barrier (TR202) สำหรับหม้อแปลง 3 เฟส	15	2	2	0.00%	<u>สาเหตุ</u> 1.ดำเนินการในระบบเป็น ZPM2 ครบทุกงานแล้ว แต่กระบวนการต้องทำเป็น ZPM4 <u>แนวทางการแก้ไข</u> 1. ดอยขึ้นตอนงาน เปลี่ยนจาก ZPM2 เป็น ZPM4	กฟจ.นม3 (สรน) และกฟฟ.โปลังกัต : 0.00 %		กฟจ.นม3 (สรน) และกฟฟ.โปลังกัต : 	สรน.สรน.