



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก นทน.๕ (จป.ว) กฟจ.กพ.

ถึง กฟจ.กพ.

เลขที่ น.๒ กพ.(จป.ว)...../๒๕๖๔

วันที่

เรื่อง รายงานผลการตรวจวัดความเข้มแสงภายในอาคารสำนักงาน กฟจ.กพ. ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟจ.กพ. ผ่าน รจก.(ท) กฟจ.กพ.

๑. เรื่องเดิม

(นายปราโมทย์ ภูพงษ์)

รจก.(ท.)กฟจ.กพ. ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๔

ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๒ ข้อ ๔ นายจ้างต้องจัดให้สถานประกอบกิจการมีความเข้มของแสงสว่างไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ที่อธิบดีประกาศกำหนด และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง รวมทั้งระยะเวลาและประเภทกิจการที่ต้องดำเนินการ หมวด ๑ ข้อ ๒ ให้นายจ้างจัดให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับระดับความร้อน แสงสว่าง หรือเสียง ภายในสถานประกอบกิจการในสภาวะที่เป็นจริงของสภาพการทำงานอย่างน้อย ปีละหนึ่งครั้ง

๒. ข้อมูล

๒.๑ นทน.๕ (จป.ว) กฟจ.กพ. ดำเนินการตรวจวัดความความเข้มแสงภายในอาคารสำนักงาน กฟจ.กพ. ประจำปี ๒๕๖๔ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๑ ก.ค. ๖๔ ที่ผ่านมา (เอกสารแนบ ๑) โดยสรุปผลการตรวจวัดตามตารางนี้

ประเภทการตรวจวัด ความเข้มแสงสว่าง	จำนวนที่ตรวจวัด (ตัวอย่าง)	ผลการตรวจวัด	
		เป็นไปตามเกณฑ์ (ตัวอย่าง)	ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (ตัวอย่าง)
๑. แบบพื้นที่ (Area Measurement)	๓๕	๓๕	-
๒. แบบใช้สายตาเฉพาะจุด (Spot Measurement)	๘๒	๘๐	๒
รวม	๑๑๗	๑๑๕	๒

๒.๒ พื้นที่ที่แสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement) ที่ไม่เป็นตามเกณฑ์ จำนวน ๒ ตัวอย่าง ได้แก่

จุดเก็บตัวอย่าง	ลักษณะงาน/ ลักษณะพื้นที่	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์)	ค่ามาตรฐาน (ลักซ์)	ข้อเสนอแนะ
๑. เคาน์เตอร์ ๑	โต๊ะคอม	๓๔๑	๔๐๐	เปลี่ยนหลอดไฟ/เพิ่มวัตต์
๒. โต๊ะนางเกศินี ปรารค์สมบัติ	โต๊ะคอม	๓๖๘	๔๐๐	เปลี่ยนหลอดไฟ/เพิ่มวัตต์

แบบรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

1. วัน เดือน ปี ที่ตรวจวัด 21. กรกฎาคม 2564

2. เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัด (กรณีที่ใช้เครื่องตรวจวัดมากกว่า 1 เครื่อง ให้เพิ่มเติมข้อมูลเป็นลำดับไปตาราง)

เครื่องตรวจวัด ความเข้มของแสงสว่าง	ยี่ห้อ/รุ่น	หมายเลขเครื่อง (Serial Number)	มาตรฐานเครื่อง	ค่าการปรับศูนย์ (Zeroing) ณ วันที่ตรวจวัด (ลัคซ์)	วัน/เดือน/ปี (เปรียบเทียบความถูกต้อง)	หมายเหตุ
1. Digital LED Light Meter	ยี่ห้อ : TENMARS รุ่น : TH-201L	151203017	JIS Standard C 1609-1993	0 ลัคซ์ (± 0.84)	1 ธันวาคม 2563	เลขที่ใบรับรอง CAL01645-20

3. ผลการตรวจสอบวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบพื้นที่ (Area Measurement) :

เวลาตรวจวัด	พื้นที่ที่ตรวจวัด ¹	ลักษณะงาน/ลักษณะพื้นที่	ผลการประเมิน (ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)		ผลการประเมิน ² (ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ไม่เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข ปรับปรุง ³
			ค่าเฉลี่ยที่วัดได้	ค่าต่ำสุด		
ช่วงเวลากลางวัน เวลา 9.30-16.00 น.	บริเวณพื้นที่ที่ใช้ ประโยชน์ใน สำนักงาน	1. ศูนย์บริการลูกค้า (ฝั่ง บค.)	1,174.25	951	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		2. ศูนย์บริการลูกค้า (ฝั่ง บป.)	1,302.83	1,228	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		3. ระเบียบทางเดินหน้าห้อง LAN	1,383.33	698	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		4. ระเบียบทางเดินหลังเคาน์เตอร์	2,104.67	2,010	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		5. ห้องน้ำหญิง ชั้น 1	603.00	496	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		6. ห้องน้ำชาย ชั้น 1	597.63	364	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		7. บันไดชั้น 2 ลงชั้น 1	751.00	477	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		8. ห้องน้ำหญิง นอกอาคาร	599.67	509	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		9. ห้องน้ำชาย นอกอาคาร	293.67	200	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		10. ห้องน้ำคนพิการ	578.50	490	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		11. ห้องน้ำหญิง ชั้น 2	446.00	336	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		12. ห้องน้ำชาย ชั้น 2	671.50	284	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		13. ห้องเตรียมอาหารว่าง	761.50	735	เป็นไปตามเกณฑ์ (300)	

แบบรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

เวลาตรวจวัด	พื้นที่ตรวจวัด ¹	ลักษณะงาน/ลักษณะพื้นที่	ผลการประเมิน (ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ไม่ ค่าเฉลี่ยที่วัดได้		ผลการประเมิน ² (ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข ปรับปรุง ³
			ค่าเฉลี่ยที่วัดได้	ค่าต่ำสุด		
ช่วงเวลากลางวัน เวลา 9.30-16.00 น.	บริเวณพื้นที่ใช้ ประโยชน์ใน สำนักงาน	14. ห้องแม่บ้านและทางเดินริมระเบียง	1,601.67	1,312	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		15. ห้องประชุม ชั้น 3	1,332.25	1,125	เป็นไปตามเกณฑ์ (300)	
		16. พื้นที่ทางเดิน ชั้น 3 (โถงกลาง)	1,158.00	1,098	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		17. พื้นที่ทางเดินชั้น 3 หนักระเบียง	374.00	116	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		18. ห้องน้ำหญิง ชั้น 3	584.00	471	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		19. ห้องน้ำชาย ชั้น 3	486	280	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		20. บันไดจากชั้น 3 ลง ชั้น 2	617.67	140	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		21. ห้องประชุม ชั้น 4	885.63	588	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		22. พื้นที่ทางเดินชั้น 4 (หน้าห้องประชุม)	440.00	399	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		23. พื้นที่ทางเดินชั้น 4 (หน้าห้องน้ำ)	743.50	187	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		24. พื้นที่ห้องน้ำหญิง ชั้น 4	610.50	520	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		25. พื้นที่ห้องน้ำชาย ชั้น 4	622.50	403	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		26. ห้องเก็บของหน้าห้องประชุม ชั้น 4	1,007.50	995	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		27. บันไดจากชั้น 4 ลงชั้น 3	346.00	231	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		28. คลังยอยมิตเตอร์	460.63	369	เป็นไปตามเกณฑ์ (200)	
		29. ห้องพักร.ป.	369.50	290	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		30. ห้องน้ำชั้น 1 ศปฟ.	785.50	401	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		31. ห้องน้ำชั้น 2 ศปฟ.	840.50	798	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		32. ห้องประชุมชั้น 2 ศปฟ.	780.00	398	เป็นไปตามเกณฑ์ (300)	
		33. บันไดทางเดินขึ้น ศปฟ. ชั้น 2	615.67	450	เป็นไปตามเกณฑ์ (100)	
		34. คลังสำรอง ศปฟ.	994.50	292	เป็นไปตามเกณฑ์ (200)	
		35. คลังโปรเจกเตอร์	2,001.20	1,897	เป็นไปตามเกณฑ์ (200)	

แบบรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง
 4. ผลการตรวจวัดสภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่างแบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement):

เวลาตรวจวัด	ชื่อ-นามสกุล ของผู้จ้าง	ลักษณะงาน/ ลักษณะพื้นที่ ¹	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์)		ค่าความเข้มของแสง สว่างบริเวณพื้นที่ โดยรอบ ๒ (ลักซ์)		ผลการประเมิน ³ (ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข ปรับปรุง ⁴
			พื้นที่ 1	พื้นที่ 2	พื้นที่ 1	พื้นที่ 2		
ช่วงเวลากลางวัน เวลา 8.00 – 8.30 น. ศปฟ	1. โต๊ะสั่งการแม่ไฟ (EO)	โต๊ะคอม	795	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	2. โต๊ะสั่งการ (ไม่ทำงานประจำ)	โต๊ะคอม	650	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	3. โต๊ะสั่งการ (ไม่ทำงานประจำ)	โต๊ะคอม	465	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	4. นายมนู (FM)	โต๊ะคอม	574	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	5. นายมนู (FM)	โต๊ะเอกสาร	1,002	730	834	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	6. นายประสิทธิ์ชัย	โต๊ะคอม	793	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	7. นายประสิทธิ์ชัย	โต๊ะเอกสาร	1,019	597	754	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
ช่วงเวลากลางวัน 9.30 – 16.00 น. ชั้น 1 ผู้บริหาร ลูกค้า	8. เคา์นเตอร์ 1	โต๊ะคอม	341	-	-	-	ไม่ผ่าน (400-500)	เปลี่ยนหลอดไฟ/เพิ่มวัตต์
	9. เคา์นเตอร์ 2	โต๊ะคอม	586	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	10. เคา์นเตอร์ 3	โต๊ะคอม	617	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	11. เคา์นเตอร์ 4	โต๊ะคอม	644	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	12. เคา์นเตอร์ 5	โต๊ะคอม	565	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	13. เคา์นเตอร์ 6	โต๊ะคอม	485	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	14. น.ส.อังคณา (พณ.)	โต๊ะคอม	491	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	15. น.ส.อังคณา (พณ.)	โต๊ะเอกสาร	717	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	16. นายพนพนนท์ (ชณ.)	โต๊ะคอม	461	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	17. นายพนพนนท์ (ชณ.)	โต๊ะเอกสาร	984	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	18. นายธวัชชัย	โต๊ะคอม	691	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	19. น.ส.ภัทราธิษ	โต๊ะคอม	993	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	20. เปรมชัย	โต๊ะคอม	786	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	

แบบรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

เวลาตรวจวัด	ชื่อ-นามสกุล ของลูกจ้าง	ลักษณะงาน/ ลักษณะพื้นที่ ^๑	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์)		ค่าความเข้มของแสง สว่างบริเวณพื้นที่ โดยรอบ๒ (ลักซ์)		ผลการประเมิน ^๓ (ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข ปรับปรุง ^๔
			พื้นที่ 1	พื้นที่ ๒	พื้นที่ ๑	พื้นที่ ๒		
ช่วงเวลากลางวัน 9.30 – 16.00 น. ชั้น 2 ผู้บริหาร	21. นายวันชัย (ผจก.)	โต๊ะคอม	549	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	22. นายวันชัย (ผจก.)	โต๊ะเอกสาร	614	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	23. นายวันชัย (ผจก.)	โต๊ะประชุม	1,020	984	893	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	24. นางเกศินี (หน.)	โต๊ะคอม	409	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	25. นางเกศินี(หน.)	โต๊ะเอกสาร	725	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	26. นางสาวศิริ	โต๊ะคอม	995	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	27. นางวราภรณ์	โต๊ะคอม	971	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	28. นางนงนุช	โต๊ะคอม	747	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
ช่วงเวลากลางวัน 9.30 – 16.00 น. ชั้น 3 แผนกบริการ ลูกค้า	29. โต๊ะสารบรรณ	โต๊ะคอม	723	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	30. นางพิสมัย	โต๊ะคอม	625	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	31. ว่าที่ รต.ธนกฤต	โต๊ะคอม	540	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	32. นายสุรจิต	โต๊ะคอม	646	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	33. นายวรรณกร	โต๊ะคอม	745	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	34. นายธวัช	โต๊ะคอม	828	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	35. นายปราโมทย์ (รจก.ท)	โต๊ะคอม	957	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	36. นายปราโมทย์ (รจก.ท)	โต๊ะเอกสาร	1,594	899	901	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
ช่วงเวลากลางวัน 9.30 – 16.00 น. ชั้น 3 ผู้บริหาร	37. นางณัฐภรณ์ (รจก.บ)	โต๊ะคอม	806	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	38. นางณัฐภรณ์ (รจก.บ)	โต๊ะเอกสาร	655	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	

แบบรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

เวลาตรวจวัด	ชื่อ-นามสกุล ของลูกจ้าง	ลักษณะงาน/ ลักษณะพื้นที่ ^๑	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์)		ค่าความเข้มของแสง สว่างบริเวณพื้นที่ โดยรอบ๒ (ลักซ์)		ผลการประเมิน ^๓ (ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข ปรับปรุง ^๔
			พื้นที่ 1	พื้นที่ ๒	พื้นที่ ๑	พื้นที่ ๒		
ช่วงเวลากลางวัน 9.30 – 16.00 น. ชั้น 2 แผนกบัญชีและ ประมวลผล	39. นางสาวใจใจ (หน.)	โต๊ะคอม	689	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	40. สายใจ (หน.)	โต๊ะเอกสาร	894	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	41. โต๊ะเอกสารกลาง	โต๊ะเอกสาร	558	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	41. นางหทัยรัตน์ (หน.)	โต๊ะคอม	779	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	42. น.ส.วินิดา	โต๊ะคอม	558	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	43. น.ส.วินิดา	โต๊ะเอกสาร	1,053	1,058	904	904	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	44. น.ส.สลิตา	โต๊ะคอม	1,027	960	848	848	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	45. น.ส.อรุณรัตน์	โต๊ะคอม	878	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	46. นางวาสนา	โต๊ะคอม	837	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	47. นางกรกฎ	โต๊ะคอม	776	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	48. นายชัยศักดิ์	โต๊ะคอม	840	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	49. นายจิรวุส	โต๊ะคอม	650	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	

แบบรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

เวลาตรวจวัด	ชื่อ-นามสกุล ของลูกจ้าง	ลักษณะงาน/ ลักษณะพื้นที่ ^๑	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์) พื้นที่ 1	ค่าความเข้มของแสง สว่างบริเวณพื้นที่ โดยรอบ ^๒ (ลักซ์) พื้นที่ ^๒ พื้นที่ ^๓			ผลการประเมิน ^๓ (ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข ปรับปรุง ^๔
ช่วงเวลากลางวัน 9.30 – 16.00 น. ชั้น 3 แผนก ปฏิบัติการและ บำรุงรักษา	50. นายปิยชาติ (หม.)	โต๊ะคอม	891	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	51. นายปิยชาติ (หม.)	โต๊ะเอกสาร	1,058	996	849	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	52. นายอาทิตย์	โต๊ะคอม	864	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	53. นายทิศไฉน	โต๊ะคอม	997	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	54. นายปภิต	โต๊ะคอม	1,008	990	1,383	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	55. นายธนัช	โต๊ะคอม	944	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	56. นายกิตติ	โต๊ะคอม	750	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	57. นายชัยกาญจน์	โต๊ะคอม	1,028	582	1,061	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	58. นายไชยศักดิ์	โต๊ะคอม	838	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	59. โต๊ะรับรอง	โต๊ะเอกสาร	1,136	1,508	1,547	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	60. นายเสกสรร (หม.)	โต๊ะคอม	594	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	61. นายเสกสรร (หม.)	โต๊ะเอกสาร	760	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	62. นายอลงกรณ์ (ชม.)	โต๊ะคอม	810	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
ช่วงเวลากลางวัน 9.30 – 16.00 น. ชั้น 3 แผนกมิเตอร์	62. น.ส.ธนาภา (วศก.)	โต๊ะคอม	909	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	63. นายธัญญ์	โต๊ะคอม	670	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	64. นายธัญญ์	โต๊ะคอม	646	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	65. ว่าท. ร.ต. ฤทธิณรงค์	โต๊ะคอม	790	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	66. นายอภิรัตน์	โต๊ะคอม	687	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	67. นายณัฐวุฒิ	โต๊ะคอม	596	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	68. นายเสนห์	โต๊ะคอม	825	-	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	

แบบรายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง

เวลาตรวจวัด	ชื่อ-นามสกุล ของลูกจ้าง	ลักษณะงาน/ ลักษณะพื้นที่ ¹	ค่าที่วัดได้ (ลักซ์)	5 ค่าความเข้มของแสง สว่างบริเวณพื้นที่ โดยรอบ ๒ (ลักซ์)		ผลการประเมิน ³ (ระบุว่าเป็นไปตามเกณฑ์/ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์)	ข้อเสนอแนะและวิธีแก้ไข ปรับปรุง ⁴
				พื้นที่ ² พื้นที่ 1	พื้นที่ ³ พื้นที่ 2		
ช่วงเวลากลางวัน 9.30 – 16.00 น. ชั้น 4 แผนกก่อสร้าง	69. นายเฉลิม (ทผ.)	โต๊ะคอม	506	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	70. นายเฉลิม (ทผ.)	โต๊ะเอกสาร	738	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	71. นายศักดิ์ชัย (ขผ.)	โต๊ะคอม	823	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	72. นายศักดิ์ชัย (ขผ.)	โต๊ะเอกสาร	826	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	72. นายคมกริช (วตท.)	โต๊ะคอม	715	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	74. น.ส.ภัทรศยา (จป.)	โต๊ะคอม	594	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	75. นายประจวบ	โต๊ะคอม	618	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	76. นายประจวบ	โต๊ะเอกสาร	500	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	77. นายวิสิฐ	โต๊ะคอม	665	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	78. นายสุรนาท	โต๊ะคอม	740	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	79. น.ส.ปรัชญา	โต๊ะคอม	575	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	80. นายเอกชัย	โต๊ะเอกสาร	836	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	81. นายนฤภัทร	โต๊ะคอม	529	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	82. พันธวีร์	โต๊ะเอกสาร	637	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	83. นายจิรวีรส	โต๊ะคอม	667	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	
	84. นายสมฤกษ์	โต๊ะคอม	707	-	-	เป็นไปตามเกณฑ์ (400-500)	

ลงชื่อ.....
(..... น.ส.ภัทรศยา มະโนรส.....)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
ระดับวิชาชีพ

ลงชื่อ.....
(..... นายวันชัย เพชรมา.....)
ผจก. กฟจ. กฟ.