

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จ.ต

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))
1	กฟอ.แม่สอด 2	บ้านแม่ปะกลาง PEA.45-000527 250 kVA ระยะทาง 6 กม.
2	กฟอ.แม่สอด 2	หลังบ้านกาสะลอง PEA.56-022084 100kVA ระยะทาง 6 กม.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จ.ต

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))
1	กฟอ.แม่สอด 2	บ้านแม่ปะกลาง PEA.45-000527 250 kVA ระยะทาง 6 กม.
2	กฟอ.แม่สอด 2	หลังบ้านกาสะลอง PEA.56-022084 100kVA ระยะทาง 6 กม.

--	--	--

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จ.ต

- 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
 - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
 - 1.1.6 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22,000 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.	สถานที่วัดแรงดันฯ
		(ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))
1	กฟอ.แม่สอด 2	บ้านแม่ปะกลาง PEA.45-000527 250 kVA ระยะทาง 6 กม.
2	กฟอ.แม่สอด 2	หลังบ้านกาสะลอง PEA.56-022084 100kVA ระยะทาง 6 กม.

แผนภาพบริการ ของ กฟภ.

ทล โทร 055-533624

วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
		ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
20/08/64 เวลา 16.15 น.	220	/	
20/08/64 เวลา 18.30 น.	225	/	

แผนภาพบริการ ของ กฟภ.

ทล โทร 055-533624

วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
		ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
20/08/64 เวลา 16.15 น.	409.56	/	
20/08/64 เวลา 18.30 น.	415.67	/	

--	--	--	--

แผนภาพบริการ ของ กฟภ.

าก โทร 055-533624

วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
		ได้มาตรฐาน 20.9 - 23.1 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
20/08/64 เวลา 16.15 น.	22.47	/	
20/08/64 เวลา 18.30 น.	22.78	/	

