

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จ.ตาก โทร 055-533624

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟอ.แม่สอด 1	แยกเซนหารา PEA.58-010361 160 kVA ระยะทาง 3 กม.	9/04/65 เวลา 9.30 น.	238.33	/	
2	กฟอ.แม่สอด 1	บ้านแม่กีดหลวง ม.1 PEA.37-010910 160kVA ระยะทาง 6 กม.	9/04/65 เวลา 10.15 น.	235.94	/	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จ.ตาก โทร 055-533624

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟอ.แม่สอด 1	แยกเซนทารา PEA.58-010361 160 kVA ระยะทาง 3 กม.	9/04/65 เวลา 9.30 น.	415	/	
2	กฟอ.แม่สอด 1	บ้านแม่กีดหลวง ม.1 PEA.37-010910 160kVA ระยะทาง 6 กม.	9/04/65 เวลา 10.15 น.	404.11	/	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จ.ตาก โทร 055-533624

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.6 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22,000 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 20.9 - 23.1 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟอ.แม่สอด 1	แยกเขนทารา PEA.58-010361 160 kVA ระยะทาง 3 กม.	9/04/65 เวลา 9.30 น.	22.79	/	
2	กฟอ.แม่สอด 1	บ้านแม่กัฒหลวง ม.1 PEA.37-010910 160kVA ระยะทาง 6 กม.	9/04/65 เวลา 10.15 น.	22.78	/	