

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จ.ตาก โทร 055-533624

- 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
  - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
    - 1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

| ลำดับที่ | ชื่อ กฟภ.    | สถานที่วัดแรงดันฯ<br>( ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.) ) | วัน เดือน ปี<br>เวลา<br>ที่วัดแรงดันฯ | ค่าเฉลี่ยแรงดัน<br>ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส<br>(โวลต์) | ผลการวัดแรงดัน              |               |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
|          |              |                                                                                       |                                       |                                                   | ได้มาตรฐาน<br>200-240 โวลต์ | ไม่ได้มาตรฐาน |
| 1        | กฟอ.แม่สอด 1 | 7-11 ตลาดพาเจริญ PEA.44-005129 100kVA ระยะทาง 5 กม.                                   | 18/06/65 เวลา 17.30 น.                | 230                                               | /                           |               |
| 2        | กฟอ.แม่สอด 2 | บ้านแม่กีดตอนสว่าง PEA.41-002153 160kVA ระยะทาง 6 กม.                                 | 20/06/65 เวลา 16.15 น.                | 220                                               | /                           |               |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จ.ตาก โทร 055-533624

- 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
  - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

| ลำดับที่ | ชื่อ กฟฟ.    | สถานที่วัดแรงดันฯ<br>( ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.) ) | วัน เดือน ปี<br>เวลา<br>ที่วัดแรงดันฯ | ค่าเฉลี่ยแรงดัน<br>ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส<br>(โวลต์) | ผลการวัดแรงดัน              |               |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
|          |              |                                                                                       |                                       |                                                   | ได้มาตรฐาน<br>342-418 โวลต์ | ไม่ได้มาตรฐาน |
| 1        | กฟอ.แม่สอด 1 | 7-11 ตลาดพาเจริญ PEA.44-005129 100kVA ระยะทาง 5 กม.                                   | 18/06/65 เวลา 17.30 น.                | 413.33                                            | /                           |               |
| 2        | กฟอ.แม่สอด 2 | บ้านแม่กั๊ดดอนสว่าง PEA.41-002153 160kVA ระยะทาง 6 กม.                                | 20/06/65 เวลา 16.15 น.                | 416.77                                            | /                           |               |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จ.ตาก โทร 055-533624

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.6 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22,000 โวลต์

| ลำดับที่ | ชื่อ กฟฟ. | สถานที่วัดแรงดันฯ<br>( ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.) ) | วัน เดือน ปี<br>เวลา<br>ที่วัดแรงดันฯ | ค่าเฉลี่ยแรงดัน<br>ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส<br>(โวลต์) | ผลการวัดแรงดัน                 |               |
|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|
|          |           |                                                                                       |                                       |                                                   | ได้มาตรฐาน<br>20.9 - 23.1 เควี | ไม่ได้มาตรฐาน |

|   |              |                                                        |                        |       |   |  |
|---|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------|-------|---|--|
| 1 | กฟอ.แม่สอด 1 | 7-11 ตลาดพาเจริญ PEA.44-005129 100kVA ระยะทาง 5 กม.    | 18/06/65 เวลา 17.30 น. | 22.85 | / |  |
| 2 | กฟอ.แม่สอด 2 | บ้านแม่กั๊ดดอนสว่าง PEA.41-002153 160kVA ระยะทาง 6 กม. | 20/06/65 เวลา 16.15 น. | 22.77 | / |  |

