

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จ.ตาก โทร 055-533624

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัด
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์
1	กฟอ.แม่สอด 1	บ้านห้วยม่วง PEA.40-003989 250kVA ระยะทาง 9 กม.	17/10/66 เวลา 14.00 น.	238.67	/
2	กฟอ.แม่สอด 1	โรงสีไฟสิงห์รุ่งเรือง บ.แม่ตาว PEA.42-004917 160kVA ระยะทาง 10 กม.	18/10/66 เวลา 09.00 น.	235.33	/

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จ.ตาก โทร 055-533624

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์
1	กฟอ.แม่สอด 1	บ้านห้วยม่วง PEA.40-003989 250kVA ระยะทาง 9 กม.	17/10/66 เวลา 14.00 น.	417.55	/
2	กฟอ.แม่สอด 1	โรงสีไฟสิงห์รุ่งเรือง บ.แม่ตาว PEA.42-004917 160kVA ระยะทาง 10 กม.	18/10/66 เวลา 09.00 น.	410.88	/

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จ.ตาก โทร 055-533624

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.6 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22,000 โวลต์

		สถานที่วัดแรงดัน	วัน เดือน ปี	ค่าเฉลี่ยแรงดัน	ผลการวัด
--	--	------------------	--------------	-----------------	----------

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.	สถานีไฟฟ้าแรงดัน	เวลา ที่วัดแรงดัน	ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ได้มาตรฐาน 20.9 - 23.1 เควี
		(ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))			
1	กฟอ.แม่สอด 1	บ้านห้วยม่วง PEA.40-003989 250kVA ระยะทาง 9 กม.	17/10/66 เวลา 14.00 น.	22.81	/
2	กฟอ.แม่สอด 1	โรงสีไฟสิงห์รุ่งเรือง บ.แม่ตาว PEA.42-004917 160kVA ระยะทาง 10 กม.	18/10/66 เวลา 09.00 น.	22.61	/

แรงดัน
ไม่ได้มาตรฐาน

ไม่ได้มาตรฐาน

แรงดัน

ไม่ได้มาตรฐาน