

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จ.ต

- 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
 - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
 - 1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลท์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))
1	กฟอ.แม่สอด 1	แยกเซนทารา PEA.58-010361 160kVA ระยะทาง 3 กม.
2	กฟอ.แม่สอด 1	ม.1 บ้านแม่กีดหลวง PEA.37-010910 160kVA ระยะทาง 6 กม.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จ.ต

- 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
 - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
 - 1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลท์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))
1	กฟอ.แม่สอด 1	แยกเซนทารา PEA.58-010361 160kVA ระยะทาง 3 กม.
2	กฟอ.แม่สอด 1	ม.1 บ้านแม่กีดหลวง PEA.37-010910 160kVA ระยะทาง 6 กม.

--	--	--

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สอด จ.ต

- 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
 - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
 - 1.1.6 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22,000 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.	สถานที่วัดแรงดันฯ
		(ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))
1	กฟอ.แม่สอด 1	แยกเซนทารา PEA.58-010361 160kVA ระยะทาง 3 กม.
2	กฟอ.แม่สอด 1	ม.1 บ้านแม่กีดหลวง PEA.37-010910 160kVA ระยะทาง 6 กม.

แผนภาพบริการ ของ กฟภ.

ทล โทร 055-533624

วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
		ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
11/2/66 เวลา 15.30 น.	236.35	/	
11/2/66 เวลา 16.30 น.	234	/	

แผนภาพบริการ ของ กฟภ.

ทล โทร 055-533624

วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
		ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
11/2/66 เวลา 15.30 น.	408	/	
11/2/66 เวลา 16.30 น.	406.32	/	

--	--	--	--

ภาพบริการ ของ กฟภ.

ท โทร 055-533624

วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
		ได้มาตรฐาน 20.9 - 23.1 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
11/2/66 เวลา 15.30 น.	23.15	/	
11/2/66 เวลา 16.30 น.	23.16	/	

