

1. มาตรฐานดี

1.1 มาตรฐานดี

1.1 มาตรฐานดี

ลำดับที่

การไฟฟ้า.....

งานเทคนิค (Technical Standard)
ฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
L.1 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 115 เควี

สถานีไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟ (ชื่อสถานที่ประกอบการ และที่อยู่)

นิพนธ์ตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

...เขต.....

วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (เควี)	ผลการวัดแรงดัน	
		ได้มาตรฐาน 109.2-120.7 เควี.	ไม่ได้มาตรฐาน

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน เขต กฟน.2

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ
1	ตะพานหิน	4	หน้าวัดท่าปอเหนือ ต.วังห้ว อ.ตะพานหิน, 38-019992, 14.95 กม.	1 มี.ค. 2561 17.30 น.

กฟผ.

ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง Tap หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)	ผลการวัดแรงดัน
ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน 20.9-23.1 เควี
22.5	405	3	22.3	/

จุดในระบบจำหน่าย

ไม่ได้มาตรฐาน

- 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technic
 - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุด:
 - 1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระ

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2
	กฟอ.ตท.

- 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technic
 - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุด:
 - 1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระ

ลำดับที่	ชื่อ กฟฟ.1,2
	กฟอ.ตท.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน เขต กฟน.2

al Standard)

จ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

แบบ 220 โวลท์

สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ
หน้าวัดท่าปอเหนือ ต.วังห้ว อ.ตะพานหิน,22697891, 609 ม.	1 มี.ค. 2561 17.40 น.

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอตะพานหิน เขต กฟน.2

al Standard)

จ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

แบบ 380 โวลท์

สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ
หน้าวัดท่าปอเหนือ ต.วังห้ว อ.ตะพานหิน,22697891, 609 ม.	1 มี.ค. 2561 17.40 น.

ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
	ได้มาตรฐาน 200-240 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
234	/	

ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลท์)	ผลการวัดแรงดัน	
	ได้มาตรฐาน 342-418 โวลท์	ไม่ได้มาตรฐาน
405	/	