

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณโคตร เขต 2 ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก

- 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
 - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
 - 1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง Tap หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน 20.9-23.1 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟอ.สวล.	8	หน้าชลประทาน สุวรรณโคตร PEA. 36-015592 ระยะห่างจากสถานีฯ (12 กม.)	26 ก.ค. 62 เวลา 18.00 น.	22	405.56	3	22.306	✓	
2	กฟอ.สวล.	3	ซอยข้างอิฐบล็อกร PEA 58-008550	23 ก.ค. 62 เวลา 18.20 น.	22	405.50	3	22.303	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณคโลก เขต 2 ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก

- 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
 - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
 - 1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟพ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟอ.สวล.	PEA 23227695 ตรงข้ามโรงแรมศุภาลัย ระยะห่างจากหม้อแปลง 200 เมตร	26 ก.ค. 62 18.20 น.	227	✓	
2	กฟส.ทสส.	PEA.54-004015 ดอนสว่างนอก	21 ก.ค. 62	210	✓	
3	กฟส.ศส.	PEA. A395547 บริษัททีโอทีจำกัดมหาชน หม้อแปลงเฉพาะราย	22 ก.ค. 62	236.6	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณคโลก เขต 2 ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก

- 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
 - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
 - 1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟพ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟอ.สวล.	PEA.29148814 ชลประทาน สุวรรณคโลก ระยะห่างจากหม้อแปลง 150 เมตร	26 ก.ค. 62 เวลา 18.00 น.	398	✓	
2	กฟส.ทสล.	PEA. 58-013649 หนองถ่าน	21 ก.ค. 62	396	✓	
1	กฟส.ศส.	PEA. A395547 บริษัททีโอทีจำกัดมหาชน หม้อแปลงเฉพาะราย	22 ก.ค. 62	385.6	✓	