

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณโคตร เขต 2 ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก

- 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
  - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
    - 1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

| ลำดับที่ | สถานีไฟฟ้า | วงจร | สถานที่วัดแรงดัน<br>(ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง,<br>ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.) ) | วัน เดือน ปี<br>เวลา<br>ที่วัดแรงดันฯ | ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส |                                     | ตำแหน่ง<br>Tap<br>หม้อแปลง | ค่าแรงดัน<br>ที่คำนวณได้<br>ด้านแรงสูง(เควี) | ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย |               |
|----------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
|          |            |      |                                                                                         |                                       | ที่สถานีฯ<br>(เควี)                | ที่ต้นหม้อแปลง<br>ด้านแรงต่ำ(โวลท์) |                            |                                              | ได้มาตรฐาน<br>20.9-23.1 เควี      | ไม่ได้มาตรฐาน |
| 1        | กฟอ.สวล.   | 8    | หน้าโรงเรียน เทศบาลเมืองสุวรรณโคตร<br>PEA. 24-002158<br>ระยะห่างจากสถานีฯ (8 กม. )      | 29 ต.ค. 62<br>เวลา 17.10 น.           | 22                                 | 400.00                              | 3                          | 22.000                                       | ✓                                 |               |
| 2        | กฟอ.สวล.   | 6    | ซอยวัดพัฒนมังค<br>PEA 58-012144                                                         | 24 ต.ค. 62<br>เวลา 17.40 น.           | 22                                 | 396.00                              | 3                          | 21.780                                       | ✓                                 |               |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณโคตร เขต 2 ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก

- 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
  - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
    - 1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

| ลำดับที่ | ชื่อ กฟฟ.1,2 | สถานที่วัดแรงดันฯ<br>( ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.) ) | วัน เดือน ปี<br>เวลา<br>ที่วัดแรงดันฯ | ค่าเฉลี่ยแรงดัน<br>ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส<br>(โวลต์) | ผลการวัดแรงดัน              |               |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
|          |              |                                                                                       |                                       |                                                   | ได้มาตรฐาน<br>200-240 โวลต์ | ไม่ได้มาตรฐาน |
| 1        | กฟอ.สวล.     | PEA. 6200156004<br>หลังสำนักงานศาล ต.เมืองสุวรรณโคตร<br>ระยะห่างจากหม้อแปลง 400 เมตร  | 29 ต.ค. 62<br>17.30 น.                | 221                                               | ✓                           |               |
| 2        | กฟส.ทสล.     | PEA.58-012144<br>บ้านชัยอุดม                                                          | 25 ต.ค. 62                            | 233                                               | ✓                           |               |
| 3        | กฟส.ศส.      | PEA.6000169963<br>นายโชคชัย ฟักบาง<br>หม้อแปลงเฉพาะราย                                | 25 ต.ค. 62                            | 235.4                                             | ✓                           |               |

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณคโลก เขต 2 ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก

- 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
  - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
    - 1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

| ลำดับที่ | ชื่อ กฟพ.1,2 | สถานที่วัดแรงดันฯ<br>( ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.) ) | วัน เดือน ปี<br>เวลา<br>ที่วัดแรงดันฯ | ค่าเฉลี่ยแรงดัน<br>ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส<br>(โวลต์) | ผลการวัดแรงดัน              |               |
|----------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
|          |              |                                                                                       |                                       |                                                   | ได้มาตรฐาน<br>342-418 โวลต์ | ไม่ได้มาตรฐาน |
| 1        | กฟอ.สวล.     | PEA. 29075745<br>หน้าศาลเจ้าพ่อปึงเต๋่ากง<br>ระยะห่างจากหม้อแปลง 200 เมตร             | 29 ต.ค. 62<br>เวลา 17.00 น.           | 397                                               | ✓                           |               |
| 2        | กฟส.ทสล.     | PEA 58-012144<br>บ้านชัยอุดมนอก                                                       | 25 ต.ค. 62                            | 399                                               | ✓                           |               |
| 1        | กฟส.ศส.      | PEA. 6000169963<br>นายโชคชัย ฟักบาง<br>หม้อแปลงเฉพาะราย                               | 25 ต.ค. 62                            | 384.6                                             | ✓                           |               |