

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณโคตร เขต 2 ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก

- 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
 - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
 - 1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง Tap หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน 20.9-23.1 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟอ.สวล.	8	ตรงข้ามสหกรณ์การเกษตร เมืองสุวรรณโคตร จำกัด PEA. 36-13334 ระยะห่างจากสถานีฯ (10 กม.)	28 พ.ย. 62 เวลา 17.30 น.	22	405.67	3	22.312	✓	
2	กฟอ.สวล.	6	ธารชะอมแรก PEA 21-001620	24 พ.ย. 62 เวลา 18.40 น.	22	401.67	3	22.092	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณคโลก เขต 2 ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก

- 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
 - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
 - 1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟพ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟอ.สวล.	PEA. 5701408048 ศูนย์ชูชุกิ ระยะห่างจากหม้อแปลง 400 เมตร	28 พ.ย. 62 18.00 น.	230	✓	
2	กฟส.ทสล.	PEA 00-053185 หลังท่าวิเศษ	24 พ.ย. 62	213	✓	
3	กฟส.ศส.	PEA. 5900803656 นางพินภา ชูสุวรรณ หม้อแปลงเฉพาะราย	11 พ.ย. 62	237.8	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสุวรรณคโลก เขต 2 ภาคเหนือ จ.พิษณุโลก

- 1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)
 - 1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)
 - 1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟพ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	กฟอ.สวล.	PEA. 6100023501 ศูนย์ชูชุกิ ระยะห่างจากหม้อแปลง 400 เมตร	28 พ.ย. 62 เวลา 18.10 น.	396	✓	
2	กฟส.ทสล.	PEA 00-063295 หน้าวัดเพชร	24 พ.ย. 62	383	✓	
1	กฟส.ศส.	PEA. 5900803656 นางพินภา ชูสุวรรณ หม้อแปลงเฉพาะราย	11 พ.ย. 62	385.4	✓	