

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟผ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน เขต2(ภาคเหนือ)จ.พิษณุโลก

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.2 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 33 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง Tap หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน 31.3-34.7 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
-	-	-	ไม่มี	-	-	-	-	-	-	-

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟผ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน เขต2(ภาคเหนือ)จ.พิษณุโลก

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.3 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 22 เควี (ณ จุดใดจุดหนึ่งในระบบจำหน่าย)

ลำดับที่	สถานีไฟฟ้า	วงจร	สถานที่วัดแรงดัน (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสา หรือหม้อแปลง, ระยะห่างจากสถานีฯ (กม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดันที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส		ตำแหน่ง Tap หม้อแปลง	ค่าแรงดัน ที่คำนวณได้ ด้านแรงสูง(เควี)	ผลการวัดแรงดัน ณ จุดในระบบจำหน่าย	
					ที่สถานีฯ (เควี)	ที่ต้นหม้อแปลง ด้านแรงต่ำ(โวลท์)			ได้มาตรฐาน 20.9-23.1 เควี	ไม่ได้มาตรฐาน
1	น่าน 2	1	บ้านผาตูบ PEA.60-031323/50 kVA. ระยะห่างจากสถานีฯ 1.5 กม.	29 พ.ย.63 13.25 น.	22.13	414	3	22.77	✓	
2	น่าน 2	1	บ้านห้วยส้มป่อย PEA.60-034182/50 kVA. ระยะห่างจากสถานีฯ 9.5 กม.	29 พ.ย.63 13.40 น.	22.13	415	3	22.77	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน เขต 2(ภาคเหนือ)จ.พิษณุโลก

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.4 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 220 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 200-240 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	น่าน	บริษัทรวมมิตรเอนจิเนียริง อ.เมืองน่าน	2 พ.ย.63	230	✓	
2	น่าน	หจก.บันใหญ่ปัญสูง บ.หาดผาชน อ.ภูเพียง	3 พ.ย.63	230	✓	
3	น่าน	บ้านช้างเผือก ต.โนนเวียง อ.เมืองน่าน	3 พ.ย.63	230	✓	
4	น่าน	บ.วังดาว ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน	3 พ.ย.63	230	✓	
5	น่าน	บ.บุปผาราม ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง	5 พ.ย.63	230	✓	
6	น่าน	บ.ตุ๊ใต้ ต.ตุ๊ใต้ อ.เมืองน่าน	5 พ.ย.63	230	✓	
7	น่าน	ที่ทำการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน	5 พ.ย.63	230	✓	
8	น่าน	บ.น้ำลัด ต.นาปัง อ.ภูเพียง	6 พ.ย.63	230	✓	
9	น่าน	บ.มงคลนิมิต ต.ผาสิ่ง อ.เมืองน่าน	12 พ.ย.63	230	✓	
10	น่าน	ที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 อ.เมืองน่าน	12 พ.ย.63	230	✓	
11	น่าน	บ.ก้อตแก้ว ต.นาปัง อ.เมืองน่าน	12 พ.ย.63	230	✓	
12	น่าน	บ.ทุ่งขาม ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน	12 พ.ย.63	230	✓	
13	น่าน	บ.เจดีย์ ต.ตุ๊ใต้ อ.เมืองน่าน	23 พ.ย.63	230	✓	
14	น่าน	บ.ฝายแก ต.ถืมตอง อ.เมืองน่าน	23 พ.ย.63	230	✓	
15	น่าน	บ.เมืองจั่ง ต.เมืองจั่ง อ.ภูเพียง	23 พ.ย.63	230	✓	

รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพบริการ ของ กฟภ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน เขต2(ภาคเหนือ)จ.พิษณุโลก

1. มาตรฐานด้านเทคนิค (Technical Standard)

1.1 มาตรฐานแรงดันไฟฟ้าที่จุดจ่ายไฟฟ้า (จุดที่ซื้อ-ขาย)

1.1.5 แรงดันไฟฟ้าในระบบ 380 โวลต์

ลำดับที่	ชื่อ กฟภ.1,2	สถานที่วัดแรงดันฯ (ชื่อสถานที่, หมายเลขเสาหรือมิเตอร์, ระยะห่างจากหม้อแปลง (ม.))	วัน เดือน ปี เวลา ที่วัดแรงดันฯ	ค่าเฉลี่ยแรงดัน ที่วัดได้ทั้ง 3 เฟส (โวลต์)	ผลการวัดแรงดัน	
					ได้มาตรฐาน 342-418 โวลต์	ไม่ได้มาตรฐาน
1	น่าน	บริษัทรวมมิตรเอนจิเนียริง อ.เมืองน่าน	2 พ.ย.63	380	✓	
2	น่าน	หจก.บันใหญ่ปัญสูง บ.หาดผาชน อ.ภูเพียง	3 พ.ย.63	380	✓	
3	น่าน	บ.บุปผาราม ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง	5 พ.ย.63	380	✓	
4	น่าน	ที่ทำการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา ต.สะเนียน อ.เมืองน่าน	5 พ.ย.63	380	✓	
5	น่าน	บ.น้ำลัด ต.นาบึง อ.ภูเพียง	6 พ.ย.63	380	✓	
6	น่าน	บ.มงคลนิมิต ต.ผาสิ่ง อ.เมืองน่าน	12 พ.ย.63	380	✓	
7	น่าน	ที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 อ.เมืองน่าน	12 พ.ย.63	380	✓	
8	น่าน	บ.ทุ่งขาม ต.ไชยสถาน อ.เมืองน่าน	12 พ.ย.63	380	✓	
9	น่าน	บ.เจดีย์ ต.ตุ๋ใต้ อ.เมืองน่าน	23 พ.ย.63	380	✓	
10	น่าน	บ.ฝายแก ต.ถ้ำตอง อ.เมืองน่าน	23 พ.ย.63	380	✓	
11	น่าน	บ.เมืองจั่ง ต.เมืองจั่ง อ.ภูเพียง	23 พ.ย.63	380	✓	