



ส่งเอกสารผ่าน SCANNER

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกส.กฟจ.ชม.

ถึง กฟจ.ชม.

เลขที่

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ✓

เรื่อง แจ้งพัสดุขาดแคลนงาน คพจ.๑ แผน ๔

เรียน ผจก.กฟจ.ชม. ผ่าน รจก.(ท) กฟจ.ชม.

ตามที่ กฟจ.ชม. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจำหน่าย (คพจ.๑แผน ๔) โดยในส่วนงานของ กฟจ.ชม. มีเป้าหมายติดตั้งหม้อแปลงรวม ๓๕,๒๔๕ KVA นั้น

ผกส.กฟจ.ชม. ได้พิจารณาแล้ว มีงานที่เร่งรัดดำเนินการ จำนวน ๒๕ งาน(ตามเอกสารแนบ) เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย จึงขอความอนุเคราะห์ ผคพ.ชม. จัดซื้อ/จัดหาพัสดุขาดแคลน ในงานดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้ง ผคพ.ชม. เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายดุสิต ทาศรี)

พช.๗ รักษาการแทน ผผ.กส.กฟจ.ชม

ที่นบ-๑(กส.)๔๖๕๑/๒๕๖๒

รจก. (๑)

ทพ. ๑พ. กฟจ. ๖๒.

- กำนันปกครอง

(นายสุพจน์ คำเหลือง)

ผจก.กฟจ.ชม.

คพจ.1 แผน 4

P-TDD01.4-A-CHMD1.0012	ปป.ระบบจำหน่าย บ้านหนองแสง ขอย 1	REL +C1
P-TDD01.4-A-CHMD1.0034	ปป.ระบบจำหน่าย ขอย อังเกตหลังแม็คโคร	REL +C1
P-TDD01.4-A-CHMD1.0035	ปป.ระบบจำหน่าย บ้านต้นขาม	REL +C1
P-TDD01.4-A-CHMD1.0044	ปป.ระบบจำหน่ายแรงสูง บ้านผางยอย	REL +C3
P-TDD01.4-A-CHMD1.0094	ปป.ระบบจำหน่าย ถนนหน้าวัดเกต	REL +C1
P-TDD01.4-A-CHMD1.0096	ปป.ระบบจำหน่าย บ้านวังสิงห์คำ	REL +C1
P-TDD01.4-A-CHMD1.0106	ปป.ระบบจำหน่าย ปากทางเข้าสตาร์เวนิวอาเขต	REL +C1
P-TDD01.4-A-CHMD1.0119	ปป. บ้านอริสา บวกรกเหนือ	REL +C1
P-TDD01.4-A-CHMD1.0123	ปป.ระบบจำหน่าย ดักแถวนายสาโรจน์	REL +C1
P-TDD01.4-A-CHMD1.0138	ปป.ระบบจำหน่าย ก่อนแยกหัวลำโพง	REL +C1
P-TDD01.4-A-CHMD1.0155	ปป.ระบบจำหน่ายแรงสูง ตรงข้ามนาเกลือ	REL +C1
P-TDD01.4-A-CHMD1.0158	ปป.ระบบจำหน่ายแรงสูง ศรีปิงเมืองคอร์ด	REL +C1
P-TDD01.4-A-CHMD1.0168	ปป.ระบบจำหน่าย บิสสิเนสพาร์ค	REL +C1
P-TDD01.4-A-CHMD1.0184	ปป.ระบบจำหน่าย ตรงข้าม รร.โกวิทธารง	REL +C1
P-TDD01.4-A-CHMD1.0203	ปป.แรงสูง หน้าคริสจักรกำแพงงาม (อาษา)	REL +C1
P-TDD01.4-A-CHMD1.0207	ปป.ระบบจำหน่าย บ้านบวกรกน้อย	REL +C1
P-TDD01.4-A-CHMD1.0214	ปป.ระบบจำหน่าย ถนนอนุวิถี ช.ไก่แดง	REL +C1
P-TDD01.4-A-CHMD1.0220	ปป. ช.สุริยวงษ์ ข้างจัสมิน เชียงใหม่	REL +C1
P-TDD01.4-A-CHMD1.0224	ปป.ระบบจำหน่าย ใกล้ รร.ชาวเพชร	REL +C1
P-TDD01.4-A-CHMD1.0235	ปป.ระบบจำหน่าย อรพินนิเวศน์ในขนส่งอาเขต	REL +C1
P-TDD01.4-A-CHMD1.0243	ปป.หน้าโรงแรมณีนาราค	REL +C3
P-TDD01.4-A-CHMD1.0252	ปป.ระบบจำหน่ายแรงสูง ช.ข้างวัดดาวดึงส์	REL +C3
P-TDD01.4-A-CHMD1.0254	ปป.ระบบจำหน่าย หมู่บ้านศรีสุข	REL +C1
P-TDD01.4-A-CHMD1.0258	ปป.ระบบจำหน่าย ข้างวัดสันป่าขอย	REL +C1
P-TDD01.4-A-CHMD1.0267	ปป. ถ.สุริยวงค์ หน้าวัดพระธาตุคำ	REL +C1

ปริมาณ	คำอธิบายของวัสดุ	เมตรรวม ของ ปณ.ต้องการ	เมตรรวม ของ ปริมาณการเบิกจ่าย	เมตรรวม ของ ปริมาณคงการสุทธิ
1-00-001-0012	POLE 12.2 M.	1	0	1
1-00-011-0001	CROSSARM 100X100X2,500 MM.	65	11	54
1-01-010-0000	WIRE,ST. SOLID DIA. 4.0 MM.TIS.71	18.35	8	10.35
1-01-010-0004	ST. WIRE, STRANDED 50/7 SQ.MM.TIS.404	2209	1424	785
1-01-011-0200	BOLT,MACHINE M.16X130 MM.	74	36	38
1-01-011-0201	BOLT,MACHINE M.16X170 MM.	35	22	13
1-01-011-0202	BOLT,MACHINE M.16X200 MM.	1	0	1
1-01-011-0203	BOLT,MACHINE M.16X250 MM.	172	100	72
1-01-011-0204	BOLT,MACHINE M.16X300 MM.	179	105	74
1-01-011-0205	BOLT,MACHINE M.16X350 MM.	31	17	14
1-01-011-0206	BOLT,MACHINE M.16X400 MM.	42	38	4
1-01-018-0100	WASHER,PLATN,SQUARE, 52X52X4.5 MM.	791	388	403
1-01-018-0201	WASHER,SQUARE,CURVED 60X60X5 MM.	3	0	3
1-01-018-0301	WASHER,LOCK,SPRING,SIZE 16 MM.,TIS.259	42	23	19
1-01-020-0001	BRACE,FLAT,FOR CROSSARM 30X6X760 MM.	130	76	54
1-01-022-0002	GROUND ROD,60X60X5 MM. 2 M.LONG	146	79	67
1-01-022-0123	WELDING POWDER, ST. WIRE 50 SQ.MM. TO GD	258	36	222
1-01-023-0000	CLAMP,SINGLE U-BOLT,M.8 (WIRE ROPE CLIP)	221	132	89
1-01-023-0201	GW SUPPORT AND CLAMP,FOR POLE	5	3	2
1-02-000-0003	COND.,CU,BARE 25 SQ.MM.TIS.64	20	0	20
1-02-005-0000	CABLE,AERIAL,AL 22 KV. 1X50 SQ.MM.	627	195	432
1-02-007-0002	CABLE,AL,750 V,50 SQ.MM. TIS.293	50	50	0
1-02-007-0004	CABLE,AL,750 V,95 SQ.MM. TIS.293	1835	560	1275
1-02-018-0001	TAPE,PVC,O/D,0.18X19X10,000 MM. TIS.386	591	330	261
1-02-020-0000	TAPE,ARMOR,AL 1X10 MM.	36.9	21.4	15.5
1-02-020-0002	TIE WIRE,AL 4.0 MM.	1.67	0.67	1
1-02-020-0003	COVERED TIE WIRE,AL 4.0 MM.	20	0	20
1-02-030-0102	CONN.,PG,DOUBLE BOLT,AL 25-95 SQ.MM.	256	81	175
1-02-031-0001	CONNECTOR,D/E,AL 50-70 SQ.MM.	16	16	0
1-02-031-0002	CONNECTOR,D/E,AL 95-120 SQ.MM.	48	6	42
1-02-032-0003	H-CONNECTOR,MAIN AL 50-95 ,TAP CU 50-95	62	36	26
1-02-033-0000	BAIL-CLAMP,MAIN AL 25-50 SQ.MM.	75	60	15
1-02-033-0001	BAIL-CLAMP,MAIN AL 70-185 SQ.MM.	12	0	12
1-02-033-0005	HOTLINE BAIL-CLAMP,MAIN 35-70 SQ.MM.	27	27	0
1-02-033-0100	HOTLINE CLAMP,MAIN,AL 25-50 SQ.MM.	78	0	78
1-02-033-0101	HOTLINE CLAMP,MAIN,AL 50-120 SQ.MM.	9	0	9
1-02-033-0104	HOTLINE CLAMP,MAIN35-185,TAP50-185SQ.MM.	27	27	0
1-02-041-0002	CONN.,SPLICE,TENSIONLESS AL 50 SQ.MM.	10	10	0
1-02-041-0004	CONN.,SPLICE,TENSIONLESS AL 95 SQ.MM.	30	30	0
1-02-042-0102	CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 50 SQ.MM.	228	120	108
1-02-042-0104	CABLE LUG,NEMA 2-HOLE,AL 95 SQ.MM.	710	40	670
1-02-042-0400	PIN TERMINAL,FOR AL CONDUCTOR 50 SQ.MM.	36	12	24
1-02-044-0102	CLAMP,GUY,TRIPLE BOLT	4	2	2
1-02-044-0103	LINK,CABLE SPACER	4	2	2
1-02-044-0112	BRACKET,SAC CORNER SUPPORT, 22-33 KV	5	3	2
1-03-001-0001	INSULATORLINE-POST, 22 KV.CLASS 57-2L	9	0	9
1-03-001-0002	INSULATOR,LINE-POST, 22 KV.,57-2L,P/A	18	9	9
1-03-003-0000	INSULATOR,SPOOL,CLASS 53-2 TIS.227	48	48	0
1-03-013-0002	RACK, 4X200 MM. EXT.BACK	12	12	0
1-04-000-0007	S.A., 21 KV.5 KA.,WITHOUT BRACKET	123	24	99
1-04-000-0300	S.A. 250-500 V. 2.5-5.0 KA	194	112	82
1-04-001-0002	DROPOUT,FUSE,22 KV.100 A.12 KA	147	87	60
1-04-002-0002	H.R.C. FUSE 80 A.DIN OR BS	24	0	24
1-04-002-0003	H.R.C. FUSE 100 A.DIN OR BS	162	36	126
1-04-002-0004	H.R.C. FUSE 150-160 A.DIN OR BS	24	0	24
1-04-002-0006	H.R.C. FUSE 250 A.DIN OR BS	3	0	3
1-04-002-0008	H.R.C. FUSE 350-355 A.DIN OR BS	6	0	6
1-04-002-0100	L.T. FUSE-SWITCHES 1X400 A. 500 V.	210	150	60
1-04-003-0003	FUSE LINK 22 KV. 5-6 A.EEI-NEMA TYPE K	27	0	27
1-04-003-0004	FUSE LINK 22 KV. 8 A.EEI-NEMA TYPE K	93	15	78
1-04-003-0006	FUSE LINK 22 KV. 15 A.EEI-NEMA TYPE K	15	0	15
1-05-001-0010	TR., 315 KVA. 3 P 22-0.40 KV.DY 11	1	0	1
1-05-001-0052	TR.,100KVA,3P,22-0.4/0.23KV,DYN11, SC	5	3	2
1-05-001-0054	TR.,160KVA,3P,22-0.4/0.23KV,DYN11, SC	30	23	7
1-05-001-0056	TR.,250KVA,3P,22-0.4/0.23KV,DYN11, SC	4	2	2
1-05-010-0002	STEEL BRACKET	22	10	12
1-06-010-0000	CABLE PLATE, SIZE 2X20X20 CM.	213	114	99
1-08-004-0001	CONDUIT,PVC,RIGID, 20X2500 MM.TIS.216	81	46	35
1-08-004-0002	CONDUIT,PVC,RIGID, 20X4000 MM.TIS.216	116	55	61
1-08-004-0003	CONDUIT,PVC,RIGID, 65X1000 MM.TIS.216	41	20	21
1-09-025-0038	TRANSFORMER BUSHING COVERS	69	0	69
1-09-025-0040	DROPOUT FUSE CUTOFF COVERS	69	0	69
1-09-025-0041	LIGHTNING ARRESTER COVERS	69	0	69
9-09-001-0025	CONCRETE 1/3/5	14.2	0	14.2
รวมทั้งหมด		11091.12	4893.07	6198.05