



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก.....ผบบ.กฟอ.แม่สาย.....ถึง.....กฟอ.แม่สาย.....
เลขที่.....น.ด.มสย.(ปน.)...../๒๕๕๙.....วันที่.....๑๑ มีนาคม ๒๕๕๙.....
เรื่อง.....แผนเตรียมความพร้อมในการป้องกันระบบจำหน่าย และการกระแสไฟฟ้าขัดข้องในช่วงฤดูมรสุม.....
อ้างอิง.....บันทึกที่ ผวก. ๓๔/๒๕๕๙ ลว. ๑๘. ก.พ. ๕๙ และ บันทึกที่ น.๑.กปน.(คฟ.)๔๓๔/๒๕๕๙ ลว. ๒๔. ก.พ. ๕๙.....

เรียน ผวก.แม่สาย ผ่าน รจก.(ท)

ตามบันทึกที่อ้างอิง ผบบ.กฟอ.แม่สาย ได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมในการป้องกันระบบจำหน่าย และการกระแสไฟฟ้าขัดข้องในช่วงฤดูมรสุม ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น

พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดแผนเตรียมความพร้อมในการป้องกันระบบจำหน่าย และการกระแสไฟฟ้าขัดข้องในช่วงฤดูมรสุม ประจำปี ๒๕๕๙ มาพร้อมนี้ด้วยแล้ว จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ที่ น.๑ แม่สาย (.....) ๑๑/๓/๒๕๕๙

ผกก. (ท)
ผกก. (ม)
รจก. (อ)
ผบ. (ม)

(นายวีระวิทย์ เทพอำพันธ์)

ผบ.บ. กฟอ.แม่สาย

(นายวีระพันธ์ ฟองตุ่น)
ผวก.กฟอ.แม่สาย

เรียน ผวก. แม่สาย ผ่าน รจก.(ท)

ผบบ.กฟอ.แม่สาย ได้นำส่งแผนเตรียมความพร้อมในการป้องกันระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าขัดข้องในช่วงฤดูมรสุม ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นให้กับ ผตบ.กบข.ผบบ.น.๑ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบจำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินงานต่อไป

(นายวีระพันธ์ ฟองตุ่น)

ผวก.กฟอ.แม่สาย

๒๑ มี.ค. ๒๕๕๙

(นายวีระวิทย์ เทพอำพันธ์)

ผบ.บ. กฟอ.แม่สาย

๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙

แผนปฏิบัติการและบำรุงรักษา กฟอ.แม่สาย

โทร ๐-๕๓๗๓-๑๗๑๔ ต่อ ๑๕๑๕๕ - ๕๗

โทรสาร ๐-๕๓๗๓-๑๙๒๗

สถานส่งแล้ว	
☒ สิ้น	☐ สิ้น
วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๙	

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

แผนเตรียมความพร้อมในการป้องกันระบบจำหน่าย
การกระแสไฟฟ้าขัดข้อง

ในช่วงฤดูมรสุม ประจำปี ๒๕๕๙

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอแม่สาย
แผนกปฏิบัติการและบำรุงรักษา
แผนเตรียมความพร้อมในการป้องกันระบบจำหน่าย และการกระแสไฟฟ้าขัดข้องในช่วงฤดูมรสุม ประจำปี ๒๕๕๙

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. <u>ด้านระบบจำหน่าย</u> ๑.๑ Patro System ระบบจำหน่ายแรงสูง ให้ครบทุกฟีดเดอร์ ในไตรมาสที่ ๑ พื้นที่ กฟอ.แม่สาย ๑.๒ การตัดลิตรอนกิ่งไม้ใกล้แนวสายระบบจำหน่าย ๑.๓ ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันระบบจำหน่าย ๑.๔ ปรับปรุงแผนผัง Singleling	พบบระบบจำหน่ายชำรุด และทำการแก้ไขดังนี้ ๑. ปรับแต่งเสาแรงสูงเอน ๒ ต้น แก้ไขแล้วเสร็จ ๒. ปรับแต่งเสาแรงสูงเอน ๓ ต้น แก้ไขแล้วเสร็จ ๒. สับเปลี่ยนลูกถ้วยกันตรงแรงสูง ชำรุด ๒ ลูก แก้ไขแล้วเสร็จ ๓. สับเปลี่ยนลูกถ้วยแขวนแรงสูง ชำรุด ๙ ลูก แก้ไขแล้วเสร็จ ๔. สับเปลี่ยนคาปาซิเตอร์ ที่ชำรุด จำนวน ๑ จุด MEA ๒C-๐๑ ๑. ให้ผู้รับเหมามตัดลิตรอนกิ่งไม้ใกล้แนวสายแรงสูง ในไลน์เมนและไลน์แยกให้เสร็จ สิ้นทุกฟีดเดอร์ในไตรมาส ๑ ระบบจำหน่ายแรงสูง ระยะทาง ๑๔๓.๔๐ กม. ๒. ตรวจสอบสภาพ SF๖ และ Recorse ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน	นายพงศกร ใจดี , นายธวัช เทือกทาวพรหม พง.ผบ.กฟอ.แม่สาย
๒. <u>ด้านบุคลากร</u> ๒.๑ ผบ.กฟอ.แม่สาย ได้แต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบแก้ไขสถานการณ์ไฟฟ้าดับ	 ๑. ปรับปรุงแผนผัง Singleling ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้สามารถถ่ายเทไหลระหว่างฟีดเดอร์และระหว่างสถานี ๑. ประชุมซักซ้อมแผนการดำเนินงานแก้ไขไฟฟ้าขัดข้องกรณีฉุกเฉิน พง.ส่งการกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (EO) , พง. เวนา , พง. เวนา ๒. มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบงานซ่อมแซมระบบจำหน่ายฯ ๓. ประชุมชี้แจงพนักงานเวรซักซ้อมความเข้าใจในการกระแสไฟฟ้าขัดข้องให้ถูกต้องและรวดเร็ว ๔. ซักซ้อมและเตือนสติในการทำงานโดยปฏิบัติตามข้อกำหนดของความปลอดภัย	นายไพโรจน์ เป็งเมืองลอง พง.ผบ.กฟอ.แม่สาย นายธนากรณ กอภูกล พง.ผบ.กฟอ.แม่สาย นายวีระวิทย์ เทพอำพันธ์ ผ.บ.กฟอ.แม่สาย

กิจกรรม	รายละเอียดการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ ๓.๑. อุปกรณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ๓.๒. ยานพาหนะ ๓.๓. เครื่องมือช่าง ๓.๔. การติดต่อสื่อสาร	๑. จัดเก็บอุปกรณ์ทดแทนสำรองคลังให้เพียงพอต่อการใช้งาน ๒. จัดเตรียมอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๑. ตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้อยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานได้ทันที ๑. จัดเตรียมเครื่องมือช่างให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ๑. ตรวจสอบสภาพวิทยุสื่อสารและสภาพแบตเตอรี่พร้อมใช้งาน ๒. จัดเตรียมหมายเลขโทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบในส่วนต่างๆ	นายศิวัชพร ไชยปิ่น พชง.ผบ.บ.กฟอ.แม่สาย นายสังข์ทอง ดวงแก้ว พชง.ผบ.บ.กฟอ.แม่สาย นายศิวัชพร ไชยปิ่น พชง.ผบ.บ.กฟอ.แม่สาย นายวิเดช เชื้อเมืองพาน พชง.ผบ.บ.กฟอ.แม่สาย

ข้อมูลการติดต่อสื่อสารผู้เกี่ยวข้องการซ่อมแซมระบบจำหน่าย ๒๒ เควี

ลำดับ	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	ตำแหน่ง	เบอร์โทรศัพท์	
				ทำงาน	บ้าน/มือถือ
๑	กฟอ.แม่สาย	นายวีระพันธ์ ฟองต้น	ผจก รจก.(ท.) ผผ.ปป ชผ.ปป. วศก.ผปป. ผผ.คป พพด.	๐-๕๓๗๓-๓๐๙๙	๐๘๖-๖๕๗๑๙๗๔
		นายประพนธ์ วิรุรวาณิชย์		๐-๕๓๗๓-๑๗๑๔	๐๘๑-๘๘๕๖๓๙๒
		นายวีระวิทย์ เทพอำพันธ์		๐-๕๓๗๓-๑๗๑๔	๐๙๕-๔๔๖๑๒๖๓
		นายบุญเสริฐ บัวรวมย		๐-๕๓๗๓-๑๗๑๔	๐๘๓-๕๖๗๓๐๙๒
		นายชิตพัทธ์ กิตติรัตน์		๐-๕๓๗๓-๑๗๑๔	๐๘๙-๑๙๒๕๑๑๔
		นายประกอบ คำเดชะ		๐-๕๓๗๓-๑๗๑๔	๐๘๙-๗๑๐๕๐๗๙
		นายวรภาพ คำแก้ว		๐-๕๓๗๓-๑๗๑๔	๐๘๖-๑๘๔๕๘๔๓
๒	กฟอ.แม่จัน	นายยงยุทธ ศุภวิทิตพัฒนา	ผจก. ผผ.กป	๐-๕๓๗๗-๑๒๘๓	๐๘๑-๗๑๔๖๗๕๖๔
		นายอดุลย์ จันทาพูน		๐-๕๓๗๗-๑๗๘๙	๐๘๕-๘๖๗๗๕๑๐
๓	กฟอ.เชียงแสน	โกสิทธิ์ อติเปรมินทร์	ผจก ชผ.กป.	๐-๕๓๗๗-๗๐๐๑	๐๘๙-๗๑๐๖๖๔๐
		นายถาวร ใจปันตา		๐๕๓๗๗-๗๒๐๒	๐๘๖-๑๐๐๑๘๙๕
๔	กฟฟ.ห้วยไคร้	นายสงวนศักดิ์ หน่อสุวรรณ	ผจก. ผผ.กป.	๐-๕๓๗๖-๓๒๗๓	๐๙๕-๖๘๗๘๑๙๔
		นายชูชาติ คำแผ่นชัย		๐-๕๓๗๖-๓๐๑๑	๐๙๑-๘๕๔๙๘๗๕๘
๕	หจก.เชียงรายเครน			๐-๕๓๗๐-๐๓๗๓	
๖	บริษัท เชียงราย พลังงาน จำกัด			๐-๕๓๗๑-๘๕๕๘	โทรสาร ๐-๕๓๗๑-๘๕๕๙

รายการอุปกรณ์สำรองคลัง

รหัสอุปกรณ์	รายการ	จำนวนที่สำรอง
๑-๐๒-๐๐๑-๐๐๐๒	สายอลูมิเนียมเปลี่ยน ๕๐/๗ ต.มม.	๑๐๐
๑-๐๒-๐๐๒-๐๐๐๒	สายอลูมิเนียมแกนเหล็ก ๕๐/๘ ต.มม.	๑๐๐
๑-๐๒-๐๐๗-๐๐๐๒	สายอลูมิเนียมหุ้ม พีวีซี. ๕๐ ต.มม.	๑๐๐
๑-๐๒-๐๐๗-๐๐๐๔	สายอลูมิเนียมหุ้ม พีวีซี. ๙๕ ต.มม.	๑๐๐
๑-๐๒-๐๐๘-๐๐๐๑	เทปไฟฟ้า พีวีซี. ๑,๐๐๐ มม.	๔๐
๑-๐๒-๐๐๘-๐๐๐๓	เทปพันเคเบิลอากาศแรงสูง	๒๐
๑-๐๒-๐๒๐-๐๐๐๐	ลวดอลูมิเนียมแบน	๑
๑-๐๒-๐๒๐-๐๐๐๒	ลวดอลูมิเนียมกลม ๔ มม.	๒๕
๑-๐๒-๐๓๐-๐๐๐๒	พีจี.คอนเนคเตอร์สลักคู่ ๒๕-๙๕ ต.มม.	๒๐
๑-๐๒-๐๓๐-๐๐๐๑	พีจี.คอนเนคเตอร์สลักคู่ ๑๖-๗๐ ต.มม.	๒๐
๑-๐๒-๐๓๐-๐๐๐๓	พีจี.คอนเนคเตอร์ ๓ สลัก ๗๐-๑๘๕ ต.มม.	๒๐
๑-๐๒-๐๓๓-๐๐๐๐	สเตอร์ัพแคลมป์ ๒๕-๕๐ ต.มม.	๑๒
๑-๐๒-๐๓๓-๐๐๐๑	สเตอร์ัพแคลมป์ ๗๐-๑๘๕ ต.มม.	๑๒
๑-๐๒-๐๓๓-๐๐๐๐	ฮอทไลน์แคลมป์ ๒๕-๕๐ ต.มม.	๑๒
๑-๐๒-๐๓๓-๐๐๐๑	ฮอทไลน์แคลมป์ ๕๐-๑๒๐ ต.มม.	๑๒
๑-๐๒-๐๔๐-๐๐๐๒	หลอดต่อสายชนิดปีรับแรงดึง ๕๐ ต.มม.	๒๐
๑-๐๒-๐๔๐-๐๐๐๔	หลอดต่อสายชนิดปีรับแรงดึง ๙๕ ต.มม.	๒๐
๑-๐๒-๐๔๐-๐๐๐๕	หลอดต่อสายชนิดปีรับแรงดึง ๑๒๐ ต.มม.	๒๐

รหัสอุปกรณ์	รายการ	จำนวนที่สำรอง
๑-๐๒-๐๔๐-๐๐๐๗	หลอดต่อสายชนิดปีปรับแรงดึง ๑๘๕ ต.มม.	๒๐
๑-๐๒-๐๔๐-๐๑๐๒	หลอดต่อสายรับแรงดึงสายแกนเหล็ก ๕๐/๘ ต.มม.	๒๐
๑-๐๒-๐๔๑-๐๐๐๒	หลอดต่อสายชนิดปีปไม่รับแรงดึง ๕๐ ต.มม.	๒๐
๑-๐๒-๐๔๑-๐๐๐๔	หลอดต่อสายชนิดปีปไม่รับแรงดึง ๙๕ ต.มม.	๒๐
๑-๐๒-๐๔๑-๐๐๐๗	หลอดต่อสายชนิดปีปไม่รับแรงดึง ๑๘๕ ต.มม.	๒๐
๑-๐๒-๐๔๑-๐๑๐๒	หลอดต่อสายไม่รับแรงดึงสายแกนเหล็ก ๕๐/๘ ต.มม.	๒๐
๑-๐๓-๐๐๑-๐๐๐๒	ลูกถ้วยไลน์โพลีโพรพิลีนแบบ ๕๗ - ๒L	๖
๑-๐๓-๐๐๒-๐๐๐๐	ลูกถ้วยแขวนแบบ ก. (แบบ ๕๒ - ๑)	๖
๑-๐๔-๐๐๐-๐๐๐๐	ล่อฟ้า ๒๐-๒๑ เควี ๕ กิโลแอมป์	๓
๑-๐๔-๐๐๑-๐๐๐๐	ดรอพเอาท์ ฟิวส์คัทเอาท์ ๒๒ เควี ๑๐๐ แอมป์	๓
๑-๐๔-๐๐๒-๐๐๐๑	เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ ๕๐ แอมป์	๔๐
๑-๐๔-๐๐๒-๐๐๐๒	เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ ๘๐ แอมป์	๔๐
๑-๐๔-๐๐๒-๐๐๐๓	เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ ๑๐๐ แอมป์	๔๐
๑-๐๔-๐๐๒-๐๐๐๔	เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ ๑๖๐ แอมป์	๔๐
๑-๐๔-๐๐๒-๐๐๐๕	เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ ๒๐๐ แอมป์	๔๐
๑-๐๔-๐๐๒-๐๐๐๖	เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ ๒๕๐ แอมป์	๔๐
๑-๐๔-๐๐๒-๐๐๐๗	เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ ๓๐๐-๓๑๕ แอมป์	๑๐*
๑-๐๔-๐๐๒-๐๐๐๘	เอชอาร์ซี ฟิวส์แรงต่ำ ๔๐๐ แอมป์	๑๐*
๑-๐๔-๐๐๒-๐๑๐๐	ฟิวส์สวิงแรงต่ำ ๑x๔๐๐ แอมป์ ๕๐๐ โวลท์	๖
๑-๐๔-๐๐๓-๐๐๐๒	ฟิวส์ลิงค์ ๒๒ เควี ๓ แอมป์	๓๐

รหัสอุปกรณ์	รายการ	จำนวนที่สำรอง
๑-๐๔-๐๐๓-๐๐๐๓	ฟิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี ๕-๖ แอมป์	๓๐
๑-๐๔-๐๐๓-๐๐๐๔	ฟิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี ๘ แอมป์	๓๐
๑-๐๔-๐๐๓-๐๐๐๕	ฟิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี ๑๐ แอมป์	๓๐
๑-๐๔-๐๐๓-๐๐๐๖	ฟิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี ๑๕ แอมป์	๓๐
๑-๐๔-๐๐๓-๐๐๐๗	ฟิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี ๒๐ แอมป์	๓๐
๑-๐๔-๐๐๓-๐๐๐๘	ฟิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี ๒๕ แอมป์	๓๐
๑-๐๔-๐๐๓-๐๐๐๙	ฟิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี ๓๐ แอมป์	๓๐
๑-๐๔-๐๐๓-๐๐๑๐	ฟิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี ๔๐ แอมป์	๓๐
๑-๐๔-๐๐๓-๐๐๑๑	ฟิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี ๕๐ แอมป์	๒๐
๑-๐๔-๐๐๓-๐๐๑๒	ฟิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี ๖๕ แอมป์	๒๐
๑-๐๔-๐๐๓-๐๐๑๓	ฟิวส์ลิ่งค์ ๒๒ เควี ๑๐๐ แอมป์	๒๐
๑-๐๒-๐๔๒-๐๑๐๔	หางปลาขนาด ๙๕ ต.มม.	๖