บ้านพักรองอธิบดีผู้พิพากษา

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง 110005749607 หน้า 4/4
กฟฟ. กฟจ.ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง นายประเสริฐ นิลศุภนิมิต
วันที่ 09 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2559

สำหรับเจ้าหน้าที่

1.วันนัดสำรวจวันที่ 09.03.2559 เวลา 11:10:35 น.
ให้ (นายเอกลักษณ์)
ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ

(ลงชื่อ).....
(.....)
ตำแหน่ง.....

2.รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ
2.1สายเมนแรงต่ำ ขนาด 30 ตร.มม. จำนวน 3 เฟส 2 สาย
2.2จ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย ฟีดเดอร์แรงสูง ปีจัดซื้อ(ตาม มป.5) [3] [3]
ฟีดเดอร์แรงต่ำ [1] เฟสแรงต่ำ [3] ชนิดของหม้อแปลง 1ฟ. หม้อแปลงหมายเลขPEA [0] [0] [6] [0] [4] [8]
หม้อแปลง:ขนาด 250 เควีเอ 3 เฟส 2 สาย ระบบ 22 เควี
โวลท์แอมป์ แรงสูง 5.38 โวลท์แอมป์ แรงต่ำ 36
2.3การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
[✓] เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน
[ ] ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก.....
[ ] นัดตรวจสอบใหม่วันที่.....
2.4ผลการแก้ไข [ ]เรียบร้อย[ ]แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ).....
2.5ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ประเภทกิจการ 00001
ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 30 แอมป์ [3] เฟส [2] [8] [0] โวลท์ [4] สายคิดค่าไฟฟ้าประเภท 112.5 แรงดัน 380 โวลท์
ติดตั้งซีทีขนาด.....วีทีขนาด.....เควาร์ขนาด.....
หมายเลขPEA.มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน).....
หมายเลขPEA.มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน).....
สายการจดหน่วย 001 0926-17 หมายเลขPEA.มิเตอร์.....

-7.14446
-1477352

(ลงชื่อ).....
(นายเอกลักษณ์ เนื่องจำนงค์)
...../...../..... ผู้ตรวจสอบ

3.การชำระเงิน
() ชำระเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
() ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ).....

PEA.ลอน.....
.....แอมป์.....เฟส
หมาย.....

PEA.ลิด 29167657
301 แอมป์ 3 เฟส
หมาย 00002

4.การติดตั้งมิเตอร์

มต. 3 แจ้งที่..... ลว. .....

เรียน ผจก.....
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....
(.....)
ตำแหน่ง.....

(ลงชื่อ).....
(นายเกรรชิต เจริญคุล)
ตำแหน่ง ชผ.บค.กฟจ.ชบ

BP NO : 1018036156 CON NO : 4020101798 INST NO : 6019643070