

บริษัท มิตร ชัยภัณฑ์ จำกัด



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง 110005876924..... หน้า 3/3

กฟพ. กฟจ. ชลบุรี.....

เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง นายบรรลพ ชัยบุญกุล.....

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2559.....

1. วันนัดสำรวจพื้นที่ (ณ บ้านเลขที่ 1104:55 น.)

ให้.....
ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นายชลัมพร ชัยชาญ)
ตำแหน่ง..... พช.3 ผบค.กฟจ.ชบ.

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 1.5 ตร.มม. จำนวน 3 เฟส 4 สาย

2.2 จ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย 110/10/0.4 KV ฟีดเดอร์แรงสูง 10 KV ปีจัดซื้อ (ตาม มป.5)

ฟีดเดอร์แรงต่ำ 110/10/0.4 KV ชนิดของหม้อแปลง 110/10/0.4 KV หม้อแปลงหมายเลข PEA

หม้อแปลง ขนาด 500 KVA เครื่อ 3 เฟส 4 สาย ระบบ 220V/380V

โวลท์แอมป์ แรงสูง 15.15 KV โวลท์แอมป์ แรงต่ำ 32.1

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

1.1 ระเบียบถูกต้องตามมาตรฐาน

1.2 ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก.....

1.3 นักตรวจสอบใหม่วันที่.....

2.4 ผลการแก้ไข 1.1 ระเบียบ 1.2 แก้ไขเพิ่มเติม (ระบุ).....

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ประเภทกิจการ.....

ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 110/10/0.4 KV โวลท์ 12 สายคิดค่าไฟฟ้าประเภท 115 แรงดัน 220V โวลท์

ติดตั้งซีทีขนาด..... วิทีขนาด..... เกรียวขนาด.....

หมายเลข PEA มิเตอร์ก่อนหน้า (สายการจดหน่วยเดียวกัน).....

หมายเลข PEA มิเตอร์ถัดไป (สายการจดหน่วยเดียวกัน).....

สายการจดหน่วย..... หมายเลข PEA มิเตอร์.....

714557

1478182

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....
(นายบรรลพ ชัยบุญกุล - เจ้าพนักงาน)

ผู้ตรวจสอบ

3. การชำระเงิน

() ชำระเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว

() ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ (ระบุ).....

PEA. กท. 30542155

PEA. ชบ. 15

หน่วย..... เฟส.....

หน่วย.....

มต. 3 เลขที่..... ลว.....

อนุมัติ.....

อนุมัติ.....

4. การติดตั้งมิเตอร์

เรียน ผจก.....

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายชลัมพร ชัยชาญ)

ตำแหน่ง..... พช.3 ผบค.กฟจ.ชบ.

(ลงชื่อ).....

(นายบรรลพ ชัยบุญกุล)

ตำแหน่ง..... ผบค.กฟจ.ชบ.