

เรื่องจากทาง บลจ.รี



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง 110005867561

หน้า 3/3

กฟฟ. กฟง. ชลบุรี

เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง นายประเสริฐ นิลศุภานิมิต

วันที่ 08 เดือน เมษายน

พ.ศ. 2559

สำหรับเจ้าหน้าที่

1. วันนัดสำรวจวันที่ 08.04.2559 เวลา 08:27:53 น.

ให้

ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง

ช.อ. 6

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 15 ตร.มม. จำนวน 3 เฟส 4 สาย

2.2 จ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย 6P1 ฟีดเดอร์แรงสูง 10 ปีจัดซื้อ(ตาม มป.ร)

ฟีดเดอร์แรงต่ำ 11 เฟสแรงต่ำ C1 ชนิดของหม้อแปลง (พ.อ.) หม้อแปลงหมายเลข PEA 10101514118

หม้อแปลง ขนาด 500 เควีเอ 3 เฟส 4 สาย ระบบ 22 เควี

โวลท์แอมป์ แรงสูง 13.75 โวลท์แอมป์ แรงต่ำ 722

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

☒ เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน

☐ ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก

☐ นัดตรวจสอบใหม่วันที่

2.4 ผลการแก้ไข ☐ เรียบร้อย ☐ แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ)

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ประเภทกิจการ

ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 11 เฟส 22 10 โวลท์ 2 สายติดตั้งไฟฟ้าประเภท 8115 แรงดัน 220 โวลท์

ติดตั้งซีทขนาด วิธีขนาด เควียร์ขนาด

หมายเลข PEA มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

หมายเลข PEA มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

สายการจดหน่วย 0803-1070-00 หมายเลข PEA มิเตอร์

-714 554

ช.อ. 1/1

(ลงชื่อ)

(นายชลิมพล ชัยชาญ)

(.....)

พช.3 ผบค.กฟจ.ชบ.

ผู้ตรวจสอบ

-1448/82

13000

3. การชำระเงิน

() ชำระเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว

() ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ)

PEA.000

PEA.000

5901155325

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. การติดตั้งมิเตอร์

เขียน ผจก.....

มค.3 เลขที่.....

ดว.....

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

1- 4 เม.ย. 2559

(ลงชื่อ)

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง

ช.อ. 6

(ลงชื่อ)

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง