

นาย พงศกร ทัศนะกุล

หน้า 3/3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง 110006014529

กฟฟ. กฟอ. ชลบุรี

เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง นายประเสริฐ นิลศุภนิมิต

วันที่ 19 เดือน พฤษภาคม

พ.ศ. 2559

สำหรับเจ้าหน้าที่

1. วันนัดสำรวจวันที่ 19.05.2559 เวลา 08:35:52 น.

ให้
ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายเพ็ญรุ่ง เจริญศรี)

ตำแหน่ง

พว. 6 ชบค.

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 3 เฟส 4 สาย

2.2 จ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย 1 เฟส 120V แรงสูง..... ปีจัดซื้อ(ตาม มป.5)

ฟิดเดอร์แรงต่ำ 1 เฟสแรงต่ำ 110V ชนิดของหม้อแปลง..... หม้อแปลงหมายเลขPEA

หม้อแปลง ขนาด 150 กิโลวัตต์ 3 เฟส 220V ระบบ 220V

โวลท์แอมป์ แรงสูง 1000V โวลท์แอมป์ แรงต่ำ 455

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

✓ | เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน

| | ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก.....

| | นัดตรวจสอบใหม่วันที่.....

2.4 ผลการแก้ไข | เรียบร้อย | แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ).....

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ประเภทกิจการ.....

ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส 220V โวลท์ 110V สายเดินไฟฟ้าประเภท 1125 แรงดัน 220V

ติดตั้งซีทขนาด..... วิทีขนาด..... เควร์ขนาด.....

หมายเลขPEA มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน).....

หมายเลขPEA มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน).....

สายการจดหน่วย..... หมายเลขPEA มิเตอร์.....

715004

1477174

กฟอ.

(ลงชื่อ)

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

3. การชำระเงิน

() ชำระเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว

() ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ).....

PEA.ถอน.....

.....

.....

.....

PEA.ติด 570159134

15

.....

.....

4. การติดตั้งมิเตอร์

เขียน ผจก.....

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง นายเพ็ญรุ่ง เจริญศรี

พว. 6 ชบค.

(ลงชื่อ).....

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง