

๒.๗. ๖๖๖๖๖๖ ๖๖๖๖



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง 110006021427 หน้า 3/3
กฟฟ. กฟช.ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง นายประเสริฐ นิลสุกนิมิต
วันที่ 23 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สำหรับเจ้าหน้าที่

1. วันนัดสำรวจวันที่ 23.05.2559 เวลา 08:33:43 น.
ให้
ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ

(ลงชื่อ) นายเพ็ญรัง เจริญศรี
ตำแหน่ง พ.ท. 6 มทบ.

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 9.5 ตร.มม. จำนวน 3 เฟส 4 สาย

2.2 จ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย 12.3 เฟดเดอร์แรงสูง 09 ปีจัดซื้อ(ตาม มป.5)

เฟดเดอร์แรงต่ำ 11 เฟสแรงต่ำ 11 ชนิดของหม้อแปลง กน. หม้อแปลงหมายเลข PEA

หม้อแปลง ขนาด 160 เควีเอ 3 เฟส 4 สาย ระบบ 22 เควี

โวลท์แอมป์ แรงสูง 2.1 โวลท์แอมป์ แรงต่ำ 2.3

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

✓ | เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน

| | ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก

| | นัดตรวจสอบใหม่วันที่

2.4 ผลการแก้ไข | เรียบร้อย | แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ)

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ประเภทกิจการ

ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 1.5 แอมป์ 11 เฟส 21/21/0 โวลท์ 12 สายติดตั้งไฟฟ้าประเภท 1125 แรงดัน 220 โวลท์

ติดตั้งซีทีขนาด วิทีขนาด เควีวีขนาด

หมายเลข PEA มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

หมายเลข PEA มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

สายการจดหน่วย 0087102100

หมายเลข PEA มิเตอร์

715 428

1460237

สิดส์ (ลงชื่อ)

(.....)

ผู้ตรวจสอบ

3. การชำระเงิน

() ชำระเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว

() ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ)

PEA ก่อน	PEA ต่อ
.....	5701159138
.....	15
.....	01/002
.....	

4. การติดตั้งมิเตอร์

มด.3 เลขที่	
.....	

เขียน ผก.....

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

อนุมัติ

๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ) นายเพ็ญรัง เจริญศรี

(.....)

ตำแหน่ง พ.ท. 6 มทบ.

(ลงชื่อ)

(.....)

ตำแหน่ง