

นาง จิรัช พุทธิวิเศษสรณ์



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถ.งามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง HCBR59000233 หน้า 3/3

กฟฟ. กฟล.ชลบุรี

เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง ประเสริฐ นิลศุภนิมิต

วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สำหรับเจ้าหน้าที่

1. วันนัดสำรวจ วันที่ 26 ก.ค 2559 เวลา 09:21:00 น.

ให้ เอกลักษณ์ เมืองจำนงค์

ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ

(ลงชื่อ)

ONE TOUCH SERVICE

ตำแหน่ง

หน้า 6

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 95.00 ตร.มม. จำนวน 1 เฟส 2 สาย

2.2 จ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย 423 ฟิตเตอร์ แรงสูง 09 ปีจัดซื้อ(ตาม มป.5) 5 6

ฟิตเตอร์แรงต่ำ 1 เฟสแรงต่ำ A ชนิดของหม้อแปลง

หม้อแปลงหมายเลข PEA. 0 0 0 5 1 3

หม้อแปลง ขนาด 160 เครือ 4 สาย ระบบ 22 เครือ โวลท์แอมป์ แรงสูง 4.21 โวลท์แอมป์ แรงต่ำ 361

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

☒ เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน

☐ ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก

☐ นัดตรวจสอบใหม่วันที่

2.4 ผลการแก้ไข ☐ เรียบร้อย ☐ แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ)

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ประเภทกิจการ รายย่อย

ติดตั้งมิเตอร์ 15(45) แอมป์ เฟส สาย โวลท์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์

คิดค่าไฟฟ้าประเภท 11: บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ (1125)

แรงดัน 05: แรงดัน 5 (< 22 KV)

ติดตั้ง ซิตี ขนาด

ฟิตี ขนาด

เควาร์ ขนาด

หมายเลข PEA. มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

หมายเลข PEA. มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

สายการอ่านหน่วย H C B R O 4 3 9

หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเดิม 6 หลัก

2 8 4 3 2 8

ติดตั้งที่เสา

ม. เครื่องที่

/อื่นๆ(ระบุ)

ศูนย์งานผู้รับจ้าง

- 14966

ติดที่เสา

(ลงชื่อ)

- 1480891

3. การชำระเงิน

☐ ชำระเงินประกันการใช้ไฟและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว

☐ ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ)

5701263255

4. การติดตั้งมิเตอร์

เรียน ผจก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(น.น.น.น.น.น.)

ตำแหน่ง

หน้า 6

(ลงชื่อ)

อนุมัติ

๒๖ ก.ค. ๒๕๕๙

ตำแหน่ง