



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
200 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง 110006235770

หน้า 4/4

กฟพ. กฟล. ขลบุรี

เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง นายประเสริฐ นิลศกนินิต

วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559

สำหรับเจ้าหน้าที่

1. วันนัดสำรวจวันที่ 26.07.2559 เวลา 10:22:22 น.

ให้ ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ

(ลงชื่อ)

( )

ตำแหน่ง

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 9.5 ตร.มม. จำนวน 3 เฟส 4 สาย

2.2 จ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย (MPO) ฟีดเดอร์แรงสูง 76 ปีจัดซื้อ(ตาม มป.5)

ฟีดเดอร์แรงต่ำ 11 เฟสแรงต่ำ 4 ชนิดของหม้อแปลง 110/220V หม้อแปลงหมายเลขPEA

หม้อแปลง: ขนาด 250 เควีเอ 3 เฟส 4 สาย ระบบ 2.2 เควี

โวลท์แอมป์ แรงสูง 6.58 โวลท์แอมป์ แรงต่ำ 36.1

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า (ตรวจสอบตามแบบฟอร์มการตรวจให้คำแนะนำก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้า)

☒ 1. เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน

☐ 2. ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก

☐ 3. นัดตรวจสอบใหม่วันที่

2.4 ผลการแก้ไข ☐ เรียบร้อย ☐ แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ)

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ประเภทกิจการ 00001

ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 11 เฟส 21 21 10 โวลท์ 21 สายติดตั้งไฟฟ้าประเภท 125 แรงดัน 220 โวลท์

ติดตั้งซีทขนาด วิธีขนาด เควีขนาด

หมายเลขPEA มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

หมายเลขPEA มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

สายการจดหน่วย 4524-1076-00 หมายเลขPEA มิเตอร์

- 720991

สิงคโปร์

(ลงชื่อ)

( )

ผู้ตรวจสอบ

- 1479798

พักสำนักงาน 1605

3. การชำระเงิน

( ) ชำระเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว

( ) ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ)

4. การติดตั้งมิเตอร์

เขียน ผก

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

( )

ตำแหน่ง

(ลงชื่อ)

( )

ตำแหน่ง

อนุมัติ

๒๖ ก.ค. ๒๕๕๙