




การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถ.งามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง HCB59000410 หน้า
กฟฟ. กฟง.ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง ประเสริฐ นิลศุภนิมิต
วันที่ 09 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2

สำหรับเจ้าหน้าที่

1. วันนัดสำรวจ วันที่ 09 ส.ค. 2559 เวลา 11:00:00 น.

ให้ เอกลักษณ์ เนื่องจางค์
ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ



ตำแหน่ง

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 95.00 ตร.มม. จำนวน 1 เฟส 2 สาย
2.2 จ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย 121 ฟีดเดอร์ แรงสูง 110KV
ฟีดเดอร์แรงต่ำ 1 เฟสแรงต่ำ B ชนิดของหม้อแปลง หม้อแปลงหมายเลข PEA. 10380
หม้อแปลง : ขนาด 630 เควีเอ 4 สาย ระบบ 22 เควี โวลท์แอมป์ แรงสูง 1657 โวลท์แอมป์ แรงต่ำ 910

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ☒ เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน
☐ ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก
☐ นัดตรวจสอบใหม่วันที่

2.4 ผลการแก้ไข ☐ เรียบร้อย ☐ แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ)

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ประเภทกิจการ รายย่อย

ติดตั้งมิเตอร์ 15(45) แอมป์ เฟส สาย โวลท์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ คิดค่าไฟฟ้าประเภท 11: บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ (11
แรงดัน 04: แรงดัน 4 (22-33 KV) ติดตั้ง ซีที ขนาด ฟิตี ขนาด เควียร์ ขนาด

หมายเลข PEA. มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

หมายเลข PEA. มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

สายการอ่านหน่วย H C B R 2 5 0 6 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเดิม 6 หลัก 0 1 0 2 9 5

ติดตั้งที่เสา ม. เครื่องที่ /อื่นๆ(ระบุ)

ศูนย์งานผู้รับจ้าง

-720951

-1484437

ปง.ธนา

2508-0200-001

(ลงชื่อ)

Penne

ผู้ตรวจสอบ

3. การชำระเงิน

- ☐ ชำระเงินประกันการใช้ไฟและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
☐ ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ)

PEA.ถอน.....
.....แอมป์.....เฟส
หน่วย.....
หน่วย.....

4. การติดตั้งมิเตอร์

เรียน ผจก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

()

ตำแหน่ง

มค.3 เลขที่..... ถว.

อนุมัติ

- ๙ ส.ค. ๒๕

(ลงชื่อ)

()

ตำแหน่ง