

บริษัท เอส.ซี. คอนโดวิจ จำกัด



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนวงศัวน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง HCBR59000389 หน้า 3/3

กฟฟ. กฟจ.ชลบุรี

เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง ประเสริฐ นิลศุภนิมิต

วันที่ 09 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559

สำหรับเจ้าหน้าที่

1. วันนัดสำรวจ วันที่ 09 ส.ค. 2559 เวลา 08:32:00 น.

ให้ เอกลักษณ์ เนื่องจางค์

ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ

ONE TOUCH
SERVICE

ตำแหน่ง

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 95.00 ตร.มม. จำนวน 1 เฟส 2 สาย

2.2 จ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย รว 2 พัดเตอร์ แรงสูง 02 ปีจัดซื้อ(ตาม มป.5) 5 8
 พัดเตอร์แรงต่ำ 1 เฟสแรงต่ำ A ชนิดของหม้อแปลง หม้อแปลงหมายเลข PEA. 1 0 4 2 7 6
 หม้อแปลง : ขนาด 500 เควีเอ 4 สาย ระบบ 21 เควี โวลท์แอมป์ แรงสูง 13/5 โวลท์แอมป์ แรงต่ำ 722

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

☒ เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน☐ ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก☐ นัดตรวจสอบใหม่วันที่2.4 ผลการแก้ไข ☐ เรียบร้อย ☐ แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ)

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ประเภทกิจการ รายย่อย

ติดตั้งมิเตอร์ 15(45) แอมป์ เฟส สาย โวลท์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ คิดค่าไฟฟ้าประเภท 11: บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ (1124)

แรงดัน 04: แรงดัน 4 (22-33 KV) ติดตั้ง ซีที ขนาด ฟิตี ขนาด เควียร์ ขนาด

หมายเลข PEA. มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

หมายเลข PEA. มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

สายการอ่านหน่วย H C B R 3 5 3 2 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเดิม 6 หลัก 0 0 2 2 0 0

ติดตั้งที่เสา ม. เครื่องที่ /อื่นๆ(ระบุ)

ศูนย์งานผู้รับจ้าง

- 718683

- 1483291

(ลงชื่อ)

6M

เลขที่ 3532.0200-00

ผู้ตรวจสอบ

3. การชำระเงิน

☐ ชำระเงินประกันการใช้ไฟและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว☐ ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ)

4. การติดตั้งมิเตอร์

เรียน ผจก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

()

ตำแหน่ง

PEA.ถนน.....

.....แอมป์.....เฟส

หน่วย.....

มต.3 เลขที่.....

(ลงชื่อ)

()

ตำแหน่ง

PEA.คิด 5201264995

.....แอมป์.....เฟส

หน่วย.....

มต.3 เลขที่.....

.....

- ๙ ส.ค. ๒๕๕๙