

นาง ศักดิ์พร วงศ์เกื้อ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถ.งามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง HCBR59000719 หน้า 3/3
กฟพ. กฟง.ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง ประเสริฐ นิลสุขนันทิต
วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันนัดสำรวจ วันที่ 15 ก.ย. 2559 เวลา 09:43.00 น.

ให้ เอกลักษณ์ เนื่องจันทน์

ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ



(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 95.00 ตร.มม. จำนวน 1 เฟส 2 สาย
2.2 จ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย 1 เฟส 1 พิดเตอร์ แรงสูง 0.41 พิจัดซื้อ(ตาม มป 5) 5 9
พิดเตอร์แรงต่ำ 1 เฟสแรงต่ำ A ชนิดของหม้อแปลง กฟล. หม้อแปลงหมายเลข PEA. 0 0 2 2 2 4
หม้อแปลง : ขนาด 250 แอมป์ 4 สาย ระบบ 220 โวลต์แรงสูง 6.58 โวลต์แรงต่ำ 161

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ☒ เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน
- ☐ ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก
- ☐ นัดตรวจสอบใหม่วันที่

2.4 ผลการแก้ไข ☐ เรียบร้อย ☐ แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ)

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ

ประเภทกิจการ รายย่อย

ติดตั้งมิเตอร์ 15(45) แอมป์ เฟส สาย โวลต์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์ คิดค่าไฟฟ้าประเภท 11 บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ (1125)

แรงดัน 05: แรงดัน 5 (< 22 KV) ติดตั้ง ชีชี ขนาด พิกัด ขนาด เควาร์ ขนาด

หมายเลข PEA. มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

หมายเลข PEA. มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

สายการอ่านหน่วย H C B R 1 2 8 7 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเดิม 6 หลัก 3 0 0 8 0 0

ติดตั้งที่เสา ม. เครื่องที่ /อื่นๆ(ระบุ)

ศูนย์งานผู้รับจ้าง

- 914238

ศักดิ์พร

(ลงชื่อ)

- 1493225

ดก 7,605

3. การชำระเงิน

- ☐ ชำระเงินประกันการใช้ไฟและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
- ☐ ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ)

4. การติดตั้งมิเตอร์

เรียน ผอ.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

()

ตำแหน่ง

มด. 3 เลขที่

อนุมัติ

๑๖ ก.ย. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

()

ตำแหน่ง