

นาย ชัยกร อภิบาลสนกุล



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง HCBR59000717 หน้า 3/3
กฟฟ. กฟง.ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง ประเสริฐ นิลศุภนิมิต
วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

สำหรับเจ้าหน้าที่

1. วันนัดสำรวจ วันที่ 15 ก.ย. 2559 เวลา 08:54:00 น.

ให้ เอกลักษณ์ เนื่องจันทน์

ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ

100/66

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)


ตำแหน่ง

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 95.00 ตร.มม. จำนวน 1 เฟส 2 สาย
2.2 จ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย ชล.1 ฟิดเดอร์ แรงสูง 09 บิจัดซื้อ(ตาม มป.5) 5 8
ฟิดเดอร์แรงต่ำ 1 เฟสแรงต่ำ C ชนิดของหม้อแปลง กฟฟ. หม้อแปลงหมายเลข PEA. 0 0 9 0 1 9
หม้อแปลง : ขนาด 950 ควิว 4 สาย ระบบ 92 ควิว โวลท์แอมป์ แรงสูง 1-58 โวลท์แอมป์ แรงต่ำ 367

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ☒ เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน
- ☐ ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก
- ☐ นัดตรวจสอบใหม่วันที่



2.4 ผลการแก้ไข ☐ เรียบร้อย ☐ แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ)

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ

ประเภทกิจการ รายย่อย

ติดตั้งมิเตอร์ 15(45) แอมป์ เฟส สาย โวลท์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ คิดค่าไฟฟ้าประเภท 11 บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ (1125)
แรงดัน 05: แรงดัน 5 (< 22 KV) ติดตั้ง ชีชี ขนาด พืชี ขนาด เคอร์รี่ ขนาด

หมายเลข PEA. มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

หมายเลข PEA. มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

สายการอ่านหน่วย H C B R 2 5 2 7 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเดิม 6 หลัก 4 0 0 4 0 0

ติดตั้งที่เสา ม. เครื่องที่ /ก๊บน(ระบุ)

ศูนย์งานผู้รับจ้าง

- 720046

อ.อ.อ.อ.

(ลงชื่อ)

- 1499314

ชื่อส่วน เลื่อน 1, 25

ผู้ตรวจสอบ

3. การชำระเงิน

- ☐ ชำระเงินประกันการใช้ไฟและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
- ☐ ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ)

ชื่อ, นามสกุล.....	PEA. 580028157
.....นามสกุล.....	15
.....นามสกุล.....	00002

4. การติดตั้งมิเตอร์

เรียน ผจก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

น.ค. 6

ม.ค. 3 เลขที่

ด.ว.

อนุมัติ

๑๖ ก.ย. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง