

น.ส. โสภิตา โสภิตาสกุล

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถ.งามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง HCBRS9000718 หน้า 3/3
กฟฟ. กฟจ.ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง ประเสริฐ นิลศุภนิมิต
วันที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

สำหรับเจ้าหน้าที่

วันนัดสำรวจ วันที่ 15 ก.ย. 2559 เวลา 08:59:00 น.

ให้ เอกลักษณ์ เนื่องจางค์

ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ

แผนผังบริเวณ



ONE TOUCH
SERVICE

(ลงชื่อ)

(Signature)

ตำแหน่ง

นอ. 6

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 95.00 ตร.มม. จำนวน 1 เฟส 2 สาย
2.2 จ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย 40.9 พิดเตอร์ แรงสูง 09 ปีจัดซื้อ(ตาม มป.5) 5 8
พิดเตอร์แรงต่ำ 2 เฟสแรงต่ำ C ชนิดของหม้อแปลง 40.9 หม้อแปลงหมายเลข PEA. 0 1 9 8 2 0
หม้อแปลง : ขนาด 950 เครือ A สาย ระบบ 99 เครือ ไวลท์แอมป์ แรงสูง 6.58 ไวลท์แอมป์ แรงต่ำ 7.61

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ☒ เียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน
- ☐ ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก
- ☐ บัดตรวจสอบใหม่วันที่

2.4 ผลการแก้ไข ☐ เียบร้อย ☐ แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ)

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ประเภทกิจการ รายย่อย

ติดตั้งมิเตอร์ 15(45) แอมป์ เฟส สาย ไวลท์ 1 เฟส 2 สาย 220 ไวลท์ คิดค่าไฟฟ้าประเภท 11 บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ (1125

แรงดัน 05. แรงดัน 5 (< 22 KV) ติดตั้ง จีที ขนาด พิกัด ขนาด เควาร์ ขนาด

หมายเลข PEA. มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

หมายเลข PEA. มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

สายการอ่านหน่วย H C B R 6 6 6 8 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเดิม 6 หลัก 3 0 5 0 0 0

ติดตั้งที่เสา ม. เครื่องที่ / (อื่นๆ(ระบุ)

ศูนย์งานผู้รับจ้าง

- 710038
- 7483649

5505100

(ลงชื่อ)

(Signature)

ผู้ตรวจสอบ

3. การชำระเงิน

- ☐ ชำระเงินประกันการใช้ไฟและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
- ☐ ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ)

PLA.ตอน.....

PEA 58002815

.....แอมป์.....เฟส

15 แอมป์ 2 เฟส

หน่วย.....

หน่วย 00002

4. การติดตั้งมิเตอร์

เรียน ผจก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(Signature)

ตำแหน่ง

นอ. 6

มค.3 เลขที่.....

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(Signature)

ตำแหน่ง

๑๕ ก.ย. ๒๕๕๙