

นาย กุศลทิพย์ แสงศรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถ.งามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง HCBR59001114 หน้า 3/3
กฟพ. กฟจ.ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง ประเสริฐ นิลศุภนิมิต
วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

สำหรับเจ้าหน้าที่

นัดสำรวจ วันที่ 28 ต.ค. 2559 เวลา 09:58:00 น.

ให้ เอกลักษณ์ เนื่องจางงค์

ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ



ONE TOUCH
SERVICE

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

(นายเอกลักษณ์ เนื่องจางงค์)
มจร. 3

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 95.00 ตร.มม. จำนวน 3 เฟส 4 สาย
2.2 จ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย 02 ม. 1 ฟิดเตอร์ แรงสูง 05 ปีจัดซื้อ(ตาม มป.5) 5 8
ฟิดเตอร์แรงต่ำ 1 เฟสแรงต่ำ C ชนิดของหม้อแปลง ม. 1 1 1 4 1 4 8
หม้อแปลง : ขนาด 1000 เควีเอ 3 สาย ระบบ 22 เควี โวลท์แอมป์ แรงสูง 26.30 โวลท์แอมป์ แรงต่ำ 1444

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

☒ เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน

☐ ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก

☐ นัดตรวจสอบใหม่วันที่

2.4 ผลการแก้ไข ☐ เรียบร้อย ☐ แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ)

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ

ประเภทกิจการ รายย่อย

0000/

ติดตั้งมิเตอร์ 15(45) แอมป์ เฟส สาย โวลท์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ คิดค่าไฟฟ้าประเภท 11: บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ (1124)

แรงดัน 04: แรงดัน 4 (22-33 KV) ติดตั้ง ชีท ขนาด ฟิต ขนาด เควียร์ ขนาด

หมายเลข PEA. มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

หมายเลข PEA. มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

สายการอ่านหน่วย H C B R 1 5 9 5 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเดิม 6 หลัก 0 1 0 0 5 9

ติดตั้งที่เสา ม. เครื่องที่ /อื่นๆ(ระบุ)

ศูนย์งานผู้รับจ้าง นักสำรวจ 1605-01

- 720851

- 1484648

โทรสาร 1595-0500-00

(ลงชื่อ)

(นายเอกลักษณ์ เนื่องจางงค์)

ผู้ตรวจสอบ

3. การชำระเงิน

☐ ชำระเงินประกันการใช้ไฟและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว

☐ ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ)

PEA. ก่อน.....

.....

PEA. 5800282980

.....

.....

4. การติดตั้งมิเตอร์

เรียน ผจก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายเอกลักษณ์ เนื่องจางงค์)

ตำแหน่ง

มจร. 3

มจร. 3

อนุมัติ

๓๑ ต.ค. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายบรรชิต เจริญกุล)

ตำแหน่ง

ผจก. กฟจ. ชบ.