

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถ.งามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า


เลขที่คำร้อง HCBR59001115 หน้า 3/3
กฟพ. กฟจ.ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง ประเสริฐ นิลคุณนิมิต
วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

สำหรับเจ้าหน้าที่

นัดสำรวจ วันที่ 28 ต.ค. 2559 เวลา 10:03:00 น.

ให้ เอกลักษณ์ เนื่องจำนงค์

ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ



(ลงชื่อ) (ตำแหน่ง) NO. 3

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 95.00 ตร.มม. จำนวน 3 เฟส 4 สาย
2.2 จ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย DM- ฟิดเดอร์ แรงสูง 05 ปีจัดซื้อ(ตาม มบ.5) 5 8
ฟิดเดอร์แรงต่ำ 1 เฟสแรงต่ำ A ชนิดของหม้อแปลง หม้อแปลงหมายเลข PEA. 1 1 4 1 7 8
หม้อแปลง : ขนาด 1000 แอมป์ 3 สาย ระบบ 220 โวลต์แรงสูง 26.30 โวลต์แรงต่ำ 124.4

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ☒ เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน
☐ ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก
☐ นัดตรวจสอบใหม่วันที่

2.4 ผลการแก้ไข ☐ เรียบร้อย ☐ แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ)

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ประเภทกิจการ รายย่อย 00001
ติดตั้งมิเตอร์ 15(45) แอมป์ เฟส สาย โวลต์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลต์ คิดค่าไฟฟ้าประเภท 11: บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ (1124)
แรงดัน 04: แรงดัน 4 (22-33 KV) ติดตั้ง ซีที ขนาด ฟิตี ขนาด เควาร์ ขนาด
หมายเลข PEA. มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน)
หมายเลข PEA. มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

สายการอ่านหน่วย H C B R 1 5 9 5 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเดิม 6 หลัก 0 1 0 0 6 6

ติดตั้งที่เสา ม. เครื่องที่ /อื่นๆ(ระบุ)

ศูนย์งานผู้รับจ้าง ช่างสมเดช 1605-
-720851 (ลงชื่อ) (ตำแหน่ง)
-7484648 โทร 15950500-00

3. การชำระเงิน

- ☐ ชำระเงินประกันการใช้ไฟและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
☐ ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ)

PEA. ลอกร.....

PEA. 5800282981

.....ยอมให้.....

.....ยอมให้.....

.....

.....

4. การติดตั้งมิเตอร์

เรียน ผจก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(ตำแหน่ง) NO. 3

ตำแหน่ง

(ลงชื่อ)

(ตำแหน่ง) นายบรรลิต เจริญกุล

ตำแหน่ง

๓๑ ต.ค. ๒๕๕๙