

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถ.งามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง HCBR59001116 หน้า 3/2
กฟพ. กฟจ.ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง ประเสริฐ นิลศุภนิมิต
วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559

สำหรับเจ้าหน้าที่

สำรวจ วันที่ 28 ต.ค. 2559 เวลา 10:08:00 น.

ที่ เอกลักษณ์ เนื่องจางงค์

ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

NR. 3

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 95.00 ตร.มม. จำนวน 3 เฟส 4 สาย

2.2 จ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย อมท. พิดเตอร์ แรงดัน 05 พิดเตอร์แรงต่ำ 1 เฟสแรงต่ำ A ชนิดของหม้อแปลง หม้อแปลงหมายเลข PEA. 11412

หม้อแปลง : ขนาด 1000 เควีเอ 3 สาย ระบบ 22 เควี โวลท์แอมป์ แรงสูง 2630 โวลท์แอมป์ แรงต่ำ 1444

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

☒ เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน

☐ ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก

☐ นัดตรวจสอบใหม่ในวันที่

2.4 ผลการแก้ไข ☐ เรียบร้อย ☐ แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ)

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ประเภทกิจการ รายย่อย 0000/

ติดตั้งมิเตอร์ 15(45) แอมป์ เฟส สาย โวลท์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ คิดค่าไฟฟ้าประเภท 11: บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ (1124

แรงดัน 04: แรงดัน 4 (22-33 KV) ติดตั้ง ซีท ขนาด พื้ ขนาด เควียร์ ขนาด

หมายเลข PEA. มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

หมายเลข PEA. มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

สายการอ่านหน่วย H C B R 1 5 9 5 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเดิม 6 หลัก 0 1 0 0 7 2

ติดตั้งที่เสา ม. เครื่องที่ อื่นๆ(ระบุ)

ศูนย์งานผู้รับจ้าง หัก 15.12.50 1605-

-720851

-7484648

โทร. 1595-0500-00

(นายเอกลักษณ์ เนื่องจางงค์) ผู้ตรวจสอบ

3. การชำระเงิน

☐ ชำระเงินประกันการใช้ไฟและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว

☐ ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ)

PEA. ก่อน

PEA. หลัง

580028295

15

4. การติดตั้งมิเตอร์

เรียน ผจก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

NR. 3

ตำแหน่ง

ผด. 3 เขต

(ลงชื่อ)

นายบรรจิด เจริญกุล

ตำแหน่ง