


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนวงศัวน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง HCBR59001133 หน้า 3/3
กฟพ. กฟจ.ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง ประเสริฐ นิลศุภนิมิต
วันที่ 01 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

สำหรับเจ้าหน้าที่

สำรวจ วันที่ 01 พ.ย. 2559 เวลา 08:20:00 น.
ให้ เอกลักษณ์ เนื่องจำนงค์
ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ

(ลงชื่อ) 
(กฟพ. กฟจ.)
ตำแหน่ง WJ.3

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 95.00 ตร.มม. จำนวน 3 เฟส 4 สาย
2.2 จ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย 122 พัดเตอร์ แรงสูง 02 ปีจัดซื้อ(ตาม มป.5) 58
พัดเตอร์แรงต่ำ 2 เฟสแรงต่ำ B ชนิดของหม้อแปลง 1111 หม้อแปลงหมายเลข PEA. 020449
หม้อแปลง : ขนาด 250 ควิเอ 4 สาย ระบบ 22 ควิ โวลท์แอมป์ แรงสูง 6.58 โวลท์แอมป์ แรงต่ำ 361

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ☒ เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน
☐ ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก
☐ นัดตรวจสอบใหม่ในวันที่

2.4 ผลการแก้ไข ☐ เรียบร้อย ☐ แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ)

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ

ประเภทกิจการ รายย่อย

00001

ติดตั้งมิเตอร์ 15(45) แอมป์ เฟส สาย โวลท์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ คิดค่าไฟฟ้าประเภท 11: บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ (1125)
แรงดัน 05: แรงดัน 5 (< 22 KV) ติดตั้ง ชีท ขนาด พื้ที่ ขนาด เควาร์ ขนาด

หมายเลข PEA. มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

หมายเลข PEA. มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

สายการอ่านหน่วย H C B R 6 6 6 8 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเดิม 6 หลัก 1 0 3 2 0 0

ติดตั้งที่เสา ม. เครื่องที่ /อื่นๆ(ระบุ)

ศูนย์งานผู้รับจ้าง

719913

483521

01/11/59

(ลงชื่อ)

(กฟพ. กฟจ.)

ผู้ตรวจสอบ

3. การชำระเงิน

- ☐ ชำระเงินประกันการใช้ไฟและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
☐ ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ)

PEA. กฟจ. 5800283009
.....ลบมา.....
.....
.....

4. การติดตั้งมิเตอร์

เรียน ผอ.ก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(กฟพ. กฟจ.)

ตำแหน่ง

WJ.3

มค.3 กฟพ.

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(น.อ.อรรถสิทธิ์ เจริญกุล)

ตำแหน่ง

ช.ม.ค.กฟจ.ชม

- ๒ พ.ย. ๒๕๕๙