

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถนนวงเวียน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง HCBR59001640 หน้า 3/3
กฟพ. กฟจ.ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง ประเสริฐ นิลศุภนิมิต
วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

สำหรับเจ้าหน้าที่

นัดสำรวจ วันที่ 21 ธ.ค. 2559 เวลา 13:04:00 น.

ให้ เอกสิทธิ์ เนื่องจางค์
ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 95.00 ตร.มม. จำนวน 3 เฟส 4 สาย
2.2 จ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย ๒๗๗/ พิดเตอร์ แรงสูง 05 บัดซ์ (ตาม ม.ป.5) 5 1
พิดเตอร์แรงต่ำ 1 เฟสแรงต่ำ A ชนิดของหม้อแปลง 100. หม้อแปลงหมายเลข PEA. 00 6 9 8 8
หม้อแปลง : ขนาด 160 เควีเอ 4 สาย ระบบ 2L เควี โวลท์แอมป์ แรงสูง 4.21 โวลท์แอมป์ แรงต่ำ 287

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ☒ เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน
☐ ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก
☐ นัดตรวจสอบใหม่วันที่

2.4 ผลการแก้ไข ☐ เรียบร้อย ☐ แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ)

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ

ประเภทกิจการ รายย่อย

00001

ติดตั้งมิเตอร์ 15(45) แอมป์ เฟส สาย โวลท์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ คิดค่าไฟฟ้าประเภท 11: บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ (1125)
แรงดัน 05: แรงดัน 5 (< 22 KV) ติดตั้ง ซีทึ ขนาด พื้ที่ ขนาด เควาร์ ขนาด

หมายเลข PEA. มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

หมายเลข PEA. มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

สายการอ่านหน่วย H C B R 0 5 5 6 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเดิม 6 หลัก 5 1 8 0 7 8

ติดตั้งที่เสา ม. เครื่องที่ /อื่นๆ(ระบุ)

ศูนย์งานผู้รับจ้าง

- 721140

- 1485651

ทพด1

(ลงชื่อ)

(นายเอกสิทธิ์ เนื่องจางค์)

ผู้ตรวจสอบ

3. การชำระเงิน

- ☐ ชำระเงินประกันการใช้ไฟและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
☐ ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ)

PEA.ถอน.....

PEA.ติด 5800286532

.....แอมป์.....เฟส

.....แอมป์.....เฟส

4. การติดตั้งมิเตอร์

เรียน ผจก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายทพด1)

ตำแหน่ง

ทพด3

มด.3 เลขที่.....

ถว.

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายทพด1)

ตำแหน่ง

๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙