

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถ.งามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง HCBR59001639 หน้า 3/3
กฟฟ. กฟจ.ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง ประเสริฐ นิลศุภณิมิต
วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

สำหรับเจ้าหน้าที่

1. วันนัดสำรวจ วันที่ 21 ธ.ค. 2559 เวลา 10:41:00 น.

ให้ เอกลักษณ์ เนื่องจางค์
ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 95.00 ตร.มม. จำนวน 3 เฟส 4 สาย
2.2 จ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย 121 ฟีดเดอร์ แรงสูง 01 ปีจัดซื้อ(ตาม มป.5) 5 8
ฟีดเดอร์แรงต่ำ 2 เฟสแรงต่ำ A ชนิดของหม้อแปลง มพด. หม้อแปลงหมายเลข PEA. 01 9 8 1 9
หม้อแปลง : ขนาด 250 เควีเอ 40 สาย ระบบ 22 เควี โวลท์แอมป์ แรงสูง 6:58 โวลท์แอมป์ แรงต่ำ 361

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ☒ เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน
☐ ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก
☐ บัดตรวจสอบใหม่วันที่

2.4 ผลการแก้ไข ☐ เรียบร้อย ☐ แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ)

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ

ประเภทกิจการ รายย่อย

ติดตั้งมิเตอร์ 15(45) แอมป์ เฟส สาย โวลท์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ คิดค่าไฟฟ้าประเภท 11: บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ (1125)

แรงดัน 05: แรงดัน 5 (< 22 KV) ติดตั้ง ชิตี ขนาด ฟิตี ขนาด เควียร์ ขนาด

หมายเลข PEA. มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

หมายเลข PEA. มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

สายการอ่านหน่วย H C B R 1 6 0 2 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเดิม 6 หลัก 1 0 6 2 0 0

ติดตั้งที่เสา ม. เครื่องที่ /อื่นๆ(ระบุ)

ศูนย์งานผู้รับจ้าง

- 718 342
- 1477 611

(ลงชื่อ)

(นายเอกลักษณ์ เนื่องจางค์)
ผู้ตรวจสอบ

3. การชำระเงิน

- ☐ ชำระเงินประกันการใช้ไฟและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
☐ ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ)

PEA.ถอน.....

PEA.คือ 5800986534

.....แอมป์.....เฟส

.....แอมป์.....เฟส

หน่วย.....

หน่วย..... 00002

4. การติดตั้งมิเตอร์

เรียน ผจก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(นายเอกลักษณ์ เนื่องจางค์)

ตำแหน่ง

กฟจ. 3

(ลงชื่อ)

(นายเอกรัตน์ เจริญกุล)

ตำแหน่ง

ช.ม.ค.กฟจ.ชบ

๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๙