



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ฝ่าย กฟภ. ขบ.

ถึง ผอ.กฟภ. ขบ.

เรื่อง

วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๐

ขอเสนอโครงการ ขยายระบบจำหน่าย กฟภ. ชลบุรี

นายสาคร ใจดี นาย คำนวณ

คำสั่ง

คำสั่ง ขบ. เลขที่ ๒๒/๒๕๖๐

เรียน ผอ.กฟภ. ขบ. ผ่าน รก.กฟภ. ขบ. ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๐

ตาม คำร้องขอขยายเขต ที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ รับผิดชอบการแปลงไฟฟ้า นั้น

ผบ.กฟภ. ขบ. ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้-

๑) รายละเอียด

๑.๑ นางสาวศรีบุญญา ยงค์สงวนชัย สถานที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๒/๓ หมู่ที่ ๓
ถนน/ซอย ตำบล ตอนหัวฟ่อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี
ประเภทการใช้ไฟฟ้า อพาร์ทเมนต์

๑.๒ สภาพภูมิประเทศคิดอัตราค่าแรง ☐ กรณี ๑ ☒ กรณี ๒ ☐ กรณี ๓
๑.๓ รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๕ (โหลดสูงสุด ๘.๕ Mw.) ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ AKU อยู่ห่างจากสถานี AKU ที่ใกล้ที่สุดระยะทางประมาณ ๔ กม.

๑.๔ ปัจจุบันใช้ไฟของ กฟภ. อยู่แล้ว โดยติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓ เครื่อง ติดตั้งตามอนุมัติที่

๑.๕ ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ขอให้ ☐ กฟภ. ☒ ผู้ใช้ไฟ จัดหาหม้อแปลง
(☒) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๑.๕ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง (ที่จุด A)
(☐) ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด - เควีเอ. เพิ่มอีก จำนวน - เครื่อง (ที่จุด -)
(☐) ขอเพิ่มขนาดหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด - เควีเอ. เป็นขนาด - เควีเอ.
จำนวน เครื่อง (ที่จุด -)

(☐) หม้อแปลงเดิม ระบบ - เฟส ๒๒๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด - เควีเอ. (พื้เอ -)
ผู้ใช้ไฟขอขายคืน กฟภ. ติดตั้งปี - ราคาเครื่องละ - บาท (ราคามาตรฐานปี -)
หักค่าเสื่อมหม้อแปลงบิลละ ๕ % เป็นเวลา - ปี หักแล้วคงเหลือราคาซื้อคืนเป็นเงิน - บาท
ให้ กฟภ. ขบ. ตรวจสอบคุณภาพหม้อแปลงที่รับซื้อคืน หากสามารถจ่ายกระแสไฟได้เป็นอย่างดี จึงจะรับซื้อคืนและให้คืนเงินผู้ใช้ไฟ
เป็นเงิน - บาท โดยให้ ผอ.กฟภ. ขบ. เป็นผู้ส่งจ่ายจากรายได้ของ กฟภ. ขบ. ต่อไป

๑.๖ ผู้ใช้ไฟ ☐ ขอให้ กฟภ. เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างให้
☒ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง โดยมีนาย วิริทธิ์พล ภูมิพันธ์

จึงได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภท (☒)สามัญ (☐) ภูมิ วิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง
(เลขทะเบียน ๑๙๙๙๙๙๙๙) มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม เป็นผู้ควบคุม และออกแบบในการก่อสร้าง

๑.๗ (☐) ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟ เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ และดำเนินการเองนั้น แม้ว่า กฟภ. จะได้
ตรวจสอบ และทดสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหาย หรือมีอันตรายเกิดขึ้นภายหลัง ให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ
แต่ฝ่ายเดียว และผู้ใช้ไฟจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการนำหม้อแปลงไปให้ กฟภ. ตรวจสอบ และทดสอบด้วย

๑.๘ (☒) สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ผู้ใช้ไฟ เป็นผู้จัดหาและติดตั้งเอง (การติดตั้งคาปาซิเตอร์ จะต้องมีความถี่
ติดตั้งเป็นร้อยละ ๓๐ ของขนาดหม้อแปลงที่ติดตั้งรวมกัน และจะต้องมีค่า P.F. ไม่ต่ำกว่า ๐.๘๕ ถ้าหากผู้ใช้ไฟติดตั้งคาปาซิเตอร์แล้ว
หรือยังไม่ติดตั้ง และมีค่า P.F. ต่ำกว่า ๐.๘๕ กฟภ. จะเรียกเก็บในอัตราที่ กฟภ. ประกาศใช้ในปัจจุบัน)

๑.๙ กำหนดคืนราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ
ยกเว้น เครื่องวัดแรง สูง เป็นของ กฟภ.

๑.๑๐ ผู้ใช้ไฟยินยอมที่จะจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟภ.

ᐅᐅ ᑭ.ᑦ. ᐅᐅᐅ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

บันทึก

จาก ผบ.ค.กฟ.จ.บ.

ถึง ผจก.กฟ.จ.บ.

เลขที่

วันที่

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้ใดไฟฟ้าดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่ายเอง

อ้างถึง คำร้องขอขยายเขต เลขที่ ๐๕๐/๖๐ ลว. ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟ.จ.บ. ผ่าน ชจก.กฟ.จ.บ.

ด้วยผู้ขอใช้ไฟ นางสาวศรัณย์ญา ยงค์สงวนชัย

ได้มีหนังสือ

ลว. ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐

ขอดำเนินการก่อสร้างระบบจำหน่าย

☒ แรงสูง

☐ แรงต่ำ

☒ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าเอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

☒ ชื่อผู้ขอใช้ไฟ / สถานที่ นางสาวศรัณย์ญา ยงค์สงวนชัย

สถานที่อยู่บ้านเลขที่ ๒๒๒/๑ หมู่ที่ ๓ ถนน/ซอย

ตำบล ดอนหัวฝ้อ อำเภอ เมืองชลบุรี จังหวัด ชลบุรี

☒ ประเภทการใช้ไฟฟ้า อพาร์ทเม้นท์

☒ ปริมาณงาน แรงสูง ๕๐ เมตร แรงต่ำ - เมตร

หม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐ - ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

☒ รับไฟจากสถานีไฟฟ้า AKU วงจรที่ ๕ ห่างจากสถานีไฟฟ้า ๔ กม.

☐ ชื่อบริษัท/ห้าง/ผู้รับเหมา ที่รับเหมาก่อสร้างระบบจำหน่าย

☒ ชื่อวิศวกรผู้ออกแบบ/ควบคุมงานก่อสร้าง นาย วิวิธพล กุมราพันธ์

สพก.๑๙/๓๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และอนุมัติต่อไป พร้อมนี้ได้แนบเอกสารประกอบการขออนุมัติต่างๆ
มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

รจก.ชบ.,หม.บค.,หม.บป.,หม.บพ.,หม.วค.,
หม.ปบ.,หม.กส.,หม.มค.,วศก.ชบ.

อนุมัติ

นายอมรศักดิ์ ฤกษ์รังษี
หม.บค.กฟ.จ.บ.

๒๒ ก.พ. ๒๕๖๐