

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

200 ถนนงามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง 110006895959

หน้า 4 4

กฟพ. กฟช.ชลบุรี

เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง นายประเสริฐ นิลสุกนิมิต

วันที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สำหรับเจ้าหน้าที่

1. วันนัดสำรวจวันที่ 24.02.2560 เวลา 09:48:23 น.

ให้ (นาย ราช ชล ่อน้อย) ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ

(ลงชื่อ) (นาย ราช ชล ่อน้อย)
ตำแหน่ง (นาย ราช ชล ่อน้อย)

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 50 ตร.มม. จำนวน 1 เฟส 2 สาย

2.2 จ่ายไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าย่อย 121 ฟีดเดอร์แรงสูง 07 ปีจัดซื้อ(ตาม มป.5)

ฟีดเดอร์แรงต่ำ 150 เฟสแรงต่ำ 150 ชนิดของหม้อแปลง 150 หม้อแปลงหมายเลข PEA 100148197

หม้อแปลง ขนาด 150 เควี. 3 เฟส 4 สาย ระบบ 22 เควี

โวลท์แอมป์ แรงสูง 158 โวลท์แอมป์ แรงต่ำ 361

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า (ตรวจสอบตามแบบฟอร์มการตรวจให้คำแนะนำก่อนจ่ายกระแสไฟฟ้า)

[] เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน

[] ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก

[] นักตรวจสอบใหม่วันที่

2.4 ผลการแก้ไข [] เรียบร้อย [] แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ)

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ประเภทกิจการ

ติดตั้งมิเตอร์ขนาด 15 แอมป์ 1 เฟส 121/110 โวลท์ 1 สายคิดค่าไฟฟ้าประเภท 5115 แรงดัน 220 โวลท์

ติดตั้งซีทีขนาด วิธีขนาด เควี ขนาด

หมายเลข PEA มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

หมายเลข PEA มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

สายการจดหน่วย 0441-3921-05 หมายเลข PEA มิเตอร์

- 716356

- 1476678

(ลงชื่อ) (นายเอกสิทธิ์ นิลสุกนิมิต)
ผู้ตรวจสอบ

๒. 1 ต.ปทุมธานี

3. การชำระเงิน

() ชำระเงินประกันการใช้ไฟฟ้าและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว

() ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ)

PEA-ก่อน 5901035086

4. การติดตั้งมิเตอร์

เขียน ผงก

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) (นาย ราช ชล ่อน้อย)

ตำแหน่ง (นาย ราช ชล ่อน้อย)

มต.3 เลขที่

ดว.

(ลงชื่อ)

นายธรรมชัย เจริญภัก

รณ.บค.กฟช.ทอ

ตำแหน่ง

๒๗ ก.พ. ๒๕๖๐