

หน่วย กรมการไฟฟ้า

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
200 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง HCBR60000327 หน้า 3/3  
กฟ. กฟ.ชลบุรี  
เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง ประเสริฐ นิลศุภนิมิต  
วันที่ 06 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

สำหรับเจ้าหน้าที่

1. วันนัดสำรวจ วันที่ 06 มี.ค. 2560 เวลา 10:00:00 น.

ให้ เอกลักษณะ เนื่องจากร่าง

ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 95.00 ตร.มม. จำนวน 3 เฟส 4 สาย

2.2 จ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย พิดเตอร์ แรงสูง 02 บิดัดซื้อ(ตาม มป.5)

พิดเตอร์แรงต่ำ 2 เฟสแรงต่ำ A ชนิดของหม้อแปลง 1/NA หม้อแปลงหมายเลข PEA. 008801

หม้อแปลง : ขนาด 160 เครือ 4 สาย ระบบ 22 เครือ โวลท์แอมป์ แรงสูง 4.41 โวลท์แอมป์ แรงต่ำ 231

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

☒ เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน

☐ ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก

☐ บัดตรวจสอบใหม่วันที่

2.4 ผลการแก้ไข ☐ เรียบร้อย ☐ แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ)

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ

ประเภทกิจการ รายย่อย

ติดตั้งมิเตอร์ 15(45) แอมป์ เฟส สาย โวลท์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ คิดค่าไฟฟ้าประเภท 11: บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ (1125)

แรงดัน 05: แรงดัน 5 (< 22 KV) ติดตั้ง ชีชี ขนาด พิตี ขนาด เคอร์ ขนาด

หมายเลข PEA. มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

หมายเลข PEA. มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

สายการอ่านหน่วย H C B R 3 5 2 5 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเดิม 6 หลัก 0 0 1 8 0 0

ติดตั้งที่เสา ม. เครื่องที่ /อื่นๆ(ระบุ)

ศูนย์งานผู้รับจ้าง

720388

1478363

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

3. การชำระเงิน

☐ ชำระเงินประกันการใช้ไฟและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว

☐ ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ)

4. การติดตั้งมิเตอร์

เรียน ผจก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

มค.3 เลขที่

อนุมัติ

- ๗ มี.ค. ๒๕๖๐

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

นายสมรจิต เจริญกุล

ช.ค. มค. กฟ. ชบ