



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถ.งามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง HCBR60000694 หน้า 3/3
กฟฟ. กฟง.ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง ประเสริฐ นิลศุภนิมิต
วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

สำหรับเจ้าหน้าที่

1. วันนัดสำรวจ วันที่ 27 เม.ย. 2560 เวลา 12:56:00 น.

ให้ เอกลักษณ์ เนื่องจำนงค์

ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ

(ลงชื่อ)

(
ตำแหน่ง

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 95.00 ตร.มม. จำนวน 3 เฟส 4 สาย
2.2 จ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย ม.2 ฟีดเดอร์ แรงสูง พัดไฟ 02 ปีจัดซื้อ(ตาม มบ.5) 5 8
ฟีดเดอร์แรงต่ำ 1 เฟสแรงต่ำ B ชนิดของหม้อแปลง หม้อแปลงหมายเลข PEA. 1 0 2 5 9 0
หม้อแปลง : ขนาด 100 เควีเอ 4 สาย ระบบ 22 เควี โวลท์แอมป์ แรงสูง 10.52 โวลท์แอมป์ แรงต่ำ

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ☒ เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน
☐ ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก
☐ นัดตรวจสอบใหม่วันที่

2.4 ผลการแก้ไข ☐ เรียบร้อย ☐ แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ)

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ

ประเภทกิจการ รายย่อย

00001

ติดตั้งมิเตอร์ 15(45) แอมป์ เฟส สาย โวลท์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ คิดค่าไฟฟ้าประเภท 11: บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ (1124)

แรงดัน 04: แรงดัน 4 (22-33 KV) ติดตั้ง ซีที ขนาด ฟิตี ขนาด เควียร์ ขนาด

หมายเลข PEA. มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

หมายเลข PEA. มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

สายการอ่านหน่วย H C B R 2 5 3 1 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเดิม 6 หลัก 0 1 5 8 0 0

ติดตั้งที่เสา ม. เครื่องที่ /อื่นๆ(ระบุ)

ศุนย์งานผู้รับจ้าง

(ลงชื่อ)

(
ผู้ตรวจสอบ

3. การชำระเงิน

- ☐ ชำระเงินประกันการใช้ไฟและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
☐ ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ)

PEA.ดอน.....

PEA.คิด 5800 43449

.....แอมป์.....เฟส

.....แอมป์.....เฟส

หน่วย.....

หน่วย.....

4. การติดตั้งมิเตอร์

เรียน ผจก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(
ตำแหน่ง

(ลงชื่อ)

(
ตำแหน่ง