


การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถ.งามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง HCBR60000969 หน้า 4/4
กฟพ. กฟจ.ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง ประเสริฐ นิลคุณนิต
วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สำหรับเจ้าหน้าที่

1. วันนัดสำรวจ วันที่ 30 พ.ค 2560 เวลา 12:38:00 น.

ให้ เอกลักษณ์ เนื่องจามงค์
ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ

(ลงชื่อ) 
(กษณะ ปัทม)
ตำแหน่ง ผอ.3

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 50.00 ตร.มม. จำนวน 3 เฟส 4 สาย
2.2 จ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย กส1 ฟีดเดอร์ แรงสูง 07 ปีจัดซื้อ(ตาม มป.5) 3 8
ฟีดเดอร์แรงต่ำ 2 เฟสแรงต่ำ A ชนิดของหม้อแปลง มฟพ หม้อแปลงหมายเลข PEA. 02 1 1 7 0
หม้อแปลง : ขนาด 315 เควีเอ 4 สาย ระบบ 22 เควี โวลท์แอมป์ แรงสูง 8-28 โวลท์แอมป์ แรงต่ำ 455

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

- ☒ เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน
☐ ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก
☐ นัดตรวจสอบใหม่วันที่

2.4 ผลการแก้ไข ☐ เรียบร้อย ☐ แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ)

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ประเภทกิจการ รายย่อย 6409
ติดตั้งมิเตอร์ 5(15) แอมป์ เฟส สาย โวลท์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ คิดค่าไฟฟ้าประเภท 80: ไฟฟ้าชั่วคราว (8115)
แรงดัน 05: แรงดัน 5 (< 22 KV) ติดตั้ง ซีที ขนาด ฟิตี ขนาด เควียร์ ขนาด
หมายเลข PEA. มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน) 0410.0948.10
หมายเลข PEA. มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน)
สายการอ่านหน่วย H C B R 0 2 1 0 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเดิม 6 หลัก 0 9 8 4 1 5
ติดตั้งที่เสา ม. เครื่องที่ /อื่นๆ(ระบุ)
ศูนย์งานผู้รับจ้าง

- 714952
- 1477180

(ลงชื่อ) ผอ.กส1
ม.4 ต.บ้านดง
ผู้ตรวจสอบ

3. การชำระเงิน


- ☐ ชำระเงินประกันการใช้ไฟและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว
☐ ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ)


PEA.ถนน..... PEA.ติด 27718204
.....แอมป์.....เฟส Sแอมป์.....เฟส
หน่วย..... หน่วย 7135.7
มต.3 เลขที่..... ลว. 30 พ.ค. 2560
อนุมัติ

4. การติดตั้งมิเตอร์

เรียน ผจก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) 
(กษณะ ปัทม)
ตำแหน่ง ผอ.3

(ลงชื่อ) 
(นวครรชิต เจริญกุล)
ตำแหน่ง ชย.บค.กฟจ.ชลบุรี