

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
200 ถ.งามวงศ์วาน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
คำร้องขอใช้ไฟฟ้า

เลขที่คำร้อง HCBR60000882 หน้า 3/3
กฟพ. กฟจ.ชลบุรี
เจ้าหน้าที่ผู้รับคำร้อง ประเสริฐ นิลศุภนิมิต
วันที่ 24 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สำหรับเจ้าหน้าที่

1. วันนัดสำรวจ วันที่ 24 พ.ค 2560 เวลา 08:01:00 น.

ให้ เอกลักษณ์ เนื่องจางค์
ดำเนินการสำรวจแล้วรายงานให้ทราบ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ) (ลงชื่อ)
ตำแหน่ง

2. รายงานและความเห็นของผู้ตรวจสอบ

2.1 สายเมนแรงต่ำ ขนาด 50.00 ตร.มม. จำนวน 3 เฟส 4 สาย
2.2 จ่ายไฟจากสถานีไฟฟ้าย่อย 8 ล. 2 ฟีดเดอร์ แรงสูง 07 ปีจัดซื้อ(ตาม มป.5) 3 4
ฟีดเดอร์แรงต่ำ 1 เฟสแรงต่ำ A ชนิดของหม้อแปลง มฟก หม้อแปลงหมายเลข PEA. 0 0 8 2 1 2
หม้อแปลง : ขนาด 100 เควีเอ 3 สาย ระบบ 22 เควี โวลท์แอมป์ แรงสูง 2-63 โวลท์แอมป์ แรงต่ำ 144

2.3 การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

☒ เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน

☐ ไม่เรียบร้อย ควรแก้ไขเนื่องจาก

☐ นัดตรวจสอบใหม่วันที่

2.4 ผลการแก้ไข ☐ เรียบร้อย ☐ แก้ไขเพิ่มเติม(ระบุ)

2.5 ความเห็นของผู้ตรวจสอบ ประเภทกิจการ รាយย่อย 95555 5555555555

ติดตั้งมิเตอร์ 15(45) แอมป์ เฟส สาย โวลท์ 1 เฟส 2 สาย 220 โวลท์ คิดค่าไฟฟ้าประเภท 11: บ้านอยู่อาศัยขนาดใหญ่ (2125)

แรงดัน 05: แรงดัน 5 (< 22 KV) ติดตั้ง ชีที ขนาด พืที ขนาด เควาร์ ขนาด

หมายเลข PEA. มิเตอร์ก่อนหน้า(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

หมายเลข PEA. มิเตอร์ถัดไป(สายการจดหน่วยเดียวกัน)

สายการอ่านหน่วย H C B R 0 5 2 5 หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเดิม 6 หลัก 1 7 3 4 7 6

ติดตั้งที่เสา ม. เครื่องที่ /อื่นๆ(ระบุ)

ศุนย์งานผู้รับจ้าง

-719 259
-1478900

ลงชื่อ

(ลงชื่อ)

(นายเอกลักษณ์ เนื่องจางค์)
ผู้ตรวจสอบ

3. การชำระเงิน

☐ ชำระเงินประกันการใช้ไฟและค่าธรรมเนียมต่างๆ แล้ว

☐ ยังไม่ได้ชำระเงิน สาเหตุ(ระบุ)

4. การติดตั้งมิเตอร์

เรียน ผกก.

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

PEA.ถอน.....

PEA.คือ 580043814

.....แอมป์.....เฟส

15แอมป์.....เฟส

.....

.....

มด.3 เลขที่.....

อนุมัติ

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

ตำแหน่ง

30 พ.ค. 2560